

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मुका/०१/
दिनांक : ०४/०४/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.गिरीश ज. कामदार,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन प्रा.लि,
मे.बी.पी.ऑटो केअर,
शिरसाड, वज्रेश्वरी फाटा, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. बी.पी.ऑटो केअर " या नावाने सुरु केलेल्या "पेट्रोल, डिझेल साठा व विक्री" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: सर्व्हे नं ३३, हिस्सा नं ३/२, रा.शिरसाड, ता. वसई, जि.पालघर ४०१ ३०३ येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिका चे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. पेट्रोल डिझेल साठा शासनाच्या नियमाचे नुसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ०७ नग, सी.ओ.टू टाईप (९ की.) - १ नग एक्सटींग्युशर्स व फायर बकेट १० नग ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१०. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१३. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१४. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ४६६४०७ पुस्तक क्रमांक ४६६५ दिनांक ०४/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.

o/c
Received original copy
Amv.vamh
4.4.16



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका



मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मुका/०४/
दिनांक : ०५/०४/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.गणेश इंटरप्रायझेस,
कॉसमेटिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग,
गाळा नं १०७, पहिला माळा,
के.टी.स्पार्क बिल्डींग नं ३,
बिलाल पाडा,
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.गणेश इंटरप्रायझेस" या नावाने सुरु केलेल्या "कॉसमेटिक्स" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग, फोम एक्टींग्युशर्स (५० ली.)- ०१ नग, सी.ओ.टू (४.५ की)- ०२ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अग्निशमन विभागावर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ४२५४८९ दिनांक ०१/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि मुका/०५/
दिनांक : ०५/०७/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.नेहा कॉसमेटिक्स प्रा.लि.,
३०/३१ गंगा,
तुंगारेश्वर इंड इस्टेट नं १,
सातिवली गाव,
वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.नेहा कॉसमेटिक्स प्रा.लि." या नावाने सुरु केलेल्या "नेल उद्योग" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०५ नग, डी.सी.पी (५ की.) - ०४ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वालूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यक्षिप्त ठेवणे अर्थावर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पर्यंत क्रमांक ३५१०९२ दिनांक २१/१२/२०१५ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.आग्नि/मु.का/०६/
दिनांक : ०५/०४/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.दि झोन केमीकल कंपनी,
६-९, शितल इंडस्ट्रियल इस्टेट नं २,
नवघर, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. दि झोन केमीकल कंपनी" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "केमीकल रिंगझोन बनविणे" या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहू. केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतन करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३ नग, (४ की.) १ नग, सी.ओ.टू (३.२ की.) ३ नग, मेकॅनिकल फोम (९ लि.) १ नग, डि.सी.पी टाईप (५ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन, लाली, वायु लली अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ४२५८२३ दिनांक २०/०२/२०१६ रोजीचा भरणा.


प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasavirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मु.का/०९/
दिनांक : ०५/०८/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.राज उद्योग,
११८, निधी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स,
विसावा हॉटेल जवळ,
वालिंव, वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.राज उद्योग" या नावाने सुरु केलेल्या "नेल पॉलिश उद्योग" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०४ नग, मेकॅनिकल फोम ९ ली.) - ०२ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत: असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींना ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ४५८१०९ दिनांक २९/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि / मु.का / १० /
दिनांक : ०९/०२/२०१६ २०१५-१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.गगनगिरी इंटरप्रायझेस,
शॉप क्र. ३६, संस्कृती बिल्डिंग,
रश्मी दिव्या कॉम्प्लेक्स समोर,
नविन लिंक रोड, नालासोपारा (पूर्व),
जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे.गगनगिरी इंटरप्रायझेस या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "फ्रेंच पॉलिश करणे" अथवा रसायन साठा व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ४४८००२ दिनांक ०१/०२/२०१६ रोजीचा भरणा.

०१८

102/2016



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.आग्नि/मु.का/१०/१
दिनांक : ०५/०७/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जिवदानी ट्रेडर्स,
शॉप क्र.२, हंसराज ट्रेडर्स/अपार्टमेंट,
एस.व्ही.बस डेपो समोर,
पदमा कॉलनी, विरार (प)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.जिवदानी ट्रेडर्स" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "फ्रेंच पॉलिश व तत्सम साहित्य विक्री " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाई . (५ की.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचा मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाल्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
- १७.दाखला फी रु. २०००/- पावती क्रमांक ४२५४२१ दिनांक १४/०१/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार

विरार (पूर्व),

ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६

फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७

ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मुका/११/१
दिनांक : ०५/०४/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,

मे.एस.व्ही.स्टोअर्स,

१८, ओम कृष्णा बिल्डिंग,

रिश्दी सिध्दी आर्केड,

सागर बिल्डिंगच्या मागे,

अचोळे रोड, नालसोपारा (पु),

ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.एस.व्ही.स्टोअर्स" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "फ्रेंच पॉलिश व तत्सम साहित्य विक्री" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अग्नि न राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. कारखान्यात वापरात येणारी वि.त. उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक लळूने भरलेल्या बाटल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. २०००/- पावती क्रमांक ४२५४२२ दिनांक १४/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. आग्नि/मु.का/१८/
दिनांक : ०७/०८/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बेवॉन कॉसमेटिक्स,
गाळा नं १०४ व १०५, पहिला माळा,
अ.व्ही.उद्योग इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
गोलानी नाका, वालीव,
वसई रोड (पूर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. बेवॉन कॉसमेटिक्स" या नावाने सुरु केलेल्या "कलर कॉस्मेटिक्स बनविणे" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.)- ०२ व मेकॅनिकल फोम (६० लि.) - ०२ नग फायर एक्सटिंग्शुअर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाबदारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणाऱ्या विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतले जावे. प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणारे नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक गळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- अथवा क्रमांक ४५८१०८ दिनांक २९/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./साग्नि/मुका/३१/१६-१८
दिनांक : ११/०४/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.हिरेण शशिकांत कामदार,
श्री सिध्दिविनायक सर्विस,
वसई ऑटो केअर,
फादरवाडी, गोखिवरे, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. श्री सिध्दिविनायक सर्विस " या नावाने सुरु केलेल्या "पेट्रोल, डिझेल साठा व विक्री" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: सर्व्हे नं २५७, फादरवाडी, गोखिवरे, ता. वसई, जि.पालघर ४०१ २०८ येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. पेट्रोल डिझेल साठा शासनाच्या नियमाचे नुसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ८ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायासंबंधी कुळल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१०. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१३. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१४. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ४६६४०९ पुस्तक क्रमांक ४६६५ दिनांक ११/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.

o/c
[Signature]



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

[Signature]

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मुका/३२/१
दिनांक : १२/०४/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मोहित कॉसमेटिक्स,
गाळा नं १०५,
मंगलम इंड इस्टेट,
भोयदापाडा, गोखीवरे,
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात-व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. मोहित कॉसमेटिक्स" या नावाने सुरु केलेल्या "नेलपॉलिश उद्योग" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, (१०.की.) - ०१ नग व डि.सी.पी (५ की.)- ०२ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठी उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक- ४७०१०८, पुस्तक क्रमांक-४७०२, दिनांक १२/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. आग्नि / मु.का.१० /
दिनांक : १८/०७/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.केयूर किचनवेअर,
कुणाल इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
गाळा क्र.५ ते ९, १३, १४ बिल्डींग क्र.२ व ३,
सेक्टर नं. १, गौराईपाडा,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. केयूर किचनवेअर" या नांवाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "स्टील भांडी उद्योग" या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १४ नग, (६ की.) १ नग, डि.सी.पी (५ की.) ८ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ४२५४०४ दिनांक १४/०१/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. आग्नि/मु.का/४९
दिनांक : १८/०८/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सरगम वॉटर पार्क व रिसोर्ट,
सर्वे नं.५२, नागले गाव,
चिचोटी-कामन भिवंडी रोड,
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. सरगम वॉटर पार्क व रिसोर्ट " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तासखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. पोलीस विभाग व महाराष्ट्र शासन, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत अभिप्राय/दाखले व फी भरणा आवश्यकतेनुसार घेणे आपल्यावर बंधनकारक राहील, अन्यथा अग्निशमन बाबींसाठी देण्यात आलेला अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय रद्द समजण्यात येईल.
२. रिसोर्ट सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. रिसोर्ट मध्ये ज्वलनशिल / विस्फोटक साहित्याचा वापर / साठा करण्यात येवू नये.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १२ नग, डि.सी.पी (५ की.) १ नग व सी.ओ.टू (९ की.) ३ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. रिसोर्ट मध्ये जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरूपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.
६. रिसोर्टचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. रिसोर्ट वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. रिसोर्टचे स्वयंपाक घर स्वतंत्र असावे व वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. रिसोर्टचे संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. सदर रिसोर्ट जवळील जाण्या-येण्याचे मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ४७०१०९, दिनांक १२/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaiVirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मु.का/१६/
दिनांक : २२/०२/२०१६ २०१५-१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स, विस्टा पॅकेजिंग प्रा.लिमिटेड,
ए/१०, प्रसाद इन्ड ईस्टेट,
वसई-कामण रोड, सातीवली,
वसई (पुर्व), जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मेसर्स विस्टा पॅकेजिंग प्रा.लिमिटेड या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी कारखाना करिता करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ४ नग, (५ की.) ७ नग, (६ की.) ११ नग, (९ की.) ४ नग, (२५ की.) ४ नग, केमीकल फोम फायर एक्सटिंग्युशर (९ ली.) ४ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरिता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वालूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ४४८००६, दिनांक २२/०२/२०१६ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

o/c
Recd By
Rachund

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मु.का/६४
दिनांक : २८/०८/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.कालिका इंटरप्रायझेस,
गाला क्र. ९, तळमजला,
लॉरेन्स इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
वालिब फाटा, सातीवली रोड,
वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.कालिका इंटरप्रायझेस" या नावाने सुरु केलेल्या "नेल पॉलिश व कॉस्मेटिक वस्तु उद्योग व विक्री " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०४ नग, (५ की.) - ०२ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हांद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाल्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ४७०३२७ दिनांक २८/०८/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मुका/६९
दिनांक : २८/०४/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-के.एफ.सी रेस्टॉरंट,
(सफायर फुड इंडीया प्रा.लि.),
किंगस्टोन टॉवर, शॉप नं ११,
तळ मजला,
जुन्या विवा कॉलेजच्या समोर,
विरार (प), ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स-के.एफ.सी रेस्टॉरंट" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - ०१ नग, (६ की.) - ०५, क्लिन एजंट (२ की.) - १ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हांद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ४७०१२८, पुस्तक क्र. ४७०२, दिनांक २८/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मु.का/७७/
दिनांक : ३०/०८/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अभिराज हॉटेल प्रा.लि.,
शॉप नं.२ बी, स्टेशन रोड,
वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.अभिराज हॉटेल प्रा.लि" या नावाने सुरु केलेल्या "हॉटेल बार व रेस्टॉरेंट" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक धाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ४२५४०१, दिनांक ३१/१२/२०१५ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. आग्नि/मु.का/७८/
दिनांक : ३०/०३/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॉटेल गोल्ड कॉईन बार अँड रेस्टॉरेंट,
गोल्डन पार्क को.ऑ.हौ.सो,
पार्वती सिनेमा,,
वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.हॉटेल गोल्ड कॉईन बार अँड रेस्टॉरेंट " या नावाने सुरु केलेल्या "हॉटेल बार व रेस्टॉरेंट" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्शुअर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाबदारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ३५११००, दिनांक ३१/१२/२०१५ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. आग्नि/मु.का/२०/
दिनांक : ०३/०३/२०१६ २०१५-१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बसिन पॅलेट उपहारगृह,
डी.सी.क्लब बिल्डींग,
दत्तानी ईस्टेट,
बामोळा, वसई (पश्चिम),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.बसिन पॅलेट" या नावाने सुरु केलेल्या "उपहारगृह" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०६ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ४२५/२० दिनांक ०३/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.

Sentash Vammala

K. K.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि / मु.का / ९१ /
दिनांक : ०३/०३/२०१६ २०१५-१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.अविनाश भिकु मुळीक,
एस.आर.सायबर कॅफे आणि गेमिंग झोन,
शॉप नं.१०, भाविन शॉपिंग सेंटर,
सेंट्रल पार्क, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "एस.आर.सायबर कॅफे आणि गेमिंग झोन" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुबंधाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आसनव्यवस्था पुरेशी रुंद व योग्य ते अंतर राखून करावी. आपतप्रसंगी बाहेर पडण्यासाठी २० मीटर पेक्षा जास्त अंतर असू नये.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्रमांक. ४४८०१०, दिनांक ०३/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.
१७. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

०/८ *Amulik*



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि / मु.का / १६६ / २०१५-१६
दिनांक : ०४/०३/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.कृष्णकांत श्रीराम मधुकर,
एस.आर सायबर कॅफे आणि गेमिंग झोन
शॉप नं.७, 'आय' व 'जे' विंग,
नेमिनाथ नगर,
आचोळे रोड, नालासोपारा (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "एस.आर सायबर कॅफे आणि गेमिंग झोन" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षांच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहिल.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - ०१ नग व (५ की.) - ०१ नग फायर एक्स्टिंग्युशर ठेवण्यात आले आहेत.
४. आसनव्यवस्था पुरेशी रुंद व योग्य ते अंतर राखून करावी. आपतप्रसंगी बाहेर पडण्यासाठी २० मीटर पेक्षा जास्त अंतर असु नये.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहिल.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहिल. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्रमांक. ४४८०११, दिनांक ०४/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.
१७. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

०/८

(Signature)



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मु.का/१०३१
दिनांक : ०५/०५/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि" या नावाने सुरु केलेल्या "डॉमीनोझ पिझ्झा" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं एस-१, तळमजला, अ-विंग, गगन सुप्रिम डीम कॉम्प्लेक्स, वसंत नगरी, नालासोपारा (पुर्व) ता.वसई, जि.पालघर येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, (६ की.) - ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायाच्या बायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठी उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाल्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ४७०१३६, पुस्तक क्र. ४७०२, दिनांक १८/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.आग्नि/मु.का/१०४/
दिनांक : ०५/०५/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि " या नावाने सुरु केलेल्या "डॉमीनोझ पिझ्झा" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं ए/१ ते ४, तळमजला व ए / २५-२६, २७ ए/१०१, पहिला माळा, श्रीप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं.१९७, १९८, व्हिलेज निळेमोरे, ता.वसई, जि.पालघर येथे व्यवसायाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, (६ की.) - ०२, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्शुअर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी चायुर्वीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ४७०११५, पुस्तक क्र. ४७०२, दिनांक १८/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मु.का/१०५/
दिनांक : ०५/०५/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि" या नावाने सुरु केलेल्या "डॉमीनोझ पिझ्झा" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं २, तळमजला, बिल्डींग नं १९, प्लॉट क्र.१, बोलीज व्हिलेज, ता.वसई, जि.पालघर येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्स्टिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाबदारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- प्रत्यक्ष क्र. ४७०११४, पुस्तक क्र. ४७०२, दिनांक १८/०४/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मुका/११२/
दिनांक : ०६/०५/२०१६ २०१६-१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जय बजरंग ढाबा,
नॅशनल हायवे नं ८,
सातीवली, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.जय बजरंग ढाबा" या नावाने सुरु केलेल्या "हॉटेल व्यवसाय" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०३ नग फायर एक्स्टिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ४७०१५७, दिनांक ०६/०५/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./आफी/मुका/१२१
दिनांक : ३१/३/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हर गंगे पेंटस,
सौ.गौरीदेवी नानबाबु चौहान,
रुम नं.३०३, समतानगर फणसपाडा,
वालीव, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.हर गंगे पेंटस" या नावाने सुरु केलेल्या "हेड पॉन्स (थिनर) विक्री" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: हर गंगे पेंटस, शॉप नं.०३, बंगली नाका प्रभू हॉटेल जवळ, वसई (पश्चिम), येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.


१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. दुकानामध्ये साठवण व्यवस्था दोन ओळींमध्ये पुरेसे अंतर ठेवुन विभाजक भितीमध्ये २.५ मिटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्प्यामध्ये (ढिगामध्ये) करावी.
५. दुकानात रंग व पॉलीस (थिनर) दिलेल्या जागेवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आगीशी संबंध येणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादी ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येण री विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसाय संबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१०. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
११. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरिता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१२. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक दाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१३. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तप पणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१४. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभि प्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१५. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ४५८३३३ दिनांक २९/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.

010
[Signature]



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मु.का/१३५
दिनांक : १३/०५/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स-ज्युबीलन्ट फुडवर्क्स लि" या नावाने सुरु केलेल्या "डॉमीनोझ पिझ्झा" व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं ८, तळमजला, इमीराल्ड बिल्डींग, पाम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ता.वसई, जि.पालघर येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, (६ की.) - ०१, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ४७०१६१, पुस्तक क्र.४७०२, दिनांक १३/०५/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन विभाग
वसई-विरार शहर

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्निशमन/१५०/२०१६
दिनांक : २६/०५/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॉटेल प्रितम,
तिरुपती नं १, नवघर,
वसई (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. हॉटेल प्रितम" या नावाने सुरु केलेल्या " रेस्टॉरंट " व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांती गृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ३५१०९३, दिनांक २१/१२/२०१५ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकांरी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मु.का/१८५
दिनांक : ०२/०६/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.अनुराग कुमार मिश्रा,
क्राफ्ट एण्ड विक्स प्रमोशन,
ऑफिस नं.३, कार्टर रोड नं. ७,
मजिदच्या मागे,
बोरीवली (पूर्व).

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "क्राफ्ट एण्ड विक्स प्रमोशन सोसायटी" या नावाने सुरु केलेल्या "हैण्डलुम हैण्डिक्राफ्ट प्रदर्शन व विक्री" पत्ता: मोलांज मैदान, ओल्ड जकात नाका, विरार (पश्चिम) या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ २०/०५/२०१६ या तारखेपासून ते २२/०६/२०१६ या तारखेपर्यंत २५ दिवसांच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रदर्शन सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. प्रदर्शन ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ६ नग ठेवण्यात आले असून ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. प्रदर्शन ठिकाणी कमाणीची प्रवेशद्वारे ही किमान ०५ मिटर रुंद व ०५ मिटर उंच असावे. तसेच जत्रोत्सवाच्या ठिकाणी फायरवाहन जाण्याकरीता मोकळा मार्ग असावा.
५. प्रदर्शन ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. प्रदर्शन ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. प्रदर्शन ठिकाणी "NO SMOKING" इंग्रजीत व मराठीत "धुम्रपान निषेध" या आशयाचे फलक सर्वांना दिसतील असे लावण्यात यावे.
८. प्रदर्शन ठिकाणी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत. "विद्युत लुज कनेक्शन" व "उघडे जोड" असता कामा नये तसेच विद्युत जोडणी विद्युत अभियंता यांचे मार्गदर्शनाखाली परवानाधारक ठेकेदाराकडून करण्यात यावी.
९. प्रदर्शन ठिकाणी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. प्रदर्शन ठिकाणी परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. प्रदर्शन ठिकाणी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१३. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१४. दाखला फी रु. २०००/- पावती क्रमांक.४७०१६९, दिनांक २५/०५/२०१६ रोजीचा भरणा.
१५. अर्जाचा उल्लेख केलेल्या जागे व्यतिरिक्त इतरत्र मंडप व घालून दिलेल्या निर्बंधाचे उल्लंघन झाल्यास सदर दाखला तात्काळ रद्द समजावा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

0/6
Keel Prakash
Keel Prakash Bhanu
11-6-16

7666285791

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.आग्नि/मु.का/२०८
दिनांक : १७/०६/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ग्लोरी प्रोडक्ट,
गाला नं ११४, पहीला माळा,
सागर सिग्नेचर कॉम्प्लेक्स,
वालीव फाटा, सातीवली रोड,
वसई (पूर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. ग्लोरी प्रोडक्ट" या नावाने सुरु केलेल्या "नेल पॉलीश उद्योग" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी मेकॅनिकल फोम (९ ली.) - ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.)- ०१ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/-, पावती क्रमांक ४६६४३१, पुस्तक क्रमांक ४६६५, दिनांक १६/०६/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मुका/२११
दिनांक : १७/०६/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.निलम इलेक्ट्रीक्स हार्डवेअर स्टोअर्स,
शॉप नं १९, गोकुल एनेक्स,
गोकुल टारुनशिप,,
बोलींज, विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे.निलम इलेक्ट्रीक्स हार्डवेअर स्टोअर्स " या नावाने सुरु केलेल्या "ईलेक्ट्रीक हार्डवेअर साठा व विक्री " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत तंत्रे इतरांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरिता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्रमांक ४७०१९९, पुस्तक क्रमांक ४७०२, दिनांक १६/०६/२०१६ रोजीचा भरणा.

Signature

Received Copy

23/11/16



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मु.का/३९३
दिनांक : २०/०६/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स, लक्ष्मी फुडस्,
सानिया इंड इस्टेट,
भजनलाल डेअरी जवळ,
वसई भिवंडी रोड,
कामन, वसई (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स. "लक्ष्मी फुडस्" या नावाने सुरु केलेल्या "बटाटा वेफर्स बनविणे" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग व (४ की.) - ०३ नग, (१ की.) - १ नग व सी.ओ.टू (४.५ की.) - १ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हांद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदाराकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांती गृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- घटती रु. ४६६४२५, दिनांक ३०/०५/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.अग्नि/मु.का/२८०
दिनांक : १९/०७/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.गोविंद सत्यनारायण शर्मा,
साई श्रद्धा सायबर कॅफे,
०३, श्यामकुज अपार्टमेंट,
नवघर, वसई (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "साई श्रद्धा सायबर कॅफे" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - ०१ नग व (४ की.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्शुअर ठेवण्यात आले आहेत.
४. आसनव्यवस्था पुरेशी रुंद व योग्य ते अंतर राखून करावी. आपतप्रसंगी बाहेर पडण्यासाठी २० मीटर पेक्षा जास्त अंतर असु नये.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्रमांक. ४८७३६१, दिनांक: १५/०७/२०१६ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/३११
दिनांक : ३०/०७/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ट्रोईका पॅकेजिंग सोल्युशन एल.एल.पी,
गाला क्र.आय-७ व आय-८,
शालीमार इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
वाकण पाडा,
नालासोपारा (पूर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. ट्रोईका पॅकेजिंग सोल्युशन एल.एल.पी" या नावाने सुरु केलेल्या "मशीनद्वारे कापडी पिशव्या तयार करणे" व्यवसायाच्या ठिकाणी केराबऱ्याची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०७ नग, सी.ओ.टू (२ की.) - ०४ व मेकॅनिकल फोम (९ लि.) - ०३ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.८०,०००/-, पावती क्रमांक.४८७३८४, डीडी क्रमांक.१०४४२२, दिनांक.२८/०७/२०१६ (युनियन बँक) रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./आग्नि/मुका/३३५
दिनांक : ११/०८/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्रीमती. कल्पना गौतम वाधवानी,
मे.सॉजिटेअर लाईफ स्टाईल डिझायनर्स व फर्निचर,
गाळा नं सी - १२,
सानिया इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भिवंडी रोड,
देवदळ, कामण व्हिलेज, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. सॉजिटेअर लाईफ स्टाईल डिझायनर्स व फर्निचर" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) २ नग, (४ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायाच्या ठिकाणी लाकूड, प्लायवुड, फर्निचर यांची साठवण व्यवस्थेत दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्प्यांमध्ये करावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु.५०००/-, पावती क्रमांक.४८७३९४, दिनांक. ०८/०८/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/४१५
दिनांक : ३१/०८/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बिकानेर स्वीट अँड नमकिन कॉर्नर,
यशवंत प्लाझा, शॉप नं ७, ८, ९,
बोर्डसर पोस्ट ऑफिसच्या समोर,
नवापूर रोड,
बोर्डसर (पश्चिम) - ४०१ ५०१,

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. बिकानेर स्वीट अँड नमकिन कॉर्नर" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग, ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शोसन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वालूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्रमांक ४८७४११, पुस्तक क्रमांक ४८७५, दिनांक २५/०८/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/४३८
दिनांक : ०२/०८/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
गॅलॅक्सी गॅस कंपनी,
सर्व्हे क्र.३१/१, बिलालपाडा,
गौराईपाडा जवळ,
वसई (पूर्व) ४०१ २०८,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. गॅलॅक्सी गॅस कंपनी" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसाय कार्यालयाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. आपण करीत असलेल्या व्यवसायाचे फक्त कार्यालयास अग्निशमन ना हरकत अभिप्राय देण्यात येत असून आपल्या व्यवसायामुळे उदभवणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी, आपत्ती व वितरण व्यवस्थेमुळे रहदारीस अडथळा तथा अन्य कारणास्तव निर्माण होणाऱ्या अडचणींची जबाबदारी आपल्यावर निश्चित राहील.
३. अग्निशमन ना हरकत अभिप्राय अग्निशमन विभागाकडील शर्ती व अटींचे अधिन राहून दिला असून, भारतीय स्फोटक पदार्थ व गॅस सिलेंडर्स नियम यामध्ये दर्शविलेल्या अटींचे पालन करावयाचे आहे.
४. अर्जामध्ये उल्लेख केलेल्या जागेचा वापर फक्त कार्यालयासाठीच करावा, इतर कुठल्याही वायू वा गॅसची सिलेंडर्स साठविण्यास सक्त मनाई आहे.
५. आपतकालिन परिस्थितीत अग्निशमन वाहनासाठी आवश्यक ते पोहोच मार्गाची व्यवस्था असावी.
६. कार्यालय व्यवसाय परिसरात खुली आग निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
७. व्यवसाय संबंधित, सर्व कर्मचाऱ्यांना गॅस गळती नियंत्रण, प्राथमिक अग्निशमन व आपदप्रसंगी करावयाचे कार्यवाहीचे ज्ञान असले पाहिजे.
८. कार्यालय व्यवसाय परिसरात धुम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे अशा मजकूराचे फलक, अग्निशमन सेवा व आपादकालीन मदत करणाऱ्या संस्थांचे दुरध्वनी क्रमांक सर्वांना दिसतील अशा ठळक स्वरूपात लावावेत.
९. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
१०. नियमानुसार क्षमतेपेक्षा अधिक साठा करू नये व त्याबाबतचा वेळोवेळी अहवाल अग्निशमन विभागास देण्यात यावा.
११. व्यवसायास आवश्यक असलेले इतर ना हरकत दाखले व परवानग्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातून घेणे आपल्यावर बंधनकारक राहील. सार्वजनिक सुरक्षितता व आरोग्यास बाधा येत असल्यास सदर दाखला रद्द समजण्यात यावा.
१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकाची आहे. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१३. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत अग्निशमन अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी भरणे बंधनकारक आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणेच्या कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- यावती क्रमांक ४८७४३४, दिनांक ०१/०९/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/१८६/२०१६-१७
दिनांक : २०/०६/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स- ओमॅक्स फाईन ड्राईन रेस्टोरंट,
रुस्तमजी एव्हरशॉइन जॉईंट व्हेंचर,
अव्हेन्चू १, शॉप नं २७, २८, २९,
फ्लॅट नं १०३/१०४, बिल्डिंग नं ५,
ग्लोबल सिटी, विरार (पश्चिम),
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मेसर्स-ओमॅक्स फाईन ड्राईन रेस्टोरंट" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एचढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०५ नमू फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठी उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु.५०००/-, पावती क्रमांक. ४८७४६६, डी.डी क्रमांक. ००३९६७, दिनांक. २०/०९/२०१६ (बसीन कॅथलिक बँक) रोजीचा भरणा.



प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Received
[Signature]

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/५०९
दिनांक : २६/०७/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वैष्णवी कॉसमेटिक्स,
युनिट नं.२०३, बिल्डींग नं-३,
शितल सुप्रिम इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
साई बाबा टेंपलच्या समोर,
सातीवली रोड, वालिव, वसई (पूर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. वैष्णवी कॉसमेटिक्स" या नावाने सुरु केलेल्या "नेल पॉलिश मॅन्युफॅक्चरींग" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०४ नग व मेकॅनिकल फोम (०९ ली.) - ०२ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाल्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे असण्यास बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक-४८७४५५, पुस्तक क्रमांक-४८७५, दिनांक २२/०९/२०१६ रोजीचा भरणा.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६९८
दिनांक : २४/१०/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.गगनगिरी इंटरप्रायझेस,
शॉप क्र. ३६, संस्कृती बिल्डींग,
रश्मी दिव्या कॉम्प्लेक्स समोर,
नविन लिंक रोड, नालासोपारा (पूर्व),
जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. गगनगिरी इंटरप्रायझेस या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "फ्रेंच पॉलिश करणे" अथवा रसायन साठा व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- प्राप्त झाल्यास क्रमांक ४८७४९१, दिनांक २४/१०/२०१६ रोजीचा भरणा.

०२/०३/२०१७



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. / अग्नि / मु.का / ६६४/१६
दिनांक : २७/१०/१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सन्नी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज,
डी१-डी४, हिराहरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
पेल्हार, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. सन्नी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "कॅरम बोर्ड बनविणे व विक्री" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसायाच्या ठिकाणी साठवण व्यवस्था दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्प्यांमध्ये करावी.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३२ नग, ए.बी.सी टाईप (४ की.) ६ नग व सी.ओ.टू (५० लि.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वाना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझवणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तलघर अथवा पोटमाल्याचा उपयोग विश्रातीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वालूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ४८७४९५, पुस्तक क्र. ४८७५, दिनांक २६/१०/२०१६ रोजीचा भरणा.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्र)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com


जावक क्र. : व.वि.श.म. | आग्नि | मुका | ७९१ | १६
दिनांक : १९/११/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जी.पी.पेट्रोलियम्स लि,
प्लॉट नं ५ ते १०,
दिवान आणि शाह इंडस्ट्रीयल इस्टेटच्या बाजूला,
वालिव, वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. जी. पी. पेट्रोलियम्स लि" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "लुब्रीकेंट ऑईल आणि ग्रीस" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. ऑईल अथवा स्पिरिट साठा शासनाच्या नियमाचे नुसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी डी.सी.पी टाईप (७५ की.) १ नग, (१० की.) २५ नग, (५० की.) ७ नग व ए.बी.सी टाईप (१० की.) १२ नग, (५ की.) ३ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ७ नग, (३ की.) २ नग, (९ की.) ५ नग, (३० की.) १ नग व फोम (४५ ली.) ४ नग, (९ ली.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. पेट्रोलियम द्रव पदार्थ साठा, मोटार दुरुस्ती गॅरेज व वितरण कक्षामध्ये पुरेसे सुरक्षित अंतर व संरक्षक भिंत असावी. आपाद प्रसंगी साठा व वितरण तात्काळ खंडीत करण्याची व्यवस्था असावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझवणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अप्रामाण्य बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ४८७४८१, मुसिके क्र. ४७८१, स्टेट बँक ऑफ इंडिया डीमांड ड्राफ्ट क्र. ५८६४८४, दिनांक १४/१०/२०१६ रोजीचा भरणा



मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्र)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/७३३
दिनांक : २८/११/२०१६.

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ईसेम्बल फर्निचर प्रा.लि.,
३५०९/०१, तळ मजला,
सेमरा इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
वाकन पाडा, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.ईसेम्बल फर्निचर प्रा.लि." या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ३ नग, (५ की.) २१ नग, सी.ओ.टू (५० ली.) १ नग, (३२ की) १ नग, डी.सी.पी टाईप (५ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायाच्या ठिकाणी लाकुड, प्लायवुड, फर्निचर यांची साठवण व्यवस्थेत दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्प्यांमध्ये करावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बाटल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणेच्या कार्यक्षेत्रात ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु.५०००/- पुस्तक क्रमांक १९१, पावती क्रमांक.४९९०३४, दिनांक. २५/११/२०१६ रोजीचा भरणा.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्र)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार

विरार (पूर्व),

ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६

फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७

ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./भा.मि/मु.का./७६७

दिनांक : ११/१२/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,

मे.टॉयो इंक इंडिया प्रा.लि.,

हिस्सा नं. ५७/१,

बिल्डींग नं. ८ बी,

शहा इंडिस्ट्रियल प्लाझा सातीवली,

वसई (पूर्व) जि.- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. टॉयो इंक इंडिया प्रा.लि." या नावाने सुरु केलेल्या "इंक प्रोसेस व मिक्सिंग" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून वेळ दिलेल्या तासरेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०३ नग व फोम टाईप (९ लि.) - ०१ नग, (५० लि.) - ०१ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठी उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एव्हीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमन केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणावर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- मासिक क्रमांक- ५०२४११२. पुस्तक क्रमांक-५०२५, दिनांक ०९/१२/२०१६ रोजीचा भरणा.

13/12/2016



मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्र)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/७८८
दिनांक : २६/१२/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.भाग्यश्री इंटरप्रायझेस,
०५, जय चामुंडेश्वरी इंडस्ट्रीय इस्टेट,
बिल्डींग नं. १, नाईक पाडा,
वालीव फाटा, वसई (पूर्व)
जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. भाग्यश्री इंटरप्रायझेस" या नावाने सुरु "पी.व्ही.सी पाऊच बनविणे व विक्री" करिता केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०५ नग फायर एक्सटिंग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाल्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक: ४९९०२, पुस्तक क्रमांक: ४९९१, दिनांक: २६/१२/२०१६ रोजीचा भरणा.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्र)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/८२७
दिनांक : ३०/१२/२०१६

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.कॅपटेच सिस्टम,
१ व २, डायस इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
बिल्डींग नं. १,
सातीवली नाका, सातीवली रोड,
वसई (पूर्व).

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.कॅपटेच सिस्टम" या नावाने सुरु केलेल्या पत्ता: १ व २, डायस इंडस्ट्रीयल इस्टेट, बिल्डींग नं.१, सातीवली नाका, सातीवली रोड, वसई (पूर्व) चा व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातून दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करून, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिका अनधिकृत बांधकामास कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात, अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसायस्थळी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत, असे मार्ग दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
४. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
५. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदाराकडून करून घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
६. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
७. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. इमारतीत पुरेशी वायुवृद्धिजन व्यवस्था (व्हॅन्टिलेशन) व पर्यायी इमरजन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
१०. व्यवसायसंबंधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यात यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवीत आहे.
१५. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ४९९०८०, पुस्तक क्रमांक. ४९९१, दिनांक ३०/१२/२०१६ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

31/12/16