मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/०३/१८-१९
दिनांक : ०४/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॅप्रो होमिओकेम प्रा.लि,
युनिट नं ८-९, जमुना,
तुंगारेश्वर इंड कॉम्पलेक्स,
सातिवली, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. हॅप्रो होमिओकेम प्रा.लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **"होमिओकेम औषध उत्पादन व विक्री"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१० की.) - ०७ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. कारखान्यासंबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. कारखान्याचा ऑनसाईट व ऑफसाईट डिझॉस्टर प्लॅन तयार करुन त्याची एक प्रत अग्निशमन विभागास द्यावी.
१५. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६३६०५२, पुस्तक क्रमांक ६३६१, दिनांक २८/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुख्य/०७/२०२-१९
दिनांक : ०५/४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आनंद धाबा ,
ससुनवघर, एन. एच.८, किंग हॅाटेलच्या समोर,
वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

(1)

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. आनंद धाबा"** या नावाने सुरु केलेल्या **" ढाब्याच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०७ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६४६००३, पुस्तक क्रं. ६४६१, दिनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/११/१७८
दिनांक : ०५/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. दिपक प्र ख्रारकर हॉस्पीटल,
डॉ. ख्रारकर क्लिनीक (दवाख्राना)
ठाकूर आरकेड, ए विंग,
दुसरा मजला, विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार डॉ. ख्रारकर क्लिनीक (दवाख्राना)" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या ख्रबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या ख्रालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६०६०३९, पुस्तक क्रमांक. ६३६१, दिनांक २१/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received Copy
05/04/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
आग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(१)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुख्य/२०/२०१९
दिनांक : ३०/०४/२०१९

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सुश्रुषा हॉस्पीटल,
ए आर सी भवन, एव्हरशाईन सिटी, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. सुश्रुषा हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी. टाइप (५ की.) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०१३, पुस्तक क्रमांक. ६४६१ दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मु०१/२७/२०१८-१९

दिनांक : १०/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. संग्ध्ये हॉस्पीटल,
विश्वकर्मा नगर फेस - II, १०० फुटी रोड,
वसई स्टेशन, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. संग्ध्ये हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ४ नग, सी. ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०१६, पुस्तक क्रमांक ६४६१, दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/22/2018-19

दिनांक : 20/07/2018

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वत्सल आय केअर ॲन्ड लेझर सेंटर,
बी-२, पांचाळ नगर, नवघर ,
वसई स्टेशन, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. वत्सल आय केअर ॲन्ड लेझर सेंटर," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०११, पुस्तक क्रमांक ६४६१, दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुख्य/२५/२०१८/१८

दिनांक : १०/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री सिध्देश मूरलीधर पाथरे ,
मे . फ्रॅकी ॲन्ड चायनिस भेल कट्टा,
यशवंत गॅलॅक्सी, वाय के नगर, नियर विवा कॉलेज,
बोळींज, विरार (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . फ्रॅकी ॲन्ड चायनिस भेल कट्टा"** या नावाने सुरु केलेल्या **" खादयगृहाच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अगिशमा यंत्रणा बसविण्यात आलेली आहे. तसेच मे. रोक फायर इंडस्ट्रीज या अधिकृत अभिकरण्याकडून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत आहे .
६. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्यांचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
७. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
८. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
९. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
११. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१३. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६४६०१२, पुस्तक क्रं. [illegible] दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received 10/04/18.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२६/२०१८-१९
दिनांक : १०/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. कोहिनूर नर्सिग होम,
रेणुका नगर, स्टेशन रोड, वाकणपाडा,
नालासोपारा (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. कोहिनूर नर्सिग होम," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३ नग, सी. ओ. टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हुस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्तकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०१७, पुस्तक क्रमांक ६४३६१, दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OC
10/4/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५/१८-१९
दिनांक : १३/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. नरेंद्र ह पावर ,
मे . कल्पतरु हॉस्पीटल,
१०१, अशोका बिल्डिंग, जकात नाका,
सिग्नल जवळ, आगाशी रोड, विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . कल्पतरु हॉस्पीटल, " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खात्तील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, सी. ओ. टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३९, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, दिनांक १०/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nasindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४७/१८-१९
दिनांक : १३/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.लेनेकसीस फुडवर्क्स प्रा.लि,
"ओक एक्सप्रेस" शॉप नं. ९,
कींगस्टोन कोर्ट बिल्डींग, तळ मजला,
जुने विवा कॉलेज समोर,
विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "लेनेकसीस फुडवर्क्स प्रा.लि " या नावाने सुरु केलेल्या **"हॉटेल (उपहारगृह) व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी डी.सी.पी टाईप (४ की.) - ०३ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ६४६०४६ पुस्तक क्रमांक ६५०२, दिनांक: १३/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५२/१८७९
दिनांक : १७/०४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. श्री कृष्णा रेस्टो ॲन्ड बार ,
श्री साई इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गाला नं.३०१७,
पेल्हार, वसई फाटा, वसई (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. श्री कृष्णा रेस्टो ॲन्ड बार"** या नावाने सुरु केलेल्या **" रेस्टो ॲन्ड बारच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६४६०१०, पुस्तक क्रं. ६४६१, दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
19/04/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुख/५३/२०१८
दिनांक :१८/४/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आस्था हॉस्पीटल,
रड्रस आर्केड, १ला मजला अलहाबाद बॅक समोर,
पालघर वाडा रोड, मनोर,
ता.जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. आस्था हॉस्पीटल, "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी. टाइप (४ की.) ३ नग, सी.ओ टू टाइप (२ कि.)२ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०५८, पुस्तक क्रमांक. ६४६१ दिनांक १८/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/सुका/ct/२०१८/१८
दिनांक : 03/05/2018

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सागर बार ॲन्ड रेस्टॉरंट ,
एच-५७१, ससूपाडा, नवघर नॅशनल हायवे -८,
वसई (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. सागर बार ॲन्ड रेस्टॉरंट"** या नावाने सुरु केलेल्या **" बार ॲन्ड रेस्टॉरंट"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत** असुन तद्नंतर **नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती :

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, फायर एक्स बॉल (१कि.) ४ नगए फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे **लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६४६००९, पुस्तक क्रं. ६४६१, दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

G. Jadhao
3-5-2018

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/घुका/१०४/१८-१९
दिनांक : ०५/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
प्रभावती ई. एन. टी .सेंटर ,
जी.००३, चंद्रेश पॅलेस सोसायटी,
एस.टी. डेपो रोड, नालासोपारा (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. प्रभावती ई. एन. टी .सेंटर,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, सी. ओ. टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इन्, ती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०९२, पुस्तक क्रमांक ६४३६१, दिनांक ०५/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/१०५/१८
दिनांक : ०५/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
सोनेकर नर्सिंग होम,
गगन गॅलेक्सी, रिलायंन्स फ्रेश,
सुपर मार्केट, एव्हरशाईन सिटी,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . सोनेकर नर्सिंग होम,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.,६ की.) २ नग, सी. ओ. टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०९१, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, दिनांक ०५/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/भुका/१२२/१८७९
दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील रिध्दी आर्केड, ओल्ड नांरगी गाव, वाय. के. उन. एक्स जवळ, बायपास रोड, विरार (प.) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता
अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि. यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

O/C
Received 10/5/18

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३२, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ६४०३८८ (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२३/१८-१९

दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील गगन आर्केड सोसायटी, एव्हरशाईन सिटी, वसई (पूर्व) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०२६, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ६४०३८१ (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्निशमन का/१२४/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील वोरा प्लाझा, नवघर वसई रोड (प.) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०२५, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ६४०३८० (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मु.का/१२६/१८
दिनांक : १०/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील जिनम अधिराज असेन्ट सोसायटी, यशवंत विवा टाऊनशिप, नियर डि- मार्ट ॲन्ड दूर्वस बिल्डींग, नालासोपारा (पूर्व) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

(B)

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३८, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ०४०३८२, (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२७/१८-१९

दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील अग्रवाल नगरी बिल्डींग नं.१२३, वसई (पूर्व) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्रमांक. ६४६०२९, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ०४०३८७ (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२८/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील साई प्रभात कॅम्पलेक्स, वसंत नगरी ग्राउंड समोर, नियर शुभलक्ष्मी शॉपिंग सेंटर, नालासोपारा (पूर्व) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३७, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ०४०३७६, (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्निशमन/१२९/१८-१९

दिनांक : १०/०५/२०१८

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील धिमाही बिल्डींग, स्वामी नारायण मंदिरा जवळ, शिव कुट्टी बंगल्याच्या समोर, जुना विवा कॉलेज रोड, विरार (प), जि. पालघर - ४०१ ३०३. येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.

Received 10/5/18

८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०२८, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्र. ०४०३८४, (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१३०/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील निशित कमर्शियल बिल्डींग, तिरुपती नगर, महावीर फर्निचर जवळ, विवा चॅरीटेबल ट्रस्ट समोर, विरार (प), जि. पालघर - ४०१ ३०३. येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या **तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.

८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३६ पुस्तक क्रमांक. ६४६१, दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्निशमन/१२१/१८-१९

दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील नालंदा विहार को. ऑ. हौ. सो, मित्तल इंन्केव्हस, अमोल परेरीया जवळ, नायगांव (पूर्व) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.

८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३५, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ०४०३७७, (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/१३२/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील ओम स्वामी समर्थ बिल्डींग, सर्व्हे क्रं. २४, हिस्सा क्र. १४, डोंगरे, निअर डी मार्ट, विरार (प), जि. पालघर - ४०१ ३०३. येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३१, पुस्तक क्रमांक. ३४६१, डी. डी क्रमांक. ०४०३९० (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्निमु का/१३३/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील साई माऊली बिल्डींग नं १३, ग्रास गांव, साई सिटी, हनुमाण नगर, हनुमाण मंदिरा जवळ, नालासोपारा (प), जि. पालघर - ४०१ २०३. येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.

८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३३, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक.०४०३८३ (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१३४/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील रश्मी पिंक सिटी बिल्डींग नं- १, ता. वसई, जि.पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.

८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३४, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक ०४०३७८ (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१३५/१८-१९
दिनांक : १०/०५/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि,
फॉरच्यून २००० बिल्डींग,
बेसमेंट सी-३, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई- ४०० ०५१.

विषय:- वसई-विरार शहर महानगरपालिका विभागातील रुस्तमजी एव्हरशाईन, ग्लोबल सिटी, अव्हेन्यू जी बिल्डींग नं.१, व २ सोसायटी विरार (प.) ता. वसई, जि. पालघर येथे इमारतीच्या गच्चीवर तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेल्युलर बेस स्टेशन करीता अग्निशमन ना हरकत दाखला बाबत.

संदर्भ:- रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि, यांचा दिनांक- ०७/०४/२०१८ रोजीचा अर्ज.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात कागदपत्रासह सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रिलायंन्स जीओ इंन्फोकॉम लि."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"सेल्युलर बेस स्टेशन"** येथे करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

"महाराष्ट्र शासन अग्निशमन अधिसुचना क्र. टीपीएस १८१०/१९७५/ प्र.क्र. नवीन ६५/१२/विमो/नवी-१३ दिनांक ०४ मार्च २०१४ चे अनुसूची "अ" विनियमानुसार सर्व समावेशक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.

O/C
Received 10/5/18

८. व्यवसायस्थळी स्मोक डिटेक्शन व हिट डिटेक्शन तसेच सेंन्सर नेहमी कार्यान्वीत राहतील याची जबाबदारी व्यावसायीकांवर बंधनकारक राहील.

९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.

११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१२. सर्व व्यावसायीक टॉवर वापर धारकांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.

१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी तसेच मालमत्ता कर आकरणी करुन २ महिन्याच्या आत अग्निशमन विभागात पावती सादर करव्यात अन्यथा देण्यात आलेला ना हरकत दाखला रद्द करण्यात येईल .

१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६४६०३०, पुस्तक क्रमांक. ६४६१, डी.डी.क्रमांक. ०४०३८९, (डॉईश बँक) दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१३६/१८
दिनांक : ११/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति.
M/S . SIEPMANNS CARD SYSEMS. PVT. LTD.
गाला नं. ११, मधुरम इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S . SIEPMANNS CARD SYSEMS. PVT. LTD "** या नावाने सुरु केलेल्या **" स्मार्ट टोकन कार्डच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २ नग, सी. ओ. टू (४.५ कि) १नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे **लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. उपयोगात येणाऱ्या रसायनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशामक उपकरणांच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७०८, पुस्तक क्रमांक. ६७२८ दिनांक १०/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्का/१३८/१८
दिनांक : ११/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . प्लॅटिनम हॉस्पीटल,
श्री. संकल्प सिध्दी कॉम्पलेक्स,
गोखिवरे रोड, रेंज ऑफीस समोर,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . प्लॅटिनम हॉस्पीटल,''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) १ नग, व ए.बी.सी टाईप (५ की.) ११ नग, सी. ओ. टू टाइप (४.५ कि) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६८२७०४, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १०/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mahindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१३९/१८
दिनांक : ११/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. रामकुमार वॅारीयर
मे . आचोळे हॅास्पीटल,
बी -१०२, साईधाम टॅावर, सेंटर, आचोळे रोड,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . आचोळे हॅास्पीटल,''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

''महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे.''

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, व ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७०३, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १०/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/पुका/१४०/२०१
दिनांक : २१/५/२०१८

ना हरकत दाखला

(1)

प्रति,
श्री. रामकुमार वॅारीयर
मे . आचोळे हॅास्पीटल,
गणेश शॅापिंग सेंटर, आचोळे रोड,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . आचोळे हॅास्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७०२, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १०/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्ता/७४७/२०१८
दिनांक : १५/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आनंद इंटरनॅशनल
बिल्डींग नं.१० बी,ब्यु चिप इंड.इस्टेट जवळ,
सातीवली रोड,वालीव,वसई (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे.आनंद इंटरनॅशनल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी " एक्सपोर्ट बॉलपेन,पेन आणि गिफ्ट सेट " या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात.अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी एबीसी टाईप (४ कि.) ०५, एबीसी टाईप (९ कि.) ०१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्ग दर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत
५. व्यवसाय ठिकाणी आपातकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा.दवाखाना/पोलीस/फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत,तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवु नये,उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती,वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती,कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल.तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतणीकरण वेळोवेळी,शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये,आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बांदल्यांसह पुरेशा पाठयाचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७१०, पुस्तक क्रमांक. ६७२८ दिनांक १५/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

6

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/ना.हरकत/१५४८/१८
दिनांक : १७/५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
विरार मॅटर्निटी आणि नर्सिंग होम,
राजा छत्रपती शिवाजी मार्ग,
विशाल अपार्टमेंट,विरार (प)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"विरार मॅटर्निटी आणि नर्सिंग होम"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) २ नग, (४ की.) ५ नग, (५ की.) ३ नग, (६ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील. याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७१२, पुस्तक क्रमांक ६४२८ दिनांक १६/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मु.का/१६३/१८
दिनांक : २३/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. गिरीश ज .कामदार
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन प्रा. लि.,
मे. बी. पी. ऑटो केअर,
शिरसाड, वज्रेश्वरी फाटा, वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. बी. पी. ऑटो केअर," या नावाने सुरु केलेल्या " **पेट्रोल, डिझेल साठा व विक्री** " व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता : सर्व्हे नं. ३३, हिस्सा नं.३/२, मे. [illegible] ता. वसई, जि. पालघर, ४०१३०३** करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करणेकामी विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या** कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - १० नग, सी.ओ.टू (९ की.)- ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडो आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६७२७२१, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २१/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.

B. P. AUTOCARE
V.L
24/05/18.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निशमन/१६४/१८
दिनांक : २३/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आय कॅचर,
बि-१२/१३,प्रसाद इंड.इस्टेट,
गावदेवी मंदिर समोर,सातीवली,
वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.आय कॅचर " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी फॅशन ज्वेलरी या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात.अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी.टाईप (४ कि.) १० नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्ग दर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत
५. व्यवसाय ठिकाणी आपातकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा.दवाखाना/पोलीस/फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना** दिसतील अशा प्रकारे लावावेत
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत,तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवु नये,उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती,वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती,कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल.तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतणीकरण वेळोवेळी,शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये,आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बांदल्यांसह पुरेशा पाटयाचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७२२, पुस्तक क्रमांक. ६७२८ दिनांक २२/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./~~अग्नि~~/मुका/१७८१/२०१८
दिनांक : २५/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. माल्कम डी. पेस्टनजी ,
मे . गोल्डन पार्क हॅास्पीटल,
गोल्डन पार्क कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
पार्वती सिनेमा मागे, साई नगर, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . गोल्डन पार्क हॅास्पीटल,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १३ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (१ की.) १ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७२५, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २३/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C 25/5/2018

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/भुका/१७८/१८१८
दिनांक : ३०/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.नरेश छेडा
महावीर हॉस्पीटल,
अरिहंत बंगला,राम मंदिर रोड,
जुने विवा कॉलेज समोर,
विरार (प),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "**महावीर हॉस्पीटल**" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क सांहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ९ नग व सी.ओ.टू (२ की.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०९०, पुस्तक क्रमांक ६४६१ दिनांक ०५/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received Copy 30/5/18

O/C

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्त/१८०/२०१८
दिनांक : ३०/०५/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ. नेहा आर. देसाई,
कॉलनी नर्सिंग अँड मॅटर्निटी होम, रणजित,
एम.जी.रोड, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **डॉ. देसाई कॉलनी नर्सिंग अँड मॅटर्निटी होम''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ५ नग, सी.ओ. टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हॉस्पिटलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७३८, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक ३०/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.misindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
M. 9823266617

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/आफ़ी/मुका/१९५/१८-१९
दिनांक : ०७/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.रॉयल गार्डन रिसॉर्ट,
नॅशनल हायवे नं ०८ जवळ,
ससुनवघर, नायगांव (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रॉयल गार्डन रिसॉर्ट"**या नावाने सुरु केलेल्या **"रिसॉर्ट व हॉटेल"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. पोलीस विभाग व महाराष्ट्र शासन, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत अभिप्राय/दाखले व फी भरणा आवश्यकतेनुसार घेणे आपल्यावर बंधनकारक राहील, अन्यथा अग्निशमन बाबींसाठी देण्यात आलेला अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय रद्द समजण्यात येईल.
२. रिसोर्ट सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा तसेच फायर एक्सटर्यींग्युशर ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३५ नग, (५ की.) २० नग व लाईफ जॅकेट २५ नग व लाईफ रींग ६ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. रिसोर्ट मध्ये जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.
५. रिसोर्टचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. रिसोर्ट वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. रिसोर्टचे स्वयंपाक घर स्वतंत्र असावे व वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. रिसोर्टचे संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. सदर रिसोर्ट जवळील जाण्या-येण्याचे मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१३. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१४. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांस बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६७२७३९, पुस्तक क्रमांक ६७२८, दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

0/C
11/6/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

दि.३०/०५/१८

प्रती,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,

वसई-विरार शहर महानगरपालिका.

विषय: मे. रॉयल गाईन रिसॉर्ट तपासणी अहवाल

संदर्भ: मे. रॉयल गाईन रिसॉर्ट यांचा आ.क्र.२४६६ दि.२६/०४/२०१८ रोजीचा

अग्निशमन नाहरकत दाखला मिळणे बाबत अर्ज.

महोदय,

वरील संदर्भीय विषयान्वे बुधवार दि.३०/०५/२०१८ रोजी दुपारी ०३:०० वा. वसई-विरार शहरमहानगर पालीका क्षेत्रात मे. रॉयल गार्डन रिसॉर्ट ,नेशनल हायवे नं. ०८ जवळ ससुनवघर , नायगाव (पुर्व) येथे तपासणी केली असता मे. रॉयल गाईन रिसॉर्ट या नावाने रिसोर्ट व हॉटेल व्यावसाय करत आहेत. मे.रोनक फायर इंडस्ट्रिज लायसन्स नं. एमएफएस/एल ए/आर डी/0196 व एमएफएस/एल ए/आर एफ/0157 या एजन्सी मार्फत खालील इमारतीची फायर ऑडीट केले आहे.

१) बिल्डिंग नं. ०५ - होटेल बिल्डिंग तळमजला +२ मजले इमारत आहे.

२) बिल्डिंग नं. १३ व १४ होटेल बिल्डिंग तळमजला +२मजले इमारत आहे.

३) बिल्डिंग नं. १२ बार आणि रेस्टोरंट+ हॉटेल बिल्डिंग तळमजला +१ मजले इमारत आहे.

४) बिल्डिंग नं. ०२ किचन बिल्डिंग तळमजला +२मजले इमारत आहे

५) बिल्डिंग नं. १६ मल्टिपरपस हॉल तळमजला +२ मजले होटेल इमारत आहे.

६) बिल्डिंग नं. १५ स्टाफ कॉटर्स तळमजला +२मजले इमारत आहे.

७) तसेच - एक मोठे स्विमिंगपुल व एक छोटे स्विमिंगपुल आहे.

अग्निशमन उपाययोजने करीता फायर हायड्रंट सिस्ट्म ग्राउंड लेवलला बसवण्यात आली आहेत.तसेच एबीसी टाईप ०४ किलो वजनाचे ३५ नग व ०५ किलो वजनाचे २० नग फायर एक्स्टिंगुशर ठेवण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे स्मोक डिटेक्टोर - २४ नग व एमसीपी हुटर - ५ नग इमारती मध्ये बसविण्यात आले आहेत.

स्विमिंग करीता येणा-या ग्राहकांन करीता लाइफ गार्ड - १८ व ०२ सुपरवायझर यांची सेफ्टी गार्ड ड्युटी लावण्यात येते . तसेच सेफ्टीच्या सुरक्षिते नुसार लाईफ जाकेट २५ नग व लाईफ रिंग ०६ नग ठेवण्यात आले आहेत. सर्व परिसर चेक केले असता एकुण ०४ एक्झीट मेन गेट ठेवण्याल आले आहे. एकुण कर्मचा-याची संख्या ८७ आहे.

मे. रॉयल गाईन रिसॉर्ट तपासणी व कागदपत्र पाहणी केली असता नियमा नुसार अग्निशमन विभागाचा शुल्क आकारणी करुण मे. रॉयल गाईन रिसॉर्ट या नावाने "रिसॉर्ट व हॉटेल" या व्यावसायाकरीता अग्निशमन विषयक ना हरकत दाखला देण्यास काही हरकत नाही.

सदर माहिती पुढील कार्यवाहिस्तव करीता सादर.

प्र. अ.

मुख्य अग्निशमन केंद्र, आचोळे.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई विरार महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२०८/१८-१९
दिनांक : ०८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. काळे हॉस्पीटल,
न्यु स्टला सोसायटी, सेंन्ट ऑगस्टीन स्कुल समोर,
स्टेला, वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. काळे हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, सी. ओ.टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सुर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७५२, पुस्तक क्रमांक ६७२८, दिनांक ०५/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

9/06/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२०/१८-१९
दिनांक : १३।०६।२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अन्चावियो रेसोर्ट,
मे. भारत ॲग्री फर्ट आणि रिअल्टी लिमिटेड,
खारिवली गांव,
ता.वाडा, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "भारत ॲग्री फर्ट आणि रिअल्टी लिमिटेड" या नावाने सुरु केलेल्या "अन्चावियो रेसोर्ट" व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/१०६, दि.१७/०५/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतलीकरण करुन देण्यात येत असुन तदनंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. पोलीस विभाग व महाराष्ट्र शासन, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत अभिप्राय/दाखले व फी भरणा आवश्यकतेनुसार घेणे आपल्यावर बंधनकारक राहील, अन्यथा अग्निशमन बाबींसाठी देण्यात आलेला अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय रद्द समजण्यात येईल.
२. रिसोर्ट सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. रिसोर्ट मध्ये ज्वलनशिल / विस्फोटक साहित्याचा वापर / साठा करण्यात येवू नये.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २८नग, (६ की.) ६ नग, (९ की.) ३ नग सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ४ नग व (४.५ की.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. रिसोर्ट मध्ये जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.
६. रिसोर्टचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. रिसोर्ट वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. रिसोर्टचे स्वयंपाक घर स्वतंत्र असावे व वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. रिसोर्टचे संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. सदर रिसोर्ट जवळील जाण्या-येण्याचे मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६७२७३५, दिनांक २९/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/(२२२)/१८१८
दिनांक : १३/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . हिल व्हिव ढाबा ॲन्ड बार,
खैरपाडा, टोकरे, विरार फाटा,
विरार (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . हिल व्हिव ढाबा ॲन्ड बार " या नावाने सुरु केलेल्या " **ढाबा ॲन्ड बारच्या** " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या **तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय** देण्यात येत असुन **तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ४६ नग, ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १०, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अगिशमन यंत्रणा बसविण्यात आलेली आहे.
६. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
७. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना** दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
८. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
९. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
११. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१३. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये. आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२७६०, पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/प्रका/२२३/८-१९
दिनांक : १३/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . श्री .राजेंद्र कुमार अगरवाल हॉस्पीटल,
बगरवाल उद्योग नगर, गोलानी नका,
वालीव, वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. श्री .राजेंद्रकुमार अगरवाल हॉस्पीटल,''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ९ नग, व ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, सी. ओ. टू टाइप (२ कि) ८ नग सी. ओ. टू टाइप (४.५ कि) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७५५, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मु.का/२२११८
दिनांक : १३।०६।२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . शेफ्रीड एस.व्ही. (इंडिया),
युनिट नं.२६,२७, दत्ताञ्जेय इंन्डस्ट्रीयल इस्टेट, स्केअर इंन्डस्ट्रीयल,
धुरी फेस -२, सातिवली, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे . शेफ्रीड एस.व्ही. (इंडिया)," या नावाने सुरु केलेल्या "**फार्मसिटीकल्स व कॅास्मेटीक एरोसाल**" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ४ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) - ०२ नग, सी.ओ.टू. टाईप (४.५ की) १नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा
१७. कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७५६, पुस्तक क्रमांक. ६७२८ दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२६/१८
दिनांक : १४/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. ओजस सुपर स्पेशालिटी आय केअर,
जय हेरीटेज, १ ला मजला, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल,
मेरी व्हिला, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. ओजस सुपर स्पेशालिटी आय केअर"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, सी. ओ.टू टाईप (४.५की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७२३, पुस्तक क्रमांक ६७२८, दिनांक २२/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
received
15/6/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२९/१८-१९
दिनांक : १८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. साईधाम मॅटर्निटी नर्सिग होम,
साईधाम टॉवर, बी विंग, आचोळे रोड,
नालासोपारा (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. साईधाम मॅटर्निटी नर्सिग होम,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०६, दि.३०/०३/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग. सी. ओ. टू टाईप (५की.) १ नग, सी. ओ. टू टाईप (६की.) १, सी. ओ. टू. टाईप (२कि,) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७५५७, पुस्तक क्रमांक ६७२८, दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
Kshirsagar

SAIDHAM MATERNITY & NURSING HOME
Achole Road, Nallasopara (E)
PIN - 401209

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३०/५-१९
दिनांक : १८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . श्री सिध्दीविनायक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल,
ए विंग, मधुबन हाईटस बिल्डिंग,बिल्डींग -१ ,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . श्री सिध्दीविनायक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल, " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१४०, दि.२६/०५/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, व सी. ओ. टू टाइप (४.५ कि) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७५८, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किवा www.misindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुढा/२३७
दिनांक : १८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हॉटेल फुडलॅंड ,
एव्हरशाईन मेन गेट, वसई (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. हॉटेल फुडलॅंड,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" हॉटेलच्या"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ३ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) - १ नग, मेकेनिकल फोम टाईप (९लि) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साटा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२७६४ पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक १५/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/भुव/232
दिनांक : १८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सेलिब्रेटी फॅमिली रेस्टॅरंट ॲन्ड बार,
एव्हरेस्ट बिल्डिंग, अंबाडी रोड, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. **सेलिब्रेटी फॅमिली रेस्टॅरंट ॲन्ड बार"** या नावाने सुरु केलेल्या **"रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ **दिलेल्या** तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती :-

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ३ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) - १ नग, मेकेनिकल फोम टाईप (९लि) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२७६३, पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक १५/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

18/6/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३४/१८-१९
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . जी. एम. ब्रेवरीज लिमीटेड,
स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग,
विरार (पूर्व.) ४०३०५ ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . जी. एम. ब्रेवरीज लिमीटेड"** या नावाने सुरु केलेल्या **" देशीदारु/मद्द यांचा कारखाना साठा व विक्री "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१५, दि.१०/०४/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ४६ नग, ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १०, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अगिशमन यंत्रणा बसविण्यात आलेली आहे. तसेच द फायर प्रोटक्शन सर्व्हिसेस या अधिकृत अभिकरण्याकडून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत आहे .
६. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
७. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
८. व्यवसाय ठिकाणी लागणारे विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
९. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
११. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१३. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्र. ६४६०८१, पुस्तक क्रं. ६४६१, दिनांक ०४/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३६/१८-१९
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ . पराग प्रमोद कुलकर्णी ,
मे . कुलकर्णी डोळ्याचे हॉस्पीटल,
स्नेहांजली इलेक्ट्रॅसनिक्स,
विरार (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . कुलकर्णी डोळ्याचे हॉस्पीटल, "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने ववि‌शम/अग्नि/मुका/२७६, दि.१८/०६/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, सी. ओ. टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७६९, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १९/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsmms.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२३७/१८-१९
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. गणेश इंटरप्राईजेस,
गाळा नं १०७, के. टी . स्पार्क बिल्डिंग नं.३,
बिलाल पाडा, वसई रोड (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. गणेश इंटरप्राईजेस,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" कॉस्मेटीक्स बनविणाच्या"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/५९, दि.२५/०४/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ३ नग, (६ की.) - २ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.)- ०२ व मेकॅनिकल फोम (५० लि.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविण अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६७२७५९, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३८/१८५९
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बेवॉन कॉसमेटिक्स,
गाळा नं १०४ व १०५, पहिला माळा,
अे.व्ही.उद्योग इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
गोलानी नाका, वालीव,
वसई रोड (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. बेवॉन कॉसमेटिक्स"** या नावाने सुरु केलेल्या **"कलर कॉस्मेटीक्स बनविणे"** व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/१५७, दि.०३/०६/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणखीन अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुना या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतीकरण करुन देण्यात येत असुना तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०७ नग, (६ की.) - ०३ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.)- ०२ व मेकॅनिकल फोम (५० लि.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वीजपुरवठा जनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६७२७५४, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक ११/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका/२३८/१८.१८~~
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मोहित कॉसमेटिक्स,
गाळा नं १०५,
मंगलम इंड इस्टेट,
भोयदापाडा, गोखीवरे,
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. मोहित कॉस्मेटिक्स"** या नावाने सुरु केलेल्या **''कॅास्मेटिक्स ''** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१५८, दि.०३/०६/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, (१०.की.) - ०१ नग व डि.सी.पी (५ की.)- ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक- ६७२७६६, ~~पुस्तक क्रमांक~~- ६७२८, दिनांक १९/०६/२०१७ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४०/१८
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . ओमकार ट्रेडींग कंपनी ,.
गाला नं.८,९, १०, व ११ प्लॅट नं. बी, बिल्डिंग नं. १,
शुभम इंन्डस्ट्रीयल इस्टेट, स्केअर इंन्डस्ट्रीयल पार्क, तुंगारेश्वर फाटा जवळ,
सातिवली , वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. ओमकार ट्रेडी कं पनी ..** " या नावाने सुरु केलेल्या **"खाद्य तेल"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगा अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपास फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग, ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही यार्च दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देत तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीत अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६४६०२१, पुस्तक क्रमांक. ६४६१ दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४२/१८-१९
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . विवान हॉस्पीटल,
डॉ . मेघा माने ,
१४०१, तुंगारेश्वर फाटा, सातिवली,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . विवान हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७६७, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १९/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

20/6/18

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
आग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

पृष्ठ क्र. 72

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४३/१८९८
दिनांक : १९/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
न्यू लक्ष्मीनारायण हॉस्पीटल,
डॉ . आशिष हरिदर शुक्ला,
गाला न. ५ व ६ इंद्रप्रस्थ अपार्टमेट,
विजय नगर, तुळीज रोड, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.न्यू लमीनारायण हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, सी. ओ. टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७६५, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक १८/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुफा/२५७/१८.१९
दिनांक : २२/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. आनंद जयपूरीया
मे . जयपूरीया आय केअर सेंटर ,
शॉप नं.९ व १०,पहिला मजला,सनशाईन गार्डन,
सेंट जोसेफ आणि मेरी स्कुल समोर
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे . जयपूरीया आय केअर सेंटर " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७७९, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Recieved
22/06/18
Mobile No 8767480808

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२५८/१८-१९
दिनांक : २२/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. अल्ट्रा रबर ,
दमेलपाडा, परमार बिल्डर ऑफिस जवळ,
नॅशनल हायवे नं. ८, वसई फाटा वसई (पु)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. अल्ट्रा रबर, मालक श्री. देवेंद्र के .अग्रवाल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **" Crumb Rubber, Rubber Chips, Pubber Granules, Pubber Mulch "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी एबीसी टाईप (६ कि.) ६ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ कि.) १ नग, ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन, मळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६७२७७१, पुस्तक क्रमांक ६७२८, दिनांक १९/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

22/6/18

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

(1)

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२५८/१८५८
दिनांक : २२/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मौर्या डेअरी,
शॉप नं. १४, साईभूती अपार्टमेंट, आचोळे रोड,
नालासोपारा रेल्वे स्टेशन जवळ, नालासोपारा (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. मौर्या डेअरी,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" दूग्ध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - १ नग, मेकेनिकल टाईप (९ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२७७२, पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक १९/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

23/6/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२६०/१८१९
दिनांक : २६/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. युनायटेड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल,
सी विंग, १ला मजला, पाच्छा प्लाझा,
समेलपाडा, नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. युनाटेड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल,**" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७८२, पुस्तक क्रमांक ६७२८, दिनांक २५/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

26/6/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२७०/१८
दिनांक : २७/०६/२०१८

प्रति,
मे.गुप्ता आय हॉस्पीटल,
गणेश शॉपिंग सेटर,शॉप नं.१
निळे गांव, नालासोपारा (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.गुप्ता आय हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२१६, दि.२१/०६/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७८८, पुस्तक क्रमांक. ६७२८ दिनांक २८/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२७७/१८
दिनांक : २७/६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. कनेरिया इडिबल ऑईल इंडस्ट्रीज,
पो. श्री चिराग आर. कनेरिया व श्री .देवांग आर .कनेरिया,
युनिट नं. २, गाळा नं .२,३,४, स .नं. २३ ई .डी इस्टेट,
सागपाडा, कामण - भिवंडी रोड, चिचोंटी , वसई (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. कनेरिया इडिबल ऑईल इंडस्ट्रीज,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" इडिबल ऑईल "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०४५, दि.२२/०३/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३ ४ नग, सी.ओ.टू (२ की.)- १ व मेकॅनिकल फोम (९ लि.) - ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६७२७८७, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २७/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मु का/~~२७६/१८९
दिनांक : २८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . मोमया लो प्राईस,
शॉप नं. ३,४,५, मोतीराम सदन,
पाच पायरी रोड,विरार (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . **मोमया लो प्राईस** " या नावाने सुरु केलेल्या " **किरणा दुकान व मॉलच्या** " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय** देण्यात येत असुन **तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ४६ नग, ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १०, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अगिशमन यंत्रणा बसविण्यात आलेली आहे. तसेच द फायर प्रोटक्शन सर्व्हिसेस या अधिकृत अभिकरण्याकडून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत आहे .
६. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
७. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे **दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना** / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे **ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे **लावावेत.**
८. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
९. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
११. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१३. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२७२४, पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक २२/०५/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२७७/१८-१९
दिनांक : २८/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . प्रिया कॅासमेटिक्स,
१०९/११०,शितल सुप्रिम इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट बिल्डिंग नं.३,
सातिवली रोड, साईबाबा मंदिर, वालिव, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. प्रिया कॅासमेटिक्स "** या नावाने सुरु केलेल्या " **कॅासमेटिक्स** " व्यवसायासाठी ववविशम/अगि/मुका/५८, दि.२५/०४/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १० नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुबीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७४३, पुस्तक क्रमांक. ६७२८ दिनांक ०२/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२८५/१८-१९
दिनांक : ०२/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. ओमनारायण सिंह,
मे . रिध्दी नर्सिंग होम ॲन्ड जनरल हॉस्पीटल,
प्लॉट -१०१,१०२,१०३, विना सूर श्याम कॉम्पलेक्स,
वंसत नगरी, नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . रिध्दी नर्सिंग होम ॲन्ड जनरल हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, व ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६७२७८६, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २७/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२८६/१८-१९
दिनांक : ०२/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . चिरायू हॉस्पीटल,
वरद अपार्ट, गाळा नं .४,५, गावठण, टोकरे - खैरपाडा,
विरार, (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . चिरायू हॉस्पीटल, " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२१५, दि.२१/०६/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, (६ की.) २ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ कि) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७९४, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २८/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./~~अग्नि/मुका~~/२८८/२८१
दिनांक : ०२/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . सहयोग हॉस्पीटल,
यंशवत विहार कॉम्पलेक्स,
बोळींज, विरार , (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . सहयोग हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/८०३, दि.२७/१२/२०१६ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ५ नग, व सी. ओ. टू टाइप (४.५ कि) २ नग ठेवण्यातआले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवान्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६७२७९८, पुस्तक क्रमांक. ५७२८, दिनांक २८/०६/२०१८ व दाखला फी ३०००/- पावती क्र. ६९४४०१, पुस्तक क्र. ६९४५, दिनांक ०२/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२८९/१८-१९
दिनांक : ०२/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. राज उद्योग,
गाळा नं ११८, निधी इंडस्ट्रीयल कॅम्पलेक्स,
विसावा हॉटेल जवळ, सातिवली, वसई रोड (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. राज उद्योग,"** या नावाने सुरु केलेल्या **"नेल पॉलिशच्या "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/०९, दि.०५/०४/२०१६ अवये अगिशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) - ४ नग, मेॅकेनिकल फोम (९ लि.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक ६७२७९९, पुस्तक क्रमांक. ६७२८, दिनांक २८/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२८०/१८-१९
दिनांक : ०२/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आनंद गार्डन्स् ,
लोखंडी पाडा, कोल्ही गाव, चिचोंटी,
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. आनंद गार्डन्स्"** या नावाने सुरु केलेल्या **" खाद्यगृह, हॉलिडे कॉटेज, लॉनच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १नग, रिफिलिंग ऑफ फायर टाईप (५ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यात आलेली आहे. तसेच मे. द फायर प्रोटेक्शन कंपनी या अधिकृत अभिकरण्याकडूना वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत आहे .
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२८००, पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक २८/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२७१/१८
दिनांक : ०२/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. संदीप मोहन गायधनकर ,
मे . श्री सिध्दीविनायक हॉस्पीटल ॲन्ड आयसीयू ,
बी -००२, भारत वैभव अपार्ट, आचोळे,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . श्री सिध्दीविनायक हॉस्पीटल ॲन्ड आयसीयू"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ५ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४४०२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०२/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

9892216427

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/३०३/१८.१९
दिनांक : ०४/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ. सचिन एम. गायधनकर,
मे . श्री सिध्दीविनायक आय हॉस्पीटल ,
बी -१०२, भारत वैभव अपार्ट, आचोळे,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . श्री सिध्दीविनायक आय हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/९९, दि.०९/०५/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) १ नग, (४की.) १ नग, सी.ओ.टू टाईप (२कि.)१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४४१२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०४/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C 7507609967

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३०४/१८-१९
दिनांक : ०४/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. श्वेता बार ॲन्ड रेस्टॉरंट ,
शॉप नं. १ व २ सुख आंगण सोसायटी ,
नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. श्वेता बार ॲन्ड रेस्टॉरंट"** या नावाने सुरु केलेल्या **" बार ॲन्ड रेस्टॉरंट"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६७२७९७ पुस्तक क्रं. ६७२८, दिनांक २८/०६/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/३७४/१८-१९
दिनांक : ०७/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जय बजरंग ढाबा,
नॅशनल हायवे नं ८,
सातीवली, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

(1)

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.जय बजरंग ढाबा"** या नावाने सुरु केलेल्या **"हॉटेल व्यवसाय"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१४०, दि.३०/०५/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, (९ की.) - ८ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ६९४४१४,पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३१९/१८-१९
दिनांक : १७/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . तांदुळ बाझार ,.
श्री. रजनीकांत रमनलाल शाह
श्री. गणेश प्लाझा, नियर कोपरी नाका, चंदनसार रोड,
विरार (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. तांदुळ बाझार,** या नावाने सुरु केलेल्या "तांदुळ व जिवश्यक वस्तुच्या" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ५ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा
१७. कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४१५, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/३२०/१८-१९
दिनांक : १७/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. राहुल वासुदेव पाटील,
मे . टयुलिप मॅटरनिटी नर्सिग होम,
शाप नं.१, ई- ०१,०२, गोकुल पार्क ,डी मार्ट समोर,
नियर न्यु विवा कॅालेज , विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. टयुलिप मॅटरनिटी नर्सिग होम,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (१ की.) १ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यार्दीचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यंक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४२२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३३०/१८-१९
दिनांक : २०/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . ओम साई हॉस्पीटल,
आंनद दिघे मार्ग, जुचंद्र, नायगाव (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . ओम साई हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि/मुका/५५, दि.२५/०४/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीो खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, व सी. ओ. टू टाइप (२ कि) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४४३२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक १७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३३३/१८-१९
दिनांक : २०/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. सिंग महाबली अदयाशंकर,
मे . लाईफ केअर चेरिटेबल हॉस्पीटल,
सी -विंग, मार्टीन कमर्शियल कॉम्पलेक्स,
न्यू लिंक रोड, मदर मेरी स्कूल, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . लाईफ केअर चेरिटेबल हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०७४, दि.३०/०३/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४४४६, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक २०/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

21/7/18

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

16

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३२९/२०१९
दिनांक : २०/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . स्वरा हॉस्पीटल,
१ला मजला, अपोलो शॉपिंग सेंटर,
नियर एस के.डेरी, विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. स्वरा हॉस्पीटला,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४४२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक २०/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

111
received
01/07/18
7pm

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुख्य/3807/८-१८
दिनांक : 23/07/2018

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.राजसुख आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर,
सर्वे नं.१४०,पेल्हार रोड,बिलालपाडा,
नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.राजसुख आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "आयुर्वेदिक मेडीसीन व हेल्थकेअर प्रोडक्ट " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजुर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
५. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, सी.ओ.टु टाईप (२ की.) २ नग,मॅकेनिकल फोम (९लि.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
६. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
७. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दूरध्वनी क्रमांक उदा.दवाखाना/पोलीस/फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत**
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१४. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१५. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४४५, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक २०/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

0/८ S.Patil

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३४८/१८-१९
दिनांक : २७/०६/१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ. प्राजक्ता विजय समेळ,
मे . डी .जे समेळ मॅटरनिटी ॲन्ड नर्सिंग होम,
निळेमोरे स्टेशन रोड, नालासोपारा (पुर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. डी .जे समेळ मॅटरनिटी ॲन्ड नर्सिंग होम,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, सी .ओ.टू. टाईप (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४५५, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
DR. PRAJAKTA VIJAY SAMEL
M.B.B.S., D.G.O.
Consultant Obstetrician & Gynaecologist
Reg. No. 2004/10/3645
27/7/18

अग्निशमन दल मुख्य कार्या...

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३५५/१८१९
दिनांक : २७/०६/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . SAP PRINT SOLUTIONS PVT. LTD.,
प्लॉट नं.३, सेक्टर नं. २ द वसई तालुका इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
गौराई पाडा, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/S . SAP PRINT SOLUTIONS PVT. LTD"** या नावाने सुरु केलेल्या **" बुक, ॲप्लीकेशन फॉर्म, मॅगझिन, कॅलेडंर, डायरी "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १३ नग, (५की.) १८नग, (६की.) ७ नग, (९की.) १ नग, सि.ओ.टू (४.५कि,)६ नग, डि.सी.बी (५कि.) २ नग, (१०कि.)३नग, वॉटर सी. ओ.टू (९लि.) ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४५३, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक २३/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

o/c

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३५८/१८-१९
दिनांक : ३१/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
. **M/S . Sohanlal Shantilal Jain,**
प्लॅट नं. ६, स.नं. २४१, हि.नं.१, गाव - गोखिवरे,
चिंचपाडा, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S . Sohanlal Shantilal Jain"** या नावाने सुरु केलेल्या **" टायर कटिंग करुन पॅकींग बनविण्याच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ५ नग, (५की.) १नग, मेकेनिकल फोम (५० लि.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४६१, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक ३०/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३५९/१८-१९
दिनांक : ३१/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . Excel Cosmetics,
सी- १४, धवन ॲन्ड शहा इंन्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स,
आयपोल च्या समोर, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S. Excel Cosmetics"** या नावाने सुरु केलेल्या **"Cosmetics Products"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ८ नग, (५की.) ३नग, मेकेनिकल फोम (९ लि.) १ नग, सी.ओ. टू टाईप (२ की.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४६२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक ३०/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुफा/३६३/१८-१९
दिनांक : ०१/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
. M/S . TSTAR AEROSOL,
युनिट नं. १९/२०, राज प्रभा परम इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
नाईक पाडा, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/S. TSTAR AEROSOL"** या नावाने सुरु केलेल्या **" Aerosol sprays & filling machineries "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ३ नग, (६की.) २नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४५२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक २३/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
Received
02/08/2018.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/३७२/१८-१९
दिनांक : ०२/०८/१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आरोग्यम चिल्ड्रन हॉस्पीटल,
बी -१, १६/१६, विश्वकर्मा पॅराडाईस फेस -१,
अंबाडी रोड, वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. आरोग्यम चिल्ड्रन हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, सी. ओ.टू टाईप (२की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४३३, पुस्तक क्रमांक ६८४५, दिनांक १७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८२/१८-१९
दिनांक : ०४/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. एशियन पेंन्टस लिमिटेड,
ॲपल इंडस्ट्रीयल हब,
सर्व्हे क्र. ७२ +७५/१७५/२ +७७
नॅशनल हायवे क्रं. ८, विश्वकर्मा बागेजवळ,
नालासोपारा फाटा, पेल्हार
वालिव, वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. एशियन पेंन्टस लिमिटेड.,** या नावाने सुरु केलेल्या **"पेंन्टस व वार्निसेस विक्री "** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/३४६, दि.२७/०७/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी स्थायी स्वरुपाची अग्पिशमन यंत्रणा व ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६९४४७२, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०२/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

06/08/18
9821335584
Prashant

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८३/१८-१९
दिनांक : ०४/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.साईबाबा हॉस्पिटल,
ए-०१, सिध्दी विनायक कॉम्पलेक्स,
आर्म हॉटेल व आय.डी.बी.आय बँकेच्या मागे,
स्टेशन रोड, नालासोपारा (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "साईबाबा हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/११७, दि.१८/०५/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, (५ की.) १ नग व सी.ओ.टू टाईप (३.२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४४६९, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०१/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Dr. Deepak H. Patel
General Surgeon
REG.NO.-2000/12/08
7/08/18

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/३८४/१८-१९
दिनांक : ०४/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . गीत इंन्डस्ट्रीज ,
गाला नं. १०३, पहिला माळा, राजप्रभा उद्योग नगर , बिल्डंग नं. ३,
गोलानी नाका, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे . गीत इंन्डस्ट्रीज" या नावाने सुरु केलेल्या " नेल पॉलिश इतर कलर आणि कॅास्मेटीक वस्तू उत्पादन व विक्री " या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) - ५ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४७०, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक ०१/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

०१/०८/१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८६/१८-१९
दिनांक : ०४/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बेवॉन कॉस्मेटीक्स युनिट नं. II
गाला नं. १०१/१०२, ए .व्ही.उद्योग इंन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
बिल्डिंग नं. २, राजप्रभा उद्योग नगरच्या मागे,
गोलानी नाका, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.बेवॉन कॉस्मेटीक्स युनिट नं. II " या नावाने सुरु केलेल्या "नेल पॉलीश व सौदर्य प्रसाधने उत्पादन व विक्री " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) - ७ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४७१, पुस्तक क्रमांक. ६९४५ दिनांक ०१/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

Received

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८८/१८७९
दिनांक : ०६/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

(1)

प्रति,
श्री. सुधीर उपाध्याय,
मे . विनायक हॉस्पीटल (मे .ओम हेल्थकेअर वेन्चर्स एलएलपी),
डॉक्टर हाऊस, सर्व्हे नं. २३७ ॲन्ड २४१, आचोळे गाव,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . विनायक हॉस्पीटल (मे .ओम हेल्थकेअर वेन्चर्स एलएलपी),"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १० नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४४९१, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

O/C
K Wadhwa
7028 35 2388

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८३/१८-१९
दिनांक : ०६/१०८/१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. जेमसंन्स प्रेशियन इंजिनियरींग प्रा. लि.,
प्लॉट नं. ९, देवान शाह उद्योग नगर,
आयपॉल कंपनीच्या समोर,
वालिव, वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. जेमसंन्स प्रेशियन इंजिनियरींग प्रा. लि.,**या नावाने सुरु केलेल्या **" Radar,Oil & Gas, Valve & Regulator, Areospace & Motion. Medical Parts & Precision CNC Machined Components & Assemblies"** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/२२६, दि.२७/०६/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी - नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - १२नग, (४ की.) - २१ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६९४४७६, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

9323734522

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८५/१८-१९
दिनांक : ०६/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अलायंन्स हॉस्पिटल,
जीवदानी हॉस्पीटल प्रा. लि,
तुळींज, आत्मा वल्लभ सो,
नालासोपारा (पुर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे .अलायंन्स हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि/मुका/३५४, दि.२०/०७/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४४८८, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
Reed
8698117460

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८८/१८-१९
दिनांक :०८/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. डाया लुब्रिकेंन्टस प्रा. लि.,
बिल्डिंग नं.११, स. नं.८४, सातिवली रोड, वालिव फाटा,
वालिव, वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. डाया लुब्रिकेंन्टस प्रा. लि.,** या नावाने सुरु केलेल्या **" लुब्रिकेंन्टस ऑईल तयार करणे व शुध्दीकरण करणे "** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/९९१, दि.०४/०३/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी - नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ५ नग, (६ की.) - ५ नग, (२ की.) - २ नग, मेकॅनिकाल फोम (५०ली .)- २ नग, व सी. ओ. टू. टाईप एक्सटींग्युशर (४.५ की,) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६९४४२४, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक १६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/४२९/१८-१९
दिनांक : २०/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. राजेश एफ जैन,
मे . नेमिनाथ हॉस्पीटल,
एम/१,२,३,४ नेमिनाथ नगर, आचोळे क्रॉस मेडीकल कॉलेज,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . नेमिनाथ हॉस्पीटल''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ५ नग, सीओटू टाइप (२कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४४९०, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

०१८

२१/८/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४३०/२०१९
दिनांक : २०/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. एम. एम जे. इंटरप्रासजेस,
शॉप नं. १७५, रझाल कंपाऊंड,
वाकणपाडा, धानिव, पेल्हार नालासोपारा (पूर्व) ,
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. एम. एम जे. इंटरप्रासजेस,"** या नावाने सुरु केलेल्या **"सोडियम सोलीशियेट आणि हार्डवेअर "** व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि/मुका/४४४, दि.३०/०८/२०१८ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग, सीओटू (२ की.)- ०२ नग, व मॅकनिकल फोम टाईप एक्स्टीग्युशर (९लि)३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक- ६९४५०१, पुस्तक क्रमांक- ६९४६, दिनांक २०/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४४२/१८-१
दिनांक :२१/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s-BREATH CARE HOSPITAL,
एन-१/४, गिरिविहार को.ऑ.हौ.सो,
आनंद नगर, महादेव मंदिराच्या पुढे,
वसई (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "M/s-BREATH CARE HOSPITAL" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ध्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या अवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्कालीन प्रसंगी इमारतीमधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबंधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सादरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.६९४५०६, पुस्तक क्रमांक.६९४६, दिनांक: २०/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mlsmedia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Revised
21/08/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुख्य/४६०/१८-१९
दिनांक :२७/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.विजयालक्ष्मी हॉस्पिटल (मॅटर्निटी, सर्जिकल आणि जनरल),
ए/१०१-१०४ सविता अपार्टमेंट,
कंचन स्कुलच्या जवळ, विरार रोड, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "विजयालक्ष्मी हॉस्पिटल (मॅटर्निटी, सर्जिकल आणि जनरल)" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, (२ की.) १ नग व सी.ओ.टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४५२०, पुस्तक क्रमांक. ६९४६, दिनांक २७/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मु.का/४७४/१८-१९
दिनांक : २८/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. माधवी उकळकर,
मे . मंगलम हॉस्पीटल,
एम/१०, श्री मोना अपार्ट, दिवाण ॲन्ड सन्स प्लॉट,
नियर होळी फॅमेली स्कूल, एव्हरशाईन सिटी
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . मंगलम हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४५१४, पुस्तक क्रमांक. ६९४६, दिनांक २४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

0/C

0/0
30/8/18
9850956240/260

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४७६/१८-१९
दिनांक : २९/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
अर्नाळा हेल्थ ट्रस्टचे श्री महालक्ष्मी हॉस्पिटल,
राम मंदिर समोर, अर्नाळा,
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. अर्नाळा हेल्थ ट्रस्टचे श्री महालक्ष्मी हॉस्पिटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/८०१, दि.२७/१२/२०१६ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ७ नग, व सी. ओ. टू टाइप (२ कि) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४५१५, पुस्तक क्रमांक. ६९४६, दिनांक २७/०८/२०१८ व दाखला फी ३०००/- पावती क्र. ६९४५२२, पुस्तक क्र. ६९४६, दिनांक २९/०८/२०१८ रोजीचा भरणा .
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४९८/१८
दिनांक : ३१/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . पुजा इंन्डस्ट्रीज ,
गाला नं. ११, तुगांरेश्वर इंडस्ट्रिज,
सातीवली, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे . पुजा इंन्डस्ट्रीज" या नावाने सुरु केलेल्या " पेपर सोप उत्पादनाच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) - ५ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४५३१, पुस्तक क्रमांक. ६९४६ दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५७९/१८-१९
दिनांक : ०६/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . ओझेन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल,
गगन ड्रीम बिल्डिंग, रश्मी जवळ,
वसई विरार न्यू लिंक रोड,
वसई फायर ब्रिगेडच्या पुढे, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . ओझेन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि़शम/अग्नि/मुका/७७३, दि.१६/१२/२०१६ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी सी ओ टू टाईप (२ की.) ५ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४५३८, पुस्तक क्रमांक. ६९४६, दिनांक ०६/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५२०/१८-१९
दिनांक : ०६/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. दर्शन शुज,
गाला नं. ६०/ए, सुप्रिम इंडस्ट्रियल इस्टेट,
लकी कंपाऊंड, देवदळ, पो कामण
वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. दर्शन शुज** या नावाने सुरु केलेल्या **" शुज उद्योग "** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/४५२, दि.०१/०९/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्‌नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ७ नग, (४ की.) - ६ नग, (२ की.) - २ नग, बीसी टाईप एक्सटींग्युशर (१० की,) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्‌नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ६९४५३९, पुस्तक क्रमांक. ६९४६, दिनांक ०६/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५३६/१८-१९
दिनांक : ०७/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जय अंबे पॉलिक्लिनीक नर्सिंग होम
& मॅटर्निटी हॉस्पिटल,
श्वास अष्टा शाळेजवळ,
धानिव बाग,नालासोपारा (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.जय अंबे पॉलिक्लिनीक नर्सिंग होम & मॅटर्निटी हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/४४२, दि.३०/०८/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत लेखेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, (६ की.) ६ नग, व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्कालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६९४५५०, पुस्तक क्रमांक. ६९४६ दिनांक ०७/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अ.नि/ना.हर.का/५५५/१८-१९
दिनांक : १०/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. निलेश पालवणकर,
मे . अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व ~~डे-केअर सेंटर~~ MICU ,
१४, दयासागर, जकात नाका, बोळींज,
विरार (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे-केअर सेंटर,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (६ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा-नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४२०, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received 10/9/18 Sh. 8007260992

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/५५६/१८-१९
दिनांक : १०/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. निलेश पालवणकर,
मे . अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे-केअर सेंटर ,
२०१, माताजी कृपा, फुलपाडा रोड,
विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे-केअर सेंटर,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

२१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
२३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग, ए.बी.सी. (४ की.) १ नग, सीओटू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
२४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
२५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
२६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
२७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
२८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
२९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
३०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
३१. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
३२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
३३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
३४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
३५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
३६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
३७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
३८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
३९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४१९, पुस्तक क्रमांक. ६९४५, दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.
४०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received 10/09/18.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./आग्नि/मुका/६२५
दिनांक : १७/१०/२०१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.क्रिष्णादिप हॉस्पिटल,
दुसरा माळा, किणी आर्केड,
प्लॅट नं २०३, 'बी' विंग, 'सी' विंग,
मेरी व्हीला रोड, बन्हामपूर, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "क्रिष्णादिप हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) १ नग, (४ की.) ३ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०११७१, पुस्तक क्रमांक. ६०१२, दिनांक १७/१०/२०१७ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received Copy
on 27/10/2017
Bhatle

वसई - विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
प्रगतीचा प्रकाश हाच बहुजन विकास
स्थापना : ३ जुलै २००९

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/सुधा/६३२/२०१९
दिनांक : १२/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डॉमीनोझ पिझ्झा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: शॉप नं २, तळमजला, बिल्डींग नं १९, प्लॉट क्रं.१, बोळींज व्हिलेज, ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०३ नग, (६ की.) - ०२ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. १०००/- पावती क्र. ६९४४९६, पुस्तक क्र. ६९४५, दिनांक ०६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

014 14/09/18

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुला/६३३/१८-१९
दिनांक : १२/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डॉमीनोझ पिझ्झा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: शॉप नं एस-१, तळमजला, अे-विंग, गगन सुप्रिम ड्रीम कॉम्पलेक्स, वसंत नगरी, नालासोपारा (पुर्व) ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, (६ की.) - ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ६९४४९४, पुस्तक क्र. ६९४५, दिनांक ०६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

OIC
14/09/18

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६३४/१८.१९
दिनांक : १२/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मख्रवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डॉमीनोझ पिझ्झा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: शॉप नं ८, ९, १०, तळ मजला, ॲमराल्ड बिल्डींग, जी.जी.कॉलेज रोड, वसई डेपो जवळ, पाम इंन्फ्रास्ट्रक्चर, ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०३ नग, (६ की.) - ०१, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ६९४४९७, पुस्तक क्र.६९४५, दिनांक ०६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
14/09/18

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/६३५/१८-१९
दिनांक : १२/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मखवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डॉमीनोझ पिझ्झा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: शॉप नं ए/१ ते ४, तळमजला व ए / २५-२६, २७ ए/१०१, पहिला माळा, श्रीप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.७, प्लॉट नं.१९७, १९८, फन फीस्टा थीएटर जवळ, व्हिलेज निळेमोरे, ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, (६ की.) - ०२, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ६९४४९५, पुस्तक क्र. ६९४, दिनांक ०६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
14/09/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/सुरक्षा/६३६/१८-१९
दिनांक : ३२/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि,
(डॉमीनोझ पिझ्झा),
तळमजला, ऑफिस नं ००१, ००२,
टिम्मी आर्केड, मख्खवाना रोड,
मरोळ नाका, अंधेरी (पु),
मुंबई- ४०० ०५९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स-ज्युबीलंन्ट फुडवर्क्स लि "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डॉमीनोझ पिझ्झा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: शॉप नं १, २, ३, ४ व ५, तळमजला, पाम टॉवर, मनवेल पाडा रोड, सर्व्हे नं २२८अे, हिस्सा नं.१/३ बी, १/३ सी आणि सर्व्हे नं २२८अे/२, विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) - ०२ नग, (२ की.) - ०२ नग, (६ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ६९४४९९, पुस्तक क्र. ६९४५, दिनांक ०६/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

01८
14/09/18

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६७३/१८-१९
दिनांक :२१/०९/२०१८

To,
FR. AGNEL SCHOOL
Opp Shalimar hotel,
Waliv, Vasai (E),
Palghar – 401 208.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the FR.AGNEL SCHOOL at Opp Shalimar hotel, Waliv, Vasai (E), Palghar – 401 208 Comprised of (Gr+3 upper floor) occupied by Fr. Agnel School have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 19/09/2018 in the presence of Principal of School, Mr. Ft. Diogo Sebastian Gama, Principal of the Fr. Agnel School, Waliv, Vasai (E) and that the building/premises is fit for occupancy class 1st to 9 th (English medium) with effect from September 2018 to August 2019 for period of 1 (One) year in accordance with rule and subject to compliance of the condition.

The party has paid Rs. 5000/-, Book no.7055, Receipt No. 705474, Dated: 21/09/2018

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

Dilip Mahadev Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Munciple Corporation

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६७४/१८७८
दिनांक : २१/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.गोल्डवे हायजिन प्रॉडक्स,
गाळा नं.२, आदेश कंपाऊंड,
कामण भिवंडी रोड, पो.कामण
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.गोल्डवे हायजिन प्रॉडक्स"** या नावाने सुरु केलेल्या **"ओला टीशु बनविण्याचा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझाविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. दरम्यान जागी परत्वे यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्यासाठी अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ७०५४७२, पुस्तक क्रमांक. ७०५५, दिनांक २१/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुळा/६७६/
दिनांक : ०३/११/२०१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.चंद्रकांता हॉस्पिटल,
तळ मजला, "ए" विंग,
सांजरी अपार्टमेंट, विशाल नगर,
अंबाडी, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "चंद्रकांता हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहुन केवळ दिलेल्या तारखेपासुन फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग; सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुवि[illegible]स्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९४१२, पुस्तक क्रमांक.६०९५, दिनांक ०३/११/२०१७ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
4/11/17
8806824077

अग्निशमनदल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६७६/१८-१९
दिनांक : २१/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.व्ही.व्ही.डेकोरेटर्स,
सर्व्हे. नं. ३३, हिस्सा नं. २ एफ, अयप्पा मंदिर समोर,
स्टेला, वसई रोड (पश्चिम)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. व्ही.व्ही. डेकोरेटर्स** " या नावाने सुरु केलेल्या " **कॅटरिंग, मंडप व डेकोरेटर्स** " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी डी.सी.पी टाईप (४ की.) - ६ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ७०५४७५, पुस्तक क्रमांक ७०५५, डी.डी. क्रमांक ०००३९८ (बसिन कॅथोलिक बँक) दिनांक २१/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६८०/१८-१९
दिनांक : २६/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अरधा प्लास्टिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि,
गाळा नं.२/७, इ.डी.इस्टेट, सर्वे नं. २२६९,
सागपाडा, देवदळ, कोल्ही गांव, कामण, वसई (पूर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.अरधा प्लास्टिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि "** या नावाने सुरु केलेल्या **"प्लास्टिक मिक्सर बॉडी बनविण्याचा"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याची अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १, मेकॅनिकल फोम (९ ली.) - १ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी लागरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी दादुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ७०५४७१, पुस्तक क्रमांक ७०५५, दिनांक २१/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received by
26/09/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निप्रुका/६८७/१८-१९
दिनांक : २६/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED,
१००१-१००२, टॉवर ३,१०वा मजला, इंडिया बुल्स फायासं सेंटर,
सेापती बापट मार्ग, एलफिस्टं रोड, मुंबई ४०००१३.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स- HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED "** या नावाने सुरु केलेल्या **" McDonalds Family Restaurant"** च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं. १, यशवंत स्केअर बि नं.४, नारंगी बायपास रोड, डोगरे, विरार (प) ता.वसई, जि.पालघर येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी के क्लास टाईप (६ की.) - १ नग, डी.सी.पी टाईप (६ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५४६५ पुस्तक क्र. ७०५५, दिनांक २१/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received
Mate
9881055963.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/६८२/१८
दिनांक : २६/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED,
१००१-१००२, टॉवर ३,१०वा मजला, इंडिया बुल्स फायनान्सं सेंटर,
सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड, मुंबई ४०००१३.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स- HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED "** या नावाने सुरु केलेल्या **" McDonalds Family Restaurant"** च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: गाऊंड ॲन्ड पहीला मजला, तानिया हॅरीझोन, स्टेशन रोड, नालासोपारा (प) ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी के क्लास टाईप (६ की.) - १ नग, डी.सी.पी टाईप (६ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५४६७ पुस्तक क्र. ७०९५, दिनांक २१/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received
Mate
9870559463

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निशमन/६८३/१८-१९
दिनांक : २६/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED,
१००१-१००२, टॉवर ३,१०वा मजला, इंडिया बुल्स फायासं सेंटर,
सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टंा रोड, मुंबई ४०००१३.

वसई-विरार शहर महाागरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स- HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED "** या नावाने सुरु केलेल्या **" McDonalds Family Restaurant"** च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: तळमजला व पहिला मजला, ब्रॉडवे अव्हेनू, एव्हरशाईन सिटी, वसई (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अगिशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी के क्लास टाईप (६ की.) - १ नग, डी.सी.पी टाईप (२ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५४६६ पुस्तक क्र. ७०५५, दिनांक २१/०९/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received
Amate
9870559463.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/हुका/६९४/१८७९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. गॅलेक्सी लंच होम, (सिप ॲन्ड डाईन),
१,२,३ रश्मी प्राईड, नियर फायर ब्रिगेड,
अगरवाल सर्कल,वसंत नगरी जवळ , वसई (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. गॅलेक्सी लंच होम, (सिप ॲन्ड डाईन)"** या नावाने सुरु केलेल्या **" रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ६ नग, सी.ओ.टू फायर (४.५ की.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यातआले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६९४४८१, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६६५/१८-१९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हॉटेल सिध्दीविनायक,
शॉप नं. ३५, गोल्डन पाक्र, साई नगर,
अंबाडी रोड, पंचवटी नाका, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. हॉटेल सिध्दीविनायक " या नावाने सुरु केलेल्या " बार ॲन्ड रेस्टॅरंटच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. मे . द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६९४४८३, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुला/६९६/१८-१९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. गोल्डन रॉक, (डिलक्स फेमिली रेस्टॅरंट ॲन्ड बार),
बिल्डंग नं. ए-११, दिवान ॲन्ड सन्स्, एन्क्लेव्ह,
वसंत नगरी जवळ , वसई (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. गोल्डन रॉक, (डिलक्स फेमिली रेस्टॅरंट ॲन्ड बार), " या नावाने सुरु केलेल्या " डिलक्स फेमिली रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ७ नग, (२ की.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यातआले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६९४४७९, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६९७/१८-१९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
गोल्ड कॅाइन बार ॲन्ड रेस्टॅारंट,
नियर पार्वती सिनेमा, साई नगर,
वसई (प.), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "गोल्ड कॅाइन बार ॲन्ड रेस्टॅारंट" या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॅारंटच्या" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०८०, दि.३१/०३/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, (२ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ६९४४८२, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

1

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नी/सुना/६९८/१८-१९
दिनांक : २९/०८/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
रोहीत लिकर बार,
शॉप नं. ३५, गोल्डन पार्क, साई नगर,
पार्वती टॉकीज जवळ, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "रोहीत लिकर बार" या नावाने सुरु केलेल्या " देशी दारु विक्री व बैठक व्यवस्थाच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६९४४८५, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/६९९/१८-१९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
अभिराज हॉटेल प्रा. लि.,
शॉप नं. २ - बी, स्टेशन रोड,
वसई (प.),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "अभिराज हॉटेल प्रा. लि." या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॉरंटच्या" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०८१, दि.३१/०३/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०२ नग, (२ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांती गृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ६९४४८०, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/७००/१८-१९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
अक्षया रेस्टॉरंट ॲन्ड बार,
दिवाण ॲन्ड सन्स् सो,एन्केव्ह अपना घर सो.
बिल्डिंग जी -१, अबांडी रोड, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "अक्षया रेस्टॉरेंट ॲन्ड बार" या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॉरंट" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, (५ की.) - १ नग, १फायर बॉल फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी आगविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६९४४८४, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्नि/मुका~~/७०१/१८-१९
दिनांक : २९/०९/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
हॉटेल नित्यानंद रेस्टॅरंट ॲन्ड बार,
शॉप नं. १, परेरा अमोल नगर,
जुचंद्र, नायगांव (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार हॉटेल नित्यानंद रेस्टॅरंट ॲन्ड बार" या नावाने सुरु केलेल्या "रेस्टॉरंट ॲन्ड बारच्या" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, तसेच १ फायर बॉल फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यातआले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोड़णी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६९४४८६, पुस्तक क्रं. ६९४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मु.का/७२०/
दिनांक : ११/११/२०१७

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.डॉ.मेनन इ.एन.टी हॉस्पिटल,
दुसरा माळा, "अभिजात"
पांचाळ नगरच्या समोर,
स्टेशन रोड, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"डॉ. मेनन इ.एन.टी हॉस्पिटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९४४७, पुस्तक क्रमांक.६०९५, दिनांक १३/११/२०१७ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७२४/१८-१९
दिनांक : ०६/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. नागोरी नुरी डेरी स्वीट्स सेंटर,
शॉप नं. ६, राजहंस सोसायटी, मेन रोड,
तुळींज, नालासोपारा (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. नागोरी नुरी डेरी स्वीट्स सेंटर," या नावाने सुरु केलेल्या " मिठाई व्यवसायच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५२२, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक ०५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C Mustaqeem 7014536416 7219533606

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७४१/१८-१९
दिनांक : ०६/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.स्कॅनेम इंटरलेबल इंडस्ट्रीस प्रा.लि,
नंदन इस्टेट,सर्व्हे क्रं.५९,मालजीपाडा
क्रिष्णा रिसॉर्ट समोर,वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,
वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.स्कॅनेम इंटरलेबल इंडस्ट्रीस प्रा.लि "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३८२, दि.११/०८/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी **"Paper Label Stock,Film Labels Stock, Paper Board, Papers Cores, Ink & Varnish, UV Flexo, Stamping Foil, Printed Labels"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) २ नग, (५की.) १८ नग, सि.ओ.टू (४.५कि,) ४ नग मेकॅनिकल फोम (५० ली.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ७०५५३३, पुस्तक क्रमांक. ७२५६ दिनांक ०५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७४२/१८७०
दिनांक : ०६/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .गोल्डन हॉस्पीटल,
रफिया अपार्टमेंट,नुरी मस्जिदच्या बाजुला
संतोष भुवन,नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे .गोल्डन हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ०४ नग,सी.ओ.टू. (२ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७०५५३४, पुस्तक क्रमांक. ७०५६, दिनांक ०५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७४८/१८.१८
दिनांक : ०८/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
सागर फॅमिली बार ॲन्ड रेस्टॉरंट,
स्टेशन रोड, नालासोपारा (प.),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " सागर फॅमिली बार ॲन्ड रेस्टॉरंट" या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॉरंटच्या" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १ नग (२ की.) - १ नग, फायर बॉल - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५४७, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक ०८/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७४९/१८-१९
दिनांक : ०८/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
रिजेन्सी लिकर शॉप ,
शॉप नं. १० व ११, न्यु राधा गोकुळ सोसायटी,
राधा नगर, तुळींज रोड, नालासोपारा (पूर्व.),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "रिजेन्सी लिकर शॉप" या नावाने सुरु केलेल्या "लिकर व बियर शॉपीच्या" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, फायर बॉल - १ नग, रिफिलिंग (६कि.)- १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५४८, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक ०८/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७९०/१८-१९
दिनांक : १२/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.परमेश्वर स्किन केअर,
गाळा नं. ८, क्रिसेंन्ट इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
गोखिवरे, वालिव, वसई (पूर्व),
ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.परमेश्वर स्किन केअर,"** या नावाने सुरु केलेल्या **"स्किन केयर "** व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि /मुका/४७१ दि.११/०९/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्‌ांतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत-आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ५ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्‌नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ७०५५२८, पुस्तक क्रमांक ७०५६, दिनांक ०५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

दुरध्वनी :- ०२५०-२५२५११०,२४६४८११,९८२२३२१६८४,७७७५०४२२००,८९७५३६०१०१,८८८८८६४२८३,८८८८८६४२७५

जा.क्र./वविशम/अग्नि/मु.का/७९३ /२०१८-१९
दिनांक :-१२ /१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .डॉ.ज्योती पाटील हॉस्पीटल,
१०२,रॉयल हाऊस,पहिला मजला,
वालिव नाका,वसई (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.डॉ.ज्योती पाटील हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ०२ नग, सी.ओ.टू. (२ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७०५५८२, पुस्तक क्रमांक. ७०५६, दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/ना.ह.का/८७५/१८-१९
दिनांक : १७/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आनंदवन वेलनेस फाऊंडेशन हॉस्पिटल,
०३, विदुला अपार्ट, राम लक्ष्मण मार्ग,
पाचांळ नगर, नालासोपारा रोड (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. आनंदवन वेलनेस फाऊंडेशन हॉस्पिटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) १७ नग, (१ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय्यामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ प्रदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा प्रदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७०५५९०, पुस्तक क्रमांक. ७०५६ दिनांक १६/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

16/10/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुणा/८२०/१८-१९
दिनांक : १९/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
हॉटेल प्रिती रेस्टॉरंट,
शॉप नं. ३२/४९/४९, ए, अरिहंत शॉपिंग सेंटर,
रेल्वे स्टेशन समोर, नालासोपारा (पूर्व.),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " हॉटेल प्रिती रेस्टॉरंट " या नावाने सुरु केलेल्या "रेस्टॅरंटच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ५ नग,(५कि.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द्र फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक चाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५६१, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

23/10/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८२१/१८-१९
दिनांक : ३१/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
हॉटेल द ड्रिम फॅमिली रेस्टॅरंट ,
आकांक्षा कॅाम्पलेक्स, लक्ष्मीबेन छेडा मार्ग,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " हॉटेल द ड्रिम फॅमिली रेस्टॅरंट" या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॅरंटच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ३ नग, फायर बॉल - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीद्वारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५६६, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

23/10

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८२२/१८-१९
दिनांक : १९/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
हॉटेल भंडारी,
नव्हाले, वाघोली फाटा, सोपारा निर्मल रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " हॉटेल भंडारी " या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॉरंटच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, फायर बॉल - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५६२, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

23/10/18

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८३२/१८-१९
दिनांक :२०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सन्नी स्पोर्टस इंडस्ट्रीज,
डी- १, डी -४, हिराहरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ,
पेल्हार, नालासोपारा (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. सन्नी स्पोर्टस इंडस्ट्रीज** , या नावाने सुरु केलेल्या **"कॅरम बोर्ड बनविण्णे व विक्री "** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/५२७, दि.०९/१०/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारच्या पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा व ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३७नग, (४ की.) २ नग, वॉटर सी.ओ.टू (५०लि की.) १ नग, Mcp (३० नग) हुटर्स ११नग, स्मोक डिटेक्टर ६ नग, फायर अलार्म ॲन्ड झोन पॅनल १ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ७१४२०८, पुस्तक क्रमांक. ७१४३, दिनांक १९/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८३६/१८-१९
दिनांक : २२/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . पटेल टीबंर ट्रेडींग कंपनी,
आगाशी रोड, बोळींज, विरार (प)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. पटेल टीबंर ट्रेडींग कंपनी या नावाने सुरु केलेल्या " लाकडाच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २ नग, वॉटर टाईप (९लि.) २ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७०५५९८, पुस्तक क्रमांक. ७०५६ दिनांक १७/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received. 22-10-18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुखा/८३७/१८-१९
दिनांक : २२/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . श्री दत्त स्वॉ मिल, (श्री. छोटू लक्ष्मीधर नाईक),
भाटीबंदर रोड, विष्णू मंदीर समोर, देव आळी,
आगाशी , विरार (प) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे . श्री दत्त स्वॉ मिल, (श्री. छोटू लमीधर नाईक) या नावाने सुरु केलेल्या " लाकडाच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २ नग, वॉटर टाईप (९लि.) २नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७०५५९९, पुस्तक क्रमांक. ७०५६ दिनांक १७/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received by
Kalpesh C Naik
22/10/2018
4.45 P.M.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुख्या/८४०/१७-१८
दिनांक : ०३/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वेल्यु लुब्रिकंट्स इंडिया प्रा. लि.
सी/१९, सागर इन्डस्ट्रीज इस्टेट,
धुमाल नगर, वालीव, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.वेल्यु लुब्रिकंट्स इंडिया प्रा. लि."** या नावाने सुरु केलेल्या **"लुबिकंट्स ऑईल मॅनिफॅक्चरींग आणि पॅकीगच्या"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९५२२, पुस्तक क्रमांक ६०९६ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

०१/८

03/01/2018

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/८४३/१७५
दिनांक : ०३/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सीमा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल,
चावरे ॲवेन्यु,नियर फ्लयओवर, स्टेशन रोड,
स्नेहाजंली इलेक्ट्रीक समोर, .
नालासोपारा (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. सीमा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन परिस्थिती इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९५२१, पुस्तक क्रमांक. ६०९६ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
9987194845
सांकेतिक
4/1/2018

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/८४७/१७
दिनांक : ०५/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बारबेक्यू नेशन हॅास्पीटीलिटी,
यशवंत स्केअर, बि. नं. ७,
तिसरा मजला, नारंगी बायपास रोड,
डोंगरे , विरार ,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.बारबेक्यू नेशन हॅास्पीटीलिटी,"** या नावाने **उपहारगृह** सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अगि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे आनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अगिशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अगिशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ ाये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०२ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीाप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना /पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजाची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटका नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अगिशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवा व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचाना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरासन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अगिशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासना निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधाकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अगिशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अगिशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अगिशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अगिशमन यंत्रणा कार्यावित ठेवणे अपघात बंधाकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६०९५२६, पुस्तक क्रमांक ६०९६, दिाांक ०४/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

Recived on Behalf
Amol Shet
5-1-18

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
आग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अगिशमा अधिकारी
वसई-विरार शहर महाागरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/८४८/१७
दिनांक : ०५/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बालाजी नर्सिग होम,
शॉप नं. ७, बि. नं. १, शासदा अपार्ट,
वलाई नाका, मोरेगाव, तुळींज,
नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.बालाजी नर्सिग होम"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी सी.ओ. टू टाइप (२ की.) १ नग, ए बी सी टाइप (४ कि, ५ कि, ६ कि,) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९५२७, पुस्तक क्रमांक. ६०९६ दिनांक ०४/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsmdia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८५७/१७
दिनांक : ०९/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.खोडीयार केमिकल्स .
सागपाडा नियर जबार पाडा, नालासोपारा फाटा, (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेखोडीयार केमिकल्स"** या नावाने सुरु केलेल्या **"हायड्रोक्लीक ॲसिड, सल्फुरीफ ॲसिड, नायट्रीक ॲसिड, ॲसेटीक ॲसिड, कौस्ओीक सोडाफ्लेक्स, सॉलवन केमिकल सप्लायर्स"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग, ए.बी. सी टाइप (१ की.) ३ नगर फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९५३२, पुस्तक क्रमांक. ६०९६ दिनांक ०९/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
Kelkar

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/८५९/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . RENAM RETAIL PVT. LTD .
शेड नं. २, कथारीया इंन्डस्ट्रीयल, गाला नं.१,२,३,४,
पेल्हार , वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/S . RENAM RETAIL PVT. LTD "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Furniture & Sheet Metal Febrication "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२४५, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २४/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८६०/१८-१९
दिनांक : २८/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
वसई लोकसेवा हॉस्पीटल,
कानेकर मेन्शन, विठ्ठल मंदिर समोर,
शालीमार हॉटेल वालीव,
वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "वसई लोकसेवा हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/५६, दि.२५/०४/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ७१४२०७, पुस्तक क्रमांक ७१४३, दिनांक १९/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

24/10/2018

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/सुका/८६७/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्रृती आय केअर अॅन्ड लेझर सेंटर,
१०३, तानिया हॅरिझन, दांडवते हॉस्पीटल समोर,
पाचांळ नगर, नालासोपारा रोड (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" श्रृती आय केअर अॅन्ड लेझर सेंटर "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२०९, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक १९/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.उ/अग्नि/मु का/८६२/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . RENAM RETAIL PVT. LTD .
रामदेव ब्लॉक्स, स्टेशन रोड, गाव बापाणे,
पो. कामण, नायगाव (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/S . RENAM RETAIL PVT. LTD "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Furniture & Sheet Metal Febrication "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ६ नग, (५ की.) २२ नग , (६ की.) १ नग, सी. ओ .टू (४.५ की.)१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२४७, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २४/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्ता/८६३/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . RENAM RETAIL PVT. LTD .
युनिट नं.१, बिल्डिंग नं.२ ए व बी,
धुमाळ नगर, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/S . RENAM RETAIL PVT. LTD "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Furniture & Sheet Metal Febrication "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १० नग, (५की.) १२नग, (६की.) २५नग, (९की.) ४ नग, सि.ओ.टू (४.५कि,)१३नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२४६, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २४/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८६४/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
गार्डन व्हयू नर्सिग होम प्रा. लि.
ए/०२, गार्डन व्हयू सो . महेश पार्क, तुळींज रोड,
तुळींज रोड, नालासोपारा रोड (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **' गार्डन व्हयू नर्सिग होम प्रा. लि "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग, (४ की.) ४ नग, सी. ओ .टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (ख्रुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२४२, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २४/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C

Received Document's Thereof
25/10/18.

GARDEN VIEW NURSING HOME PVT. LTD.
Tulinj Road, Nalasopara (East)
Dist. Palghar 401 209.
Tel.: 2462376, 2432525
Fax No.: 2431835

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८६६/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
पॅलेस बार ॲन्ड रेस्टॅरंट ,
गाळा नं.१४,१५, व १६ अशोक नगर,
अंबाडी रोड, वसई रोड, (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "पॅलेस बार ॲन्ड रेस्टॅरंट " या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॅरंट" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती :-

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३ नग, फायर बॉल २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५६३, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुख/८६७/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
यशराज द धाबा,
जारके नगर, सातिवली रोड,
वसई (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "यशराज द धाबा " या नावाने सुरु केलेल्या " बार ॲन्ड रेस्टॉरंटच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील .

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, तसेच १ फायर बॉल फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यातआले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२३३, पुस्तक क्रं. ७१४३, दिनांक २३/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुला/८६८/१८-१९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
साई प्रस्था बार ॲन्ड रेस्टॅरंट ,
शॉप नं. ३, ४,छेडा अपार्ट, स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " साईप्रस्था बार ॲन्ड रेस्टॅरंट" या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॅरंटच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ३ नग,मेकेनिकल फोम (९ की,) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२३५, पुस्तक क्रं. ७१४३, दिनांक २३/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/ ८८८/१८.१८
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
सिक्सर रेस्टॅरंट ॲन्ड बार,
मन मंदीर १, शॉप नं. २, श्रीप्रस्थ प्लाझा,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " सिक्सर रेस्टॅरंट ॲन्ड बार " या नावाने सुरु केलेल्या "रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १ नग,मेकेनिकल फोम (९ की,) १ नग, फायर बॉल १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२३४, पुस्तक क्रं. ७१४३, दिनांक २३/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८७०/१७९
दिनांक : २४/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
रचना बार ॲन्ड रेस्टॅरंट ,
गाळा नं.९, समता नगर, ६० फुटी रोड,
अंबाडी रोड, वसई रोड, (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "रचना बार ॲन्ड रेस्टॅरंट " या नावाने सुरु केलेल्या "बार ॲन्ड रेस्टॅरंट" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, (४की.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७०५५६४, पुस्तक क्रं. ७०५६, दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(९१)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/८७९/१७
दिनांक : १२/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे- देवायानी इंटरनॅशनल लि . तर्फे श्री . मोहमद सैफ,
(पिझ्झा हट),
एफ/१२ नंदज्योत इंडस्ट्रियल इस्टेट, साकी नाका,
एम.टी. उन. एल टेलिफोन एक्सचेंज जवळ,
अंधेरी कुर्ला रोड,
मुंबई- ४०० ०७२.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"देवायानी इंटरनॅशनल लि . तर्फे श्री . मोहमद सैफ "** या नावाने सुरु केलेल्या **"पिझ्झा हट "** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: १२०७ अंबाडी रोड, वर्तक आर्केड, वसई (प) ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - ०४नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६०९५३६, पुस्तक क्र. ६०९६, दिनांक १२/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८८७/१८-१९
दिनांक : २५/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S Jubilant Foodworks Ltd. (Domino's Pizza)
शॉप नं. १ ते ५, हॅप्पी टॅरेस बिल्डींग, प्लॉट नं. २३,
ॲक्सिस बँकेच्या समोर, पंचवटी नाका,
अंबाडी रोड, वसई (पश्चिम)
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S Jubilant Foodworks Ltd. (Domino's Pizza)"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता:** शॉप नं. १ ते ५, हॅप्पी टॅरेस बिल्डींग, प्लॉट नं. २३, ॲक्सिस बँकेच्या समोर, पंचवटी नाका, अंबाडी रोड, वसई (पश्चिम) **ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी के क्लास टाईप (१ की.) - २ नग, ए बी सी टाईप (२ की.) २ नग, ए बी सी टाईप (६ की) १ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२११ पुस्तक क्र. ७१४३, दिनांक २०/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८८३/१७
दिनांक : १६/०१/२०१८

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Tree House High School** at Yeshwant Nagar Complex, Virat Nagar, Bolinj, Virar (W) Tal- Vasai,Dist - Palghar Comprised of Basement (S) & Gr+5 (Upper floor) occupied by Tree House High School, Mira Education Trust have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 16 / 01/ 2018 in the presence of principal of school, **Mrs. Anna Dias, Principal of the Tree House High School Virar (W)** and that the building /premises is Fit for occupancy class Nursery To Grade VII (English medium) with effect **from January 2018 to Decmber 2018 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.1,25,000/- Book No. 6096, Receipt No. 609516, Dated: 29/12/2017.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

Received
Amita Dutta
16/01/18

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/प्रु.का/१०१/१७
दिनांक : १८/०१/२०१८

TO,
Matrix Academy SCHOOL
Gulmohar Heritage, Kharodi Naka,
Bolinj, Virar (W)
Tal – Vasai, Dist - Palghar
Pin -401303.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Matrix Academy School** at Gulmohar Heritage, Kharodi Naka,Bolinj, Virar (W) Palghar 401303 Comprised of one Basement (s) & Gr.+5 (Upper floor) occupied by Matrix Academy School Vishnu Pratibha Education Trust have complied with the fire prevention and fire safey requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 13/01/ 2018 in the presence of principal of school, **Mr Seema Shivkumar Behel** Principal of the Matrix Academy School, Virar (W) and that the building /premises is Fit for occupancy clas 01st to 12th (English medium) with effect **from April 2017 to March 2018 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.5,000/- Book No. 6096, Receipt No. 609544 Dated :16/01/2018

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar CityMunciple Corporation

o/c
Ravi
9029459879
18/1/18

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक/१०३/१७
दिनांक : १८/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री - अजित मॅन्युअल डिसोजा,
५९२,नोमीस नेस्ट बंगला,
तलाव रोड, चुळणा गाव,
वसई रोड (प)
ता -वसई, जि - पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **श्री - अजित मॅन्युअल डिसोजा "** या नावाने सुरु केलेल्या **"हॅलिडे होम रिसॉर्ट "** व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: ५९२,नोमीस नेस्ट बंगला , तलाव रोड, चुळणा गाव, वसई (प) ता.वसई, जि.पालघर** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - ०४नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. सरद व्यवसायाचे ठिकाणी जीवरक्षक, लाईफ जॅकेट, लाईफ बॉय, रोप,प्रथमोउपचार पेटी ठेवण्यात यावी .
९. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
११. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१३. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६०९५३९, पुस्तक क्र. ६०९६, दिनांक १२/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुळा/१०६/१८-१९
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
"सॅन्डी कन्ट्री बार ॲन्ड मुड लॉजिंग ॲन्ड बोर्डींग,"
सातिवली रोड, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "सॅन्डी कॅन्ट्री बार ॲन्ड मुड लॉजिंग ॲन्ड बोर्डींग," या नावाने सुरु केलेल्या " देशी बार व लॉजिंग ॲन्ड बोडींग " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील .

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२७०, पुस्तक क्रं. ७१४३, दिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

०१८
३०/१०

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७/१८-१९
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
जनता बाजार,
शॉप नं. ४,६,१०४, ते १०९, ११६,११७,
अरिहंत सागर, नगरपालिका ऑफिस जवळ,
वसई रोड (प) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "जनता बाजार" या नावाने सुरु केलेल्या " कपडे विक्रेता व गारमेन्टसच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५की.) २नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२५३, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०८/१७१८
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
जनता बाजार,
शॉप नं. ६,२बी, नवघर,
नगरपालिका ऑफिस जवळ, वसई रोड (प)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "जनता बाजार" या नावाने सुरु केलेल्या " कपडे विक्रेता व गारमेंन्टसच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) १नग,(६ की.) २नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५की.) २नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२५३ मुसनक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/९०९/१८-१९
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
जनता बाजार,
शॉप नं. १७ अे/ गोबरानी मेनशन्स,
एस.टी .डेपो जवळ, वसई रोड (प)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "जनता बाजार " या नावाने सुरु केलेल्या " कपडे विक्रेता व गारमेंन्टसच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) १नग,(६ की.) ५नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५की.) २नग, फायर बॉल १नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२५१, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८७०/१८-१९
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
जनता बाजार,
शॉप नं. १ ते २, १०२ ते १०५, २०४,
वग्रेश्वरी अपार्ट, नालासोपारा (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "जनता बाजार" या नावाने सुरु केलेल्या " कपडे विक्रेता व गारमेंन्टसच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५की.) ७नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायने गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७१४२५०, पुस्तक क्रमांक. ७१४३ दिनांक २५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/९७२/१८-१९
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
रसोई रेस्टॅरंट ॲन्ड बार,
गाळा नं. १ ते ४, ग्वेन क्वीन अपार्ट,
नियर बिशप हाऊस, बरामपूर, वसई रोड, (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "रसोई रेस्टॅरंट ॲन्ड बार" या नावाने सुरु केलेल्या "रेस्टॅरंट ॲन्ड बार "ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, सी.ओ.टू टाईप (४की.) १ नग, फायर बॉल ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२४९, पुस्तक क्रं. ७१४३, दिनांक २५/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

OIC
Fam
30/10

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुख्या/९७३/१८-१९
दिनांक : ३०/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
हॉटेल श्रेया प्युअर व्हेज रेस्टॅरंट ,
विरार रेल्वे स्टेशन, विरार, (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "हॉटेल रेया प्युअर व्हेज रेस्टॅरंट " या नावाने सुरु केलेल्या "व्हेज रेस्टॅरंट" ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३ नग, (४की.) २ नग, फायर बॉल १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७१४२८१, पुस्तक क्रं. ७१४३, दिनांक ३०/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

OIC
30/10

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/९७४/१७
दिनांक : २२/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .विरार होमिमओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालय हॉस्पीटल ,
गौरांगी अपार्टमेंट,वीर सावरकर मार्ग,
जिवदानी पाच पायरी गेट समोर,
विरार (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे .विरार होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालय हॉस्पीटल** '' या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

''महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे.''

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी.स्टोर (५ की.) ६ नग, सी. ओ. २ (३.२ की.) ३ नग ठेवण्यात आले आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/-, पावती क्रमांक. ६०९५५७, पुस्तक क्रमांक ६०९६, दिनांक २३/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

24/01/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/०२३/१८
दिनांक : २६/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. भजनलाल डेरी फार्म,
कामण भिवंडी रोड, नॅशनल हायवे नं ८,
चिंचोटी नाका, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. भजनलाल डेरी फार्म, "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डेरीच्या व्यवसायाच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासर्कीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, सी. ओ. टू . (४.५ की.) ४ नग, मॅकेनिकल फोम (२० लि.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ६०९५६८, पुस्तक क्र. ६०९६, दिनांक २४/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

आग्निशमनदल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/९२४/१७
दिनांक : २७/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सोलंकी प्लॉस्टीक इंडीया,
सी/३७, राजस्थान इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
चिचोटी नाका, कामण रोड, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. सोलंकी प्लॉस्टीक इंडीया"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"प्लॉस्टीक पाईप"** बनविणेच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ०६ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६०९५६७, पुस्तक क्रमांक ६०९६, दिनांक २३/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्का/९२९/१
दिनांक : २९/०१/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. धनश्री प्रोडक्टस् ,
गाळा नं. ४, पार्श्वनाथ इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
बिलालपाडा, गौराईपाडा, वालीव, वसई (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. **धनश्री प्रोडक्टस्**" या नावाने सुरु केलेल्या **"परफ्युमच्या"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ कि.) - ०४ नग, ए. बी. सी. टाईप (६ कि.)- ०८ नग सी. ओ. डी. (५० लिटर) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६०९५७९, पुस्तक क्रमांक ६०९६, दिनांक २९/०१/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/८३२/१८-१९
दिनांक : ३१/१०/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
जय माता दी उत्तर भारतीय धाबा,
गाला नं.९,१०,११, तुगांर फाटा,
सातिवली, वसई (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "जय माता दी उत्तर भारतीय धाबा" या नावाने सुरु केलेल्या " धाब्याच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ६ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) १ नग, मेकेनिकल फोम टाइप (९लि.)५नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अगिशमा यंञणा बसविण्यात आलेली आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७२७००३, पुस्तक क्रं. ७२७१, दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

9833392291

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१३७/१७
दिनांक : ०१/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री - फन वॅर्ल्ड चिल्ड्रन एज्युकेशन तर्फे विजय इग्नेशियस पिंटो,
पॅलेस ग्राऊड, जे .सी. नगर,
बंगलोर ,-५६०००६,

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "फन वॅर्ल्ड चिल्ड्रन एज्युकेशन" या नावाने सुरु केलेल्या प्रदर्शनी मेळावा या ठिकाणी करावयाची अगि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अगिशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ ०२/०२/२०१८ या तारखेपासून ते १४/०४/२०१८ या तारखेपर्यंत ७२ दिवसांच्या कालावधीसाठीच अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागारपालिकेचे आधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अगिशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. सर्कस सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अगिशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. सर्कसीच्या तंबूसाठी वापरण्यात येणारा कपडा हा आग रोधक असावा.
४. सर्कसीच्या ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ५ नग, वॉटर सी.ओ.टू टाईप (४.५ लि.) २ नग ठेवण्यात आले असुा ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. सर्कसीच्या तंबूची उंची ०३ मीटरपेक्षा कमी नसावी.
६. सर्कसीच्या ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिहाव्दारे दर्शवावेत.
७. सर्कसीच्या ठिकाणी आपतकालीा प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
८. सर्कसीच्या ठिकाणी "NO SMOKING" इंग्रजीत व मराठीत "धुम्रपान निषेध" या आशयाचे फलक सर्वाना दिसतील असे लावण्यात यावे.
९. सर्कसीच्या ठिकाणी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत. "विद्युत लुज कोक्शन" व "उघडे जोड" असता कामा ाये तसेच विद्युत जोडणी विद्युत अभियंता यांचे मार्गदर्शनाखाली परवानाधारक ठेकेदाराकडून करण्यात यावी.
१०. सर्कसीच्या ठिकाणी वायुवीजाची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधासाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. सर्कसीच्या ठिकाणी परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. सर्कसीच्या ठिकाणी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१३. अगिशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूो भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अगिशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अगिशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. दाखला फी रु. ५००० पावती क्रमांक._६०९५८० ,पुस्कत क्र. ६०९६ दिनांक ०१/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
१६. अर्जाचा उल्लेख केलेल्या जागे व्यतिरिक्त इतरत्र मंडप व घालून दिलेल्या निर्बंधाचे उल्लंघन झाल्यास सदर दाखला तात्काळ रद्द समजावा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अगिशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१४०/१७
दिनांक :०२/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .हरीश पेडीयाट्रीक सेंटर (चिल्ड्रन हॉस्पीटल),
ए/१६-१७, भागोदय बिल्डीग, गोखिवरे ,
वसई (पुर्व), ता.वसई, जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे .हरीश पेडीयाट्रीक सेंटर (चिल्ड्रन हॉस्पीटल) " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
५. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ , सी. ओ. २ टाईप (२ की.) १ नग, ए.बी.सी. टाईप (५ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९५८४, पुस्तक क्रमांक ६०९६, दिनांक. ०२/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nbcindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर म

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निशमन/९४२/१७
दिनांक : ०२/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. नेहा कॅास्मेटीक प्रा. लि .
३०/३१, गंगा तुंगारेश्वर इंड . इस्टेट -१,
सातिवली गाव, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. नेहा कॅास्मेटीक प्रा. लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **" नेल उद्योग "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०४ नग, ए.बी. सी टाइप (६ की.) ३ नग मेकॅनिकल फोम (९ लि) ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार राही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६०९५८३, पुस्तक क्रमांक. ६०९६ दिनांक ०२/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१४६
दिनांक : ०२/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s- Valfit Engineers,
गाळा क्रं.१ व २ तळ मजला,
गाळा क्रं. ३ व ४ पहिला मजला,
गाळा क्रं. ५ व ६ दुसरा मजला,
प्लॉट नं.३८, इंडो इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं- ४,
ओनिडा समोर, नवघर, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s- Valfit Engineers " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी "मशिनरी व इक्वीपमेंट (इंजिनियरींग वर्क)" बणविण्या करिता करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणे पूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०२ नग व (४ की.) ५ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्योचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशा दर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसाय स्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेऊ नये उघडी आग निर्माण होणार नाही यार्ची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकण नियंत्रणासाठी संबंधीत व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तात्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीसाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणे बरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक-६०९५९०, पुस्तक क्रमांक- ६०९६, डी.डी क्रमांक- १२४०२५ (भारत बँक) यांचा दिनांक ०२/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/९५०/१७
दिनांक : ०२/०१/२०१८

FIRE & EMERGENCY DEPARTMENT

To,
Vidyavardhini's Collage of Engineering & Technology
K.T.Marg, Vasai (W),
Tal-Vasai,
Dist-Palghar.

Sub:- Renewal of "Final No Objection Certificate" of Vidyavardhini's Collage of Engineering & Technology, K.T.Marg, Vasai (W),Tal-Vasai, Dist-Palghar.

Ref:- 1.An application received by M/s- Vidyavardhini's Collage of Engineering & Technology, Dated: 07/01/2018
2.Certificate from License Agency M/s- Ronak Fire Industries, Dated:02/01/2018 (Form B).
3.Submitted Fire Fighting Installation Photo Copy, Dated: 02/01/2018
4.This office Renewal of Final No Objection Certificate No. VVCMC/FIRE/996/2016-17, Dated: 07/03/2017.

Dear Sir,

With reference to Sr.No.1 above, this office is in received of your application for your **M/s- Vidyavardhini's Collage of Engineering & Technology** at above mentioned address. Since the fire fighting arrangements provided is installed by **License Agency i.e. M/s- Ronak Fire Industries bearing License No. MFS-LA/RF-0157 issued by this office and has submitted Certificate On 02/01/2018 in "Form B" prescribed in Maharashtra Fire Prevention & Life Safety Measure Rules 2009,,** this office is issuing a **"Renewal of Final No Objection Certificate"** for your building.

This certificate shall be treated **valid up to 31/12/2018** it is your responsibility to get the same renewed every year after inspection of fire fighting installation and arrangements provided for fire & life safety. After paying renewal fees Fire Brigade Department will renew the Final No Objection Certificate.

Under **sub-section (3) of section 3** of **"Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006"** it is responsibility of the Owner or the Occupier as the case may be, shall furnish to The Chief Fire Officer a Certificate in a prescribed form twice a year in the Month of January & July regarding maintenance of fire prevention and life safety measure in good repair and efficient condition as specified in sub- section (1). Install M.C.P On each floor & Pressure Gauge on pump.

The Fire Fighting System provided by owner or the Occupier in the premises as per provisional No Objection Certificate shall be well maintained & shall be kept in tip-top working condition at all the time. If the fire protection system is not maintained, retrenched then this "N.O.C." will stand cancelled without any notice & the Owner or the Occupier will be solely responsible to loss of life or property if any, which may please be noted.

The Party has already paid the Rs.1,25,000/- vide Receipt No. 609586, Dated: 02/02/2018, DD No. 028091 Issued by Union Bank, renewal fees for year 2017- 2018.

The undersigned reserves right to amend any additional recommendations deemed fit during the stage wise inspection due to the statutory provisions amended from time to time and in the interest of the protection of the Building **if any change of Activity or Transfer of Plot or any future expansion, No Objection Certificate from this office is essential.**

Thanking you

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

CHIEF FIRE OFFICER
VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION

O/C

Copy to Architect-

Please Note:- The Developer / Owner / Occupier have to Renew the N.O.C. after every one year & submit the next Testing Certificate of fire fighting system's only from Licensed Agency appointed by Government of Maharashtra on 1st July of every year. The list of the License Agencies is available on www.maharashtrafireservice.org or www.mfsindia.org

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निशमन/मु.का/८५८/१७
दिनांक : ०७/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. रीनेम रीटेल प्रा.लि.,
सी-१, सी-११ ते सी-१५,
अरीहंत इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
परमार टेक्नो सेंटरच्या मागे,
वसई फाटा, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. रीनेम रीटेल प्रा.लि."** या नावाने सुरु केलेल्या **"फर्निचर तयार करणे व विक्री"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३० नग, (५ की.) ३ नग, (६ की.) ५ नग, मेकॅनिकल फोम (९ ली.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी. उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायाच्या ठिकाणी लाकुड, प्लायवुड, फर्निचर यांची साठवण व्यवस्थेत दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्यांमध्ये करावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु.३०००/-, पुस्तक क्रमांक. ६०९६, पावती क्रमांक. ६०९५९४, दिनांक. ०७/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८७३/१७
दिनांक : ०९/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. ओम साई हॉस्पीटल,
रिलायबल प्लाझा, अशोक नगर,
आचोळे रोड, नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. ओम साई हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी सी.ओ. टू टाइप (२ की.) १ नग, ए बी सी टाइप (५ कि,) ६ नग, ए.बी. सी .टाईप (४ कि.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६०९५९६, पुस्तक क्रमांक. ६०९६ दिनांक ०८/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
10/02/18
8850518167

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८७५/१७
दिनांक : ०८/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मेकअप् डॅाट कॉम कलर कॅास्मेटीक .
१०८, अरिहंत इंड . के. टी पार्क समोर, शिवाजी नगर ,
वालीव, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. मेकअप् डॅाट कॉम कलर कॅास्मेटीक"** या नावाने सुरु केलेल्या **" नेल पॉलीश "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०५ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९१०, पुस्तक क्रमांक. ६३६० दिनांक ०८/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.पा/अग्नि/मुका/८८७/१८७
दिनांक : १७/११/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . SIEPMANNS CARD SYSEMS. PVT. LTD.
प्लॉट नं.०२,माही पॅराडाईज बिल्डींग नं.१-सी,
आयपॉल इंडस्ट्री जवळ,
वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S . SIEPMANNS CARD SYSEMS. PVT. LTD "** या नावाने सुरु केलेल्या **" स्मार्ट टोकन कार्डच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ८ नग, सी. ओ. टू (४.५ कि) १नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे.अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०२७, पुस्तक क्रमांक. ७२७१ दिनांक १२/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्निशमन/८८९/१७
दिनांक : १५/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हॉटेल सिटीझन ,
वसई फाटा, वसई ,
पो - पेल्हार , वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. हॉटेल सिटीझन"** या नावाने सुरु केलेल्या **" रेस्टॉरंट "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४,५,६ की.) - प्रत्येकी १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी .
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी .
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी .
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही .
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील .
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा .
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल .
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ६३५९२३, पुस्तक क्रं. ६३६०, दिनांक १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा .

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुला/१८०/१८
दिनांक : २९/११/२०१८

TO,
Matrix Academy SCHOOL
Gulmohar Heritage, Kharodi Naka,
Bolinj, Virar (W)
Tal – Vasai, Dist - Palghar
Pin -401303.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Matrix Academy School** at Gulmohar Heritage, Kharodi Naka,Bolinj, Virar (W) Palghar 401303 Comprised of one Basement (s) & Gr.+5 (Upper floor) occupied by Matrix Academy School Vishnu Pratibha Education Trust have complied with the fire prevention and fire safey requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 13/11/ 2018 in the presence of principal of school, **Mr Seema Shivkumar Behel** Principal of the Matrix Academy School, Virar (W) and that the building /premises is Fit for occupancy clas 01st to 12th (English medium) with effect **from April 2018 to March 2019 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

o/c
Ravi
29/11/18

The party has paid Rs.5,000/- Book No. 7271, Receipt No. 727036 Dated :20/11/2018 .

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar CityMunciple Corporation

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्नि~~/मुका/ee७/१८-१e
दिनांक :२e/११/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .विजय ई.एन.टी. हॉस्पीटल आणि
मायक्रो सर्जरी सेंटर
१०१-१०२ १ला मजला, स्टरलिंग अपा.,
वुडलँड सिनेमा जवळ, विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे .विजय ई.एन.टी. हॉस्पीटल आणि मायक्रो सर्जरी सेंटर** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग,सि.ओ.टू (२ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०५१, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक २९/११/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Kadhav.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१८४/१८-१९
दिनांक : ३०/११/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मंगलमूर्ती हॉस्पिटल,
रुम नं.२/४,बि.नं.३२,मंगलमुर्ती नगर
तुंगारेश्वर फाटा,सातीवली,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. मंगलमूर्ती हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. सदर बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०५३, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक २९/११/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
Thank

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुकाll६५५/१८
दिनांक : ३०/११/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ओम साई राम नर्सिग होम ,
सी/२०१,वीर स्पेल्डर विवा टाऊनशिप,
स्वस्तिक मॉलच्या बाजुला,डी मार्ट समोर,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे.ओम साई राम नर्सिग होम " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या [illegible]ीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून देण्यात दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायाच्या इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबंधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०५२, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक २९/११/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
Abole

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/eee/१८.
दिनांक : ३०/११/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.केअर एन कुअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
कानधेनू कॉ.ऑ.हौ.सो.लि., १ ला मजला,
आचोळे रोड,स्टेट बँक समोर,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे.केअर एन कुअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर ठळकपणे इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०५४, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक २९/११/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
Afael

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/९९७/२०१८
दिनांक : १६/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. केयुर किचनवेअर .
५, कुणाल इंड . नियर स्टेट बॅक ऑफ इंडिया,
गौराईपाडा, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. केयुर किचनवेअर** " या नावाने सुरु केलेल्या " **स्टील भांडी उद्योग** " या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - २० नग, ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १, ए.बी.सी टाईप (१० की.) - १ नग, डी.सी. पी. टाईप (५कि.) - ११, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९१३, पुस्तक क्रमांक. ६३६० दिनांक १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/२००७/२६१८
दिनांक : ०५/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. श्रीधर रघुनाथ ठाकुर,
मे . इन्फिगो आय केअर हॉस्पीटल,
शॉप नं. १० आणि १२ ते २०,
बी विंग, ट्विन टॉवर, विजय सेल्सच्या बाजुला,
तिरुपती नगर, विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . इन्फिगो आय केअर हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ११ नग, ए.बी.सी टाईप (४ की.) १० नग, ए.बी.सी टाईप (६ की.) ७ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०५५, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक ५/१२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

o/c
समाधानकारक

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१००७/१८-१९
दिनांक : ०५/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . अनमोल जीवन वेनलेस सेंटर,
राजदूत वाडी, शिरवली, विरार ,
पोस्ट - पेल्हार, विरार (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे .अनमोल जीवन वेनलेस सेंटर, या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १२ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६९४४८९, पुस्तक क्रमांक. ६७४५, दिनांक ०४/०८/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OK
10/12/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१००७/१७
दिनांक : १६/०२/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सिम्पेलक्स प्लास्ट,
प्लॅट नं. २९, दिवाण शाह उद्योग नगर,
वालीव फाटा, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. सिम्पेलक्स प्लास्ट "** या नावाने सुरु केलेल्या **" पाण्याच्या टाक्या व डसबिनचे उत्पादन "** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीच्या अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०२ नग, ए.बी.सी टाईप (५, ९ की.) - ०६ नग,फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९२८, पुस्तक क्रमांक. ६३६० दिनांक १६/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

8692920451

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुला/१००५/१८.१९
दिनांक : ०६/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.चौहान बियर शॉप
शॉप नं.१,सातीवली इंडस्ट्रीयल इस्टेट
तुंगार फाटा,सातीवली ,वसई (पू)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.चौहान बियर शॉप"** या नावाने सुरु केलेल्या " बियर शॉप " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
१०. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
११. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.७२७०५८, पुस्तक क्रमांक. ७२७१ दिनांक ०६/१२/२०१८ रोजीचा भरणा.

०६/12/18
01C

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१००६/१७
दिनांक : १६/०२/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. श्रेयस हॉस्पिटल,
ड्रिम हाऊस, साई नगर,
अंबाडी रोड, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " श्रेयस हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ३ नग, ए.बी.सी टाईप (४, ५ की.) १ नग सीओटू (२ की.) १ नगठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९२९, पुस्तक क्रमांक ६३६०, दिनांक १६/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१००७/१७
दिनांक : १६/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. साधना रेस्टॉरंट ,
कोल्ही चिंचोटी ,
पो - कामण, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. साधना रेस्टॉरंट"** या नावाने सुरु केलेल्या **" रेस्टॉरंट "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ०२ नग, सी. ओ. टू . (४.५ की.) ४ नग, मॅकेनिकल फोम (२० लि.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ६३५९२२, पुस्तक क्रं. ६३६०, दिनांक १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

17/02/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुख्य/१००७/१८
दिनांक : ०७/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वेल ॲंवेनीर
गाळा नं.१०२,पहिला मजला
श्री गणेश इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
धुगाळ नगर, वालीव. वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.वेल ॲंवेनीर "** या नावाने सुरु केलेल्या **"परफ्यूम बनविणे "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६की.) - ०३ नग,सी.ओ.टू (२ की.)-०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत कंत्राटदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११ अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.७२७०४९, पुस्तक क्रमांक. ७२७१ दिनांक २८/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई विरार शहर महानगरपालिका वि. पालघर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्निशमन/१०१०/१७
दिनांक : १६/०२/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री . के.वी.ओ. जैन महाजन, मुंबई ~~नवजीवन~~ नवनीत हॉस्पीटल,
२ रा मजला, रिलॅबल रेसिडेंन्सी,
आचोळे तलाव, नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" श्री . के.वी.ओ. जैन महाजन, मुंबई ~~नवजीवन~~ नवनीत हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी सी.ओ. टू टाइप (४.५ की.) २ नग, ए बी सी टाइप (४ कि,) १० नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला/अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९१८, पुस्तक क्रमांक. ६३६० दिनांक . १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

9004355333
Received Sanjay G 17/02/2018 12:15

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७१/१८
दिनांक : १६/०२/१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.इंदु डायबेटीस स्पेशलिटी ॲन्ड डायबेटीक फूटकेअर हॉस्पिटल,
१०४, लक्की पॅलेस, नवघर, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.इंदु डायबेटीस स्पेशलिटी ॲन्ड डायबेटीक फूटकेअर हॉस्पिटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ४ नग सीओटू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९१७, पुस्तक क्रमांक ६३६०, दिनांक १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

17/2/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधि
वसई-विरार शहर

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०११/१८
दिनांक : १०/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
Pawan's kitchen,
२, सिमला शॉपिंग सेंटर, स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"Pawan's kitchen"** या नावाने सुरु केलेल्या **"रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या **कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग, सी. ओ. टू टाइप (४.३ की) १ नगफायर बॉल १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीत अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्र कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७२७०४३, पुस्तक क्रं. ७२७१, दिनांक २७/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
10/12

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७२/१७१८
दिनांक : १०/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
Devi Prasad Bar & Restaurant,
चावरे कॅाम्पलेक्स, स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Devi Prasad Bar & Restaurant"** या नावाने सुरु केलेल्या **"रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) -२नग, ए. बी. सी. टाइप (२ की) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७२७०४५, पुस्तक क्रं. ७२७१, दिनांक २७/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

o/c
12/12/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

६१

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नी/मुका/१०१२/१७
दिनांक : १६/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ . सुमन शिवशेखर यादव ,
डॉ. यादव हॉस्पीटल,
हेल्थ केअर सेंटर, बी -१, साईनाथ टॉवर,
आचोळे, नालासोपारा (पुर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " डॉ. यादव हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९१६, पुस्तक क्रमांक. ६३०६० दिनांक १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfirenoc.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१०१३/१७
दिनांक : १६/०२/२०१८

स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ . शिवशेखर रामदेव यादव ,
डॉ. यादव हॉस्पीटल,
सिल्वर लिंक सोसायटी, नालासोपारा (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " डॉ. यादव हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ८ नग, सी. ओ. दू टाईप (२ कि.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९१५, पुस्तक क्रमांक. ६३०६० दिनांक १४/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mahaindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OC
12/2/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७३/२०१८
दिनांक : १०/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
हॉटेल आराम प्युअर व्हेज आणि रेस्टॅरंट ,
सिध्दीविनायक कॅम्पलेक्स स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "हॉटेल आराम प्युअर व्हेज आणि रेस्टॅरंट" या नावाने सुरु केलेल्या "रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग, सी. ओ.टू टाइप (४.५ कि.) १ नग, मेकेनिकल फोम (९ लि.) १ नग, फायर बॉल १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७२७०४२, पुस्तक क्रं. ७२७१, दिनांक २७/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७४/१८
दिनांक : १०/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
अक्षता देशी बार,
अमित बार समोर, स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "अक्षता देशी बार" या नावाने सुरु केलेल्या "देशी बारच्या " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचें मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७२७०४६, पुस्तक क्रं. ७२७१, दिनांक २७/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C 12/11/18

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७५/१८
दिनांक : १०/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
Deepa Restaurant & Bar,
श्री आर्शिवाद सोसायटी, आचोळे रोड,
टिकिट घर समोर, नालासोपारा (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Deepa Restaurant & Bar"** या नावाने सुरु केलेल्या **"रेस्टॅरंट ॲन्ड बारच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. द फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७२७०४४, पुस्तक क्रं. ७२७१, दिनांक २७/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

O/C

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०२२/१७
दिनांक : २१/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. एस. ही स्टोअर्स ,
१८ ओम कृष्णा बिल्डिंग,
रिध्दी सिध्दी आर्केड, आचोळे रोड,
नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. एस. व्ही स्टोअर्स "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **" फ्रेंच पॉलिश व तत्सम साहीत्य विक्री "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसायाच्या ठिकाणी साठवण व्यवस्था दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या ट्प्यांमध्ये करावी.
४. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा व ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझवणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रातीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. २०००/- पावती क्र. ६३५९३३, पुस्तक क्र. ६३६०, दिनांक २१/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

21/2/18

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१०२४/१७
दिनांक : २१/०२/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. जिवदानी ट्रेडर्स ,
शॉप नं.२, हंसराज ट्रेडर्स/अपार्टमेंट,
एस.व्ही.बस डेपो समोर,
पदमा कॅालनी, विरार (प) ,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. जिवदानी ट्रेडर्स , या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी " फ्रेंच पॅालिश व तत्सम साहीत्य विक्री "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसायाच्या ठिकाणी साठवण व्यवस्था दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्यांमध्ये करावी.
४. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा व ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझवणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रातीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. २०००/- पावती क्र. ६३५९३५, पुस्तक क्र. ६३६०, दिनांक २१/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

21/2/2018

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०२५/१७
दिनांक : २१/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. लाईफलाईन हॉस्पीटल,
नंदनवन सोसायटी, राजा डेअरीच्या मागे,
वाचनालय, फुलपाडा रोड,
विरार (पु),
ता.वसई, जि.पालघर.

. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "लाईफलाईन हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सीटईप (४ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईट्ची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टिने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्याटकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवटलावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९३९, पुस्तक क्रमांक. ६३६०, दिनांक २१/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटदार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३०२६/१८३९
दिनांक : १७/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री संजीवनी हॉस्पिटल,
जयमाला अपार्टमेंट,
महानगरपालिका ऑफीस समोर,निळेमोरे,
नालासोपारा (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "श्री संजीवनी हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०२९, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक १४/११/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

17/12/18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०३३/१८
दिनांक : २३/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. फिरकी ॲसेसरीज प्रा. लि .
युनिट नं. ए/२०१,२०२, के. ब. आय इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
नं. ३७- ८, रश्मी बंगलोच्या मागे, धुमाल नगर,
वालिव, वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. फिरकी ॲसेसरीज प्रा. लि., या नावाने सुरु केलेल्या " पादजणे " व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/८१७, दि.२६/१२/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - २ नग, (६ की.) - ८ नग, (४ की.) - ४ नग, व सी. ओ. टू. टाईप (२ की,) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ७२७०६५, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक १२/१२/२०१८ रोजीचा भरणा.

Received Copy
D Patil
13/12/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०३५/१८
दिनांक : १३/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मोरे हॉस्पिटल,
१०२,विमल पॅराडाईस,
तुळींज रोड, नालासोपारा (पुर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.मोरे हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३३८, दि.१२/०८/२०१६ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन बाहेरी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची; सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्रमांक. ७२७०७०, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक १३/१२/२०१८ रोजीचा भरणा केला असून दिनांक ११/०८/२०१९ पर्यत वैद्य राहील ..
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

DR. M... HOSPITAL
Flat No. 1...
Nea...
Nall...
Te. 0250-... 1114506

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निशमन/का/१०३
दिनांक : १३/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. श्री सर्जिकल ॲन्ड जनरल हॉस्पीटल,
कुबेर अपार्टमेंट, अंबाडी रोड, दिवाणमान,
वसई स्टेशन, वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. श्री सर्जिकल ॲन्ड जनरल हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०६९, पुस्तक क्रमांक ७२७१, दिनांक १३/१२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१०४२/१७
दिनांक : २६/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. एसएसबी मेंटल वर्क्स ,
गाळा नं. ४,५, व ६, कल्पना इंड. इस्टेट,
वालीव अंबाडी रोड, वालीव, वसई (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. एसएसबी मेंटल वर्क्स** " या नावाने सुरु केलेल्या **''प्लास्टीक रायटिंग इन्स्ट्रूमेंट ॲन्ड स्टेशनरी प्रोडक्स्''** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ कि.) - १० नग, ४ नग, २ नग, ए. बी. सी. टाईप (२ कि.)- १९ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६३५९४६, पुस्तक क्रमांक. ६३६०, दिनांक २६/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.

27/2

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१०५५/१
दिनांक : २७/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ .संतोष बुधाजी कडुळकर,
कुडाळकर मॅटेर्निटी ॲन्ड नर्सिंग होम,
एम-२,३, वेस्ट ॲव्हेन्यू सोसायटी, नालासोपारा (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " कुडाळकर मॅटेर्निटी ॲन्ड नर्सिंग होम," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, ए. बी. सी. टाईप (२ कि.) ३ नग, ए. बी. सी. टाईप (१कि.) २ नग सी. ओ. टू टाईप (३ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्कालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९५६, पुस्तक क्रमांक. ६३६० दिनांक २७/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०५६/१
दिनांक : २७/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मधुरा नर्सिग होम,
१ला मजला, सुखमणी पॅलेस,
विर सावरकर नगर, नवघर, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मधुरा नर्सिग होम."** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅंपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९४१, पुस्तक क्रमांक ६३६०, दिनांक २२/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/१०५७/१८
दिनांक : २८/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री . सुनील एस. पटेल
मे . ओम साई हॉस्पिटल,
गाला नं. १ व२, जॅन मंदिर, शिरसाड फाटा,
एॅन एच. ८ (अहमदाबाद हायवे)
विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे . ओम साई हॉस्पिटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
५. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३, सी. ओ. टू .टाईप (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३९५६०, पुस्तक क्रमांक. [illegible] दिनांक. २८/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/सु.का/१०५८/१७
दिनांक : २८/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री . शंकर पी. मुखर्जी
मे. कल्याणी चिल्ड्रन हॉस्पीटल,
सी -१ शक्ती अपार्ट, नियर राम मंदीर,
एम. बी. इस्टेट, विरार (प)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. कल्याणी चिल्ड्रन हॉस्पीटल, "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटीव शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, सी. ओ. टू (२ कि.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९५८, पुस्तक क्रमांक. ६३६०, दिनांक २७/०२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsmoha.org.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१०५८/१७
दिनांक : २८/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .चव्हाण चिल्ड्रन हॉस्पीटल,
२१, आकांक्षा कमर्शियल कॉम्पलेक्स,
आचोळे रोड, नालासोपारा (पुर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.चव्हाण चिल्ड्रन हॉस्पीटल,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे.

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय. मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ कि.) २ नग, ए.बी.सी टाईप (४ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक-६०९४७८, पुस्तक क्रमांक-६०९५ दिनांक १९/१२/२०१७ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received on 6/3/18

DR. SANTOSH B. CHAVHAN
MBBS, DCH, FCPS, DNB. (Mum)
Child Specialist
Reg. No. 91161

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
आग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुक्ता/१०६७/२०१७

दिनांक : ०५/०७/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. बिजूर आय हॉस्पीटल,
ए/२-१०५, विश्वकर्मा पॅरेडाईस ,
अंबाडी रोड, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" बिजूर आय हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३५९६४, पुस्तक क्रमांक ६३६०, दिनांक ०३/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०६८/२०१८
दिनांक : २९/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .विभास हॉस्पीटल,
बंगलो नं. १ व २, किशोर कुंज, जुना विवा कॅालेज समोर,
विरार (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. विभास हॉस्पीटल,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, सी ओ टू टाइप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०८१, पुस्तक क्रमांक. ७२७१, दिनांक २७/१२/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received on 02/01/19

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुक्त/१०७०/२०१७-१८
दिनांक : ५/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. विस्टा पॅकेजिंग प्रा. लि .
ए/१०, प्रसाद इंन्ड इस्टेट,
वसई - कामण रोड, सातिवली, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. विस्टा पॅकेजिंग प्रा. लि . "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २२ नग, ए.बी. सी टाइप (२५की.) ४ नग, सी.ओ. टू (४.५लि) २ नग, ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ४, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९७२, पुस्तक क्रमांक. ६३६०, दिनांक ०५/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

5/3/18 OC

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०७३/१८-१९
दिनांक : २९/१२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हिन्दूस्तान फुड्स लि.,
गाळा नं.७ ते १३,सर्व्हे नं.३४ व ३५,
राजप्रभा लॅण्डमार्क इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
गोखिवरे रोड, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.हिन्दूस्तान फुड्स लि." या नावाने सुरु केलेल्या "लेदर चप्पल बनविण्याच्या " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारी अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १५ नग, Co२ (४.५ की.) - ०२,मेकेनिकल फोम टाईप ९ लि.-३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादीचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवानगी जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७२७०५०, पुस्तक क्रमांक. ७२७१डि.डी.नं.५२३२६९ (Yes bank) दिनांक २८/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

HINDUSTAN FOODS LTD.
Srv. No:-34 & 35, Gala No:-7 to 13,
Rajprabha Land Mark Industrial Estate,
Godhiware, VASAI, (EAST)
31/12/18

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्निशमन/१०८६/२०७-१८

दिनांक : ०६/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. ममता मॅटर्निटी व सर्जिकल नर्सिग होम,
३२, गुरुकृपा अपार्टमेंट,
साई नगर, नवघर , वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" ममता मॅटर्निटी व सर्जिकल नर्सिग होम,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (१ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९६३, पुस्तक क्रमांक ६३६०, दिनांक ०१/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION ★ FIRE BRIGADE ★ DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुख/३९३३/२०१८
दिनांक : २१/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.एडोर फार्मास्युटीकल्स प्रा.लि.,
५,६,ख्रोख्रानी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स २,
साई मंदिर जवळ,सातीवली,
वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.एडोर फार्मास्युटीकल्स प्रा.लि " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी इजेक्शन,आय ड्रॉप्स व इयर ड्रॉप्स या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात.अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी.टाईप (५ कि.) ०४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्ग दर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत
५. व्यवसाय ठिकाणी आपातकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा.दवाखाना/पोलीस/फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत,तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवु नये,उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती,वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती,कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझावण्या अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल.तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतणीकरण वेळोवेळी,शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये,आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बांदल्यांसह पुरेशा पाठयाचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६००५, पुस्तक क्रमांक. ३६६१ दिनांक १४/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

OIC Fire

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म. अग्निश/मुख्य/१२२२/२०१८१२

दिनांक : १४/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. ओम हॉस्पीटल,
प्रियांक कॉम्पलेक्स, चंद्रेश लोढा मार्ग,
चंदन नाका, आचोळे रोड, नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. ओम हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी. टाइप (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६३०६, पुस्तक क्रमांक. ६३६१ दिनांक १५/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.vasaivirarcorporation.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
आग्निशमनदल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म. अग्नि/मुक्ता/१९२३/१८-१८

दिनांक : १४/३/१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री . हरपल सिंह गुप्ता ,
गाला नं. २, के.आय.डी.सी व्हीलेज पोमण ,
वसई - कामण रोड, (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" श्री . हरपल सिंह गुप्ता"**या नावाने सुरु केलेल्या **"प्रोसेसिंग रीफीलिंग व लॉजिस्टीक्स ७५ के.एल.मिलिरल ऑईल, ल्युब ऑईल, ल्युब ग्रीसच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९९२, पुस्तक क्रमांक. ६३६०, दिनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

०/८

Rathaur
9823098460

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म.अग्नि/मुख्य/१९२८/१७१८
दिनांक : १९/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री . रुपेंदर कौर गुप्ता ,
गाला नं. १, के.आय.डी.सी व्हीलेज पोमण ,
वसई - कामण रोड, (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" श्री . रुपेंदर कौर गुप्ता"** या नावाने सुरु केलेल्या **"प्रोसेसिंग रीफीलिंग व लॉजिस्टीक्स ७५ के.एल.मिलिरल ऑईल, ल्युब ऑईल, ल्युब ग्रीसच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४, नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३५९९३, पुस्तक क्रमांक. ६३६०, दिनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C

९९२३०९४५६८

वसई - विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/आ.अ./मुका/१७७२/२०१७-१८
दिनांक : १६/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हिना फॅशन ,
गाला नं. ३ सर्व्हे नं. १७०, शालिमार इंड, इस्टेट,
वाकणपाडा, पेल्हार, नालासोपारा (पु)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. हिना फॅशन "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"गारमेंट्सच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी मेकॅनिकल फोम (९ ली.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८.दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६३६०११, पुस्तक क्रमांक ६३६१, दिनांक १६/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./आग्नि/मुक/११४३/२०१८-१९
दिनांक : १९/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.निल आर्ट आणि क्राफ्ट ,
१/५, शालिमार इंड, इस्टेट,
वाकणपाडा, पेल्हार, नालासोपारा (पु)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.निल आर्ट आणि क्राफ्ट "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **" प्लास्टिकच्या फुलांचे हार "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी टाईप (६कि.) ६ नग, मेकॅनिकल फोम (९ ली.) ४ नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५ कि.) १नग, ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८.दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६३६००९, पुस्तक क्रमांक ६३६१, दिनांक १६/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुक/१७७४/२०१८.१८
दिनांक : १६/०२/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आस्था हॉस्पिटल,
१०१-१०४ न्यु क्रिष्णा हौसिंग सोसायटी,
अंबाडी रोड, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " आस्था हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप ग्रंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०१६, पुस्तक क्रमांक ६३६१, दिनांक १६/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/११७७/२०१७-१

दिनांक : १६/०३/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. प्रारंभ मल्टीस्पेशयलिटी हॉस्पिटल,
१ ला मजला गौरव व्हिला, लक्ष्मी हार्डवेअरच्या बाजुला,
देवकी हॉटेलच्या बाजुला, जुचंद्र, नायगाव (पुर्व),
ता.वसई, जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार '' मे. प्रारंभ मल्टीस्पेशयलिटी हॉस्पिटल, '' या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
५. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०१७, पुस्तक क्रमांक ६३६१, दिनांक. १७/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

17/3/18

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अभि/मुख/७७४८/२०१७-१८
दिनांक : १६/०३/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. सुरेंद्र प्रताप यादव
मे. शिवशक्ती स्वीटस् ,
शॉप नं . १६, स्वामी विवेकानंद बिल्डिंग,
गालानगर, नालासोपारा (पु),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" शिवशक्ती स्वीटस्"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्रमांक ६३६०१८, पुस्तक क्रमांक ६३६१ , दिनांक १७/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

सुरेंद्र प्रताप यादव

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१७८७/१८
दिनांक : १९/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. विदयावर्धिनी अण्णासाहेब वर्तक कॅालेज ऑफ आर्टस् ,
नवघर, वसई रोड (प)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. विदयावर्धिनी अण्णासाहेब वर्तक कॅालेज ऑफ आर्टस्"** या नावाने सुरु केलेल्या महाविद्यालयात **"अल्कोहोल साठा "** ठेवण्याच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष अल्कोहोल साठा ठेवणे सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०५ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. महाविद्यालयाच्या ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. महाविद्यालयाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात** महाविद्यालयाच्या **जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. महाविद्यालयाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. महाविद्यालयाच्या स्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. महाविद्यालयात रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. महाविद्यालयाच्या परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. महाविद्यालयात कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. महाविद्यालयाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०१९, पुस्तक क्रमांक. ६३६१ दिनांक १७/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

21-3-18

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/११८२/१८
दिनांक : २१/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. डॉ. गोयल चिल्ड्रन आणि जनरल हॉस्पीटल,
बी - १,२,३, ए -०४, ईसी -३६, साई आंगन,
ड्रीम मॉल जवळ, एव्हरशाईन सिटी, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. डॉ. गोयल चिल्ड्रन आणि जनरल हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी. टाइप (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर [illegible]चलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्कालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३६०३६, पुस्तक क्रमांक. ६३६१ दिनांक २१/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/११८६/१८
दिनांक : २३/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. विना आय हॉस्पीटल,
बी/१०७, अशोक नगर, अंबाडी रोड,
वसई रोड (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. विना आय हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०४०, पुस्तक क्रमांक ६३६१, दिनांक २२/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बा प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.पा/अग्नि/१७८७/३७-१८
दिनांक : २३/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.झायगोट आय.वी.एफ सेंटर,
सुर्यसागर को.ऑ.हौ.सो,
तळ मजला, गुरुव्दाराच्या पाठीमागे,
वसई (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. झायगोट आय. वी. एफ सेंटर"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग व सी.ओ.टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०४२, पुस्तक क्रमांक.६३६१, दिनांक २३/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OK
26/03/18

वसई विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्निशमन/११८४/१७-१९
दिनांक : २३/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. इसमाईल ताज मोहम्मद सय्यद यांचे,
चायनीस फुड
शांती हाईट बिल्डींग,
गाला नं.२२, "डी" मार्टच्या पुढे,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"चायनीस फुड"** ~~व्यवसाय ठिकाणी~~ करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. १०००/- पावती क्र. ६३६०२६, पुस्तक क्र. ६३६३, दिनांक १९/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

23/03/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुका/११९९/१८
दिनांक : २६/०३/१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . चेतन आर्टस् ,
युनिट नं. आय - ८, शालीमार इंड, इस्टेट, 10.7
वाकणपाडा, पेल्हार, नालासोपारा (पु)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे .चेतन आर्टस् " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी " **प्लास्टिकच्या** " व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी एबीसी टाईप (६ कि.) २ नग, मेकेनिकल फोम (९ लि.) २ नग, व सी. ओ. टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८.दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६३६०४६, पुस्तक क्रमांक ६३६३, दिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२००/१८
दिनांक : २९/३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ट्रोईका पॅकेजिंग सोल्युशन एल.एल.पी.
युनिट नं.डी, ठाकुर वाडी,हंसा इंड,इस्टेट,
वाकणपाडा,पेल्हार,नालासोपारा (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे.ट्रोईका पॅकेजिंग सोल्युशन एल.एल.पी "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **" मशिनव्दारे कापडी पिशवी तयार करणे "** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात.अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी एबीसी टाईप (६कि.) ०३,मॅकेनिकल फोम (९ लि.) २ नग व सी.ओ.टु (२ कि.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्ग दर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत
५. व्यवसाय ठिकाणी आपातकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा.दवाखाना/पोलीस/फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत,तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवु नये,उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती,वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती,कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल.तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतणीकरण वेळोवेळी,शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये,आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बांदल्यांसह पुरेशा पाठयाचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०४७, पुस्तक क्रमांक. ६३६१ दिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
Rahul 29/3/2018

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२०७/१८
दिनांक : २६/०३/२०१८

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
स्थापना : ३ जुलै २००९

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S. SUNN KARTON INDUSTRIES ,
एफ -२, शालीमार इंड, इस्टेट,
वाकणपाडा, पेल्हार, नालासोपारा (पु)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **M/S. SUNN KARTON INDUSTRIES** " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"पुठ्याचे कार्टन्स बनविण्याच्या"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी एबीसी टाईप (६ कि.) २ नग, मेकेनिकल फोम (९ लि.) २ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपक्रणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८.दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ६३६०४५, पुस्तक क्रमांक ६४६, दिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
Shinde
27/3/18

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मुख/३२०९/१८
दिनांक : २८/३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ. गणेश राणे आणि डॉ . प्रशांत राणे
मे . एव्हरशाईन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल,
ग्राउं फ्लोर, एस्टर बिल्डिंग, वृन्दावन कॅम्प्लेक्स,
अमुल आईसक्रीमच्या मागे, वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे . एव्हरशाईन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी. टाइप (४ की.) ४ नग, सी. ओ. टू टाइप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१४. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१५. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३६०४९, पुस्तक क्रमांक. ६३६१ दिनांक २८/०३/२०१८ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C Nupur

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/१२११/१७-१८
दिनांक : 29/03/18

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.कल्पना लाईफ लाईन हॉस्पीटल,
प्लॉट नं.१६,अंबाडी रोड,
वसई (प)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.कल्पना लाईफ लाईन हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ८ नग, (२ की.) ३ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ६३६०५३, पुस्तक क्रमांक. ६३६१ दिनांक 29/3/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आग्निशमनदल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र.: व.वि.श.म. मुका/अग्नि/७०१२/२०१८
दिनांक : २३/०३/२०१८

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री.समिर बालाजी पळसकर,
डॉ.पळसकर हॉस्पिटल,
बाभोळा नाका,
साईबाबा मंदिराच्या मागे,
वसई (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "डॉ.पळसकर हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग, (६ की.) १ नग, (२ की.) १ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ६३६०४४, पुस्तक क्रमांक. ६३६९, डी.डी क्रमांक. ००१३९६, दिनांक २३/०३/२०१८ (वसई विकास सहकारी बँक) रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका