मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५/२०२०
दिनांक : २१/०५/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जिवन ज्योती ट्रस्ट हॉस्पिटल ,
सिताराम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
संतोष भवन नाका, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.जिवन ज्योती ट्रस्ट हॉस्पिटल''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/३०१२, दि.०५/०२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ७ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२२५, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक २०/०५/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

9/c

21/05/2020
9967281605

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

अ.क्र. २४५३१

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२९/२०२०
दिनांक : २५/०५/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हॅप्रो होमिओकेम प्रा. लि,
युनिट नं. ०८-०९, जमुना,
तुंगारेश्वर इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स,
सातीवली, वसई (पूर्व), पालघर- ४०१ २०२.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. हॅप्रो होमिओकेम प्रा.लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **" होमिओकेम औषध उत्पादन व विक्री"** व्यवसायासाठी व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३९/२०१९, दिनांक: ११/०४/२०१९ अंन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१० की.) ०७ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ३०००/- पावती क्रमांक-८१९२०३, पुस्तक क्रमांक-८१९३, डी.डी. क्रमांक ४९४४१८ (ओरीएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, दिनांक ०५/०५/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C received 27/05/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५७/२०२०
दिनांक : ०४/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अराईस हॉस्पीटल आणी आ.सी.यु
तळ मजला,विमल रेसीडेंन्सी
यशवंत गौरव,फनफिस्टा रोड
नालासोपारा (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.अराईस हॉस्पीटल आणी आ.सी.यु"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अ[illegible]न यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेसाठी बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२२८, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक २७/०५/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Time: 10:30 am
05/06/2020
Dr. Sushil Mishra
8879343306

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/५८/२०२०
दिनांक : ०४/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सेंट तेरेसा हॉस्पिटल
पोस्ट ऑफीस जवळ,आगाशी
विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.सेंट तेरेसा हॉस्पिटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ५ नग, सि.ओ.टु (२ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२२६, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक २७/०५/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

05/06/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५९/२०२०
दिनांक : ०४/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.दिपक प्र.खारकर,
मे.खारकर क्लिनीक
ठाकुर आर्केड,ए विंग,दूसरा मजला
विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.खारकर क्लिनीक" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/१६५, दि.२८/०५/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२२७, पुस्तक क्रमांक. ८१९३ दिनांक २७/०५/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

5-6-20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६२/२०२०
दिनांक : ०५/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.प्राईम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
पहीला मजला,धनराजी अपार्टमेंट,
मोरेगांव,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.प्राईम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप शॅंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परदानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९११२, पुस्तक क्रमांक. ८१९२ दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

17 1

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६३/२०२०
दिनांक : ०५/०६/२०२०

H/30

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.डॉ.मेनन ई.एन.टी. हॉस्पीटल
दूसरा मजला,अभिजात
पांचाळ नगरच्या समोर,स्टेशन रोड
वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.डॉ.मेनन ई.एन.टी. हॉस्पीटल** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी अग्नि/मुका/७२०/दि.१४/११/२०१७ रोजी अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला करण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २ नग,सि.ओ.टू (२ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९९३६, पुस्तक क्रमांक. ८१९२, दिनांक १८/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

3/11

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७०/२०२०
दिनांक : १२/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.रॉयल गार्डन रिसॉर्ट,
नॅशनल हायवे नं ०८ जवळ,
ससुनवघर, नायगांव (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"रॉयल गार्डन रिसॉर्ट"**या नावाने सुरु केलेल्या **"रिसॉर्ट व हॉटेल"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३०८/२०१९ दि.०८/७/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने-अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. पोलीस विभाग व महाराष्ट्र शासन, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत अभिप्राय/दाखले व फी भरणा आवश्यकतेनुसार घेणे आपल्यावर बंधनकारक राहील, अन्यथा अग्निशमन बाबींसाठी देण्यात आलेला अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय रद्द समजण्यात येईल.
२. रिसोर्ट सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. रिसोर्ट मध्ये ज्वलनशिल / विस्फोटक साहित्याचा वापर / साठा करण्यात येवू नये.
४. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा तसेच फायर एक्सटर्यींग्युशर ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३९ नग, सि.ओ.टू टाईप (४. ५ की.) ०२ नग, लाईफ जॅकेट २० नग व लाईफ रींग ६ नग ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. रिसोर्ट मध्ये जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.
६. रिसोर्टचे व्यवस्थापन आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. रिसोर्ट वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. रिसोर्टचे स्वयंपाक घर स्वतंत्र असावे व वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. रिसोर्टचे संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. सदर रिसोर्ट जवळील जाण्या-येण्याचे मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९२२९, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक ०६/०६/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C

१२/६/२०२०

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/७२/२०-२१
दिनांक : १२/०६/२०२०

To,
M/s. Late Shri. Vishnu Waman Thakur Charitable Trust's
VIVA Institute of Technology
At-Shirgaon, Post-Virar (E.)
Tal-Vasai, Virar 401 303.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **VIVA Institute of Technology,** At-Shirgaon, Post-Virar, Tal-Vasai, Dist-Palghar comprised of (Gr+4th floor) occupied by **VIVA Institute of Technology** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **12/06/2020** in the presence of **Dr. Arun Kumar, Principal of the VIVA Institute of Technology, Virar (E.)** and that the building / premises is fit for **Engineering & Technology** with effect from 12/06/2020 to 11/06/2021 for period of **One** year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

The party has paid Rs. 5000/-, Book No.8193, Receipt No:819238, DD.No. 003163, Dated: 12/06/2020 of Vasai Vikas Sahkari Bank ltd.

Issued on at Virar.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION 12/06/2020 FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip Mahadev Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

O/C received Arun 12/6/20 9823943103

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८१/२०२०
दिनांक : १९/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Artevet India LLP,
प्लॉट नं.१६-१८,चहाडे,पालघर (पूर्व)
जि.पालघर ४०१ ४०४

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **M/s.Artevet India LLP** " या नावाने सुरु केलेल्या "पशु व पक्षी खादय बनविणे व विक्री करणे " सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी - नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २० नग,सि.ओ.टु.टाईप ६.५ कि. ५ नग आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२२४, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक २०/०५/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received 22/6/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८२/२०२०
दिनांक : १९/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. राहुल वासुदेव पाटील,
मे . टयुलीप मॅटर्निटी नर्सिग होम,
शाप नं.१, ई- ०१,०२, गोकुल पार्क ,डी मार्ट समोर,
नविन विवा कॉलेज जवळ , विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. टयुलीप मॅटर्निटी नर्सिग होम,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/७७/२०१९ दि.२३/४/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासर्णा करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२३०, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक ०६/०६/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/८३/२०२०
दिनांक : १९/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मा उर्मिला हॉस्पिटल आणि आय.सी.यु.
केशव अपार्टमेंट,न्यु इंडिया को.ऑ.बँकेच्या मागे
भाजी गल्ली,विरार (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.मा उर्मिला हॉस्पिटल आणि आय.सी.यु " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९१०४, पुस्तक क्रमांक. ८१९२ दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

19/06/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/९४/२०२०
दिनांक : २७/०६/२०२०

TO,
Seven Square Academy,
Tivri Road,Near Star City,Juchandra
Naigaon (East), Pin -401208.
Tal –Vasai, Dist-Palghar

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the Seven Square Academy At-Tivri Road,Near Star City, Naigaon (East) Palghar 401 208 Comprised of one Gr.+7 occupied by Seven Square Academy I have complied with the fire prevention and fire safey requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 26/06/ 2020 in the presence of principal of school,Mrs. Deepinder Chadha of the Seven Square Academy, Naigaon (East) and that the building /premises is Fit for occupancy class Nursery to 8th (English medium) with effect 27/06/2020 to 26/06/2021 for period of One year in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.5,000/- Book No. 8193, Receipt No. 819255, Dated :27/06/2020 .

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar CityMunciple Corporation

27/6/2020
9730073289

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/ए५/२०२०
दिनांक : २८/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ईशान मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
पहीला माळा, फेस - १,
नवकार सिटी, नायगांव (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.ईशान मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी वविशम/अग्नि/मुका/२३७, दि.१८/०६/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वय अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी कलम्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक राहील.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२५७, पुस्तक क्रमांक. ८१९३ दिनांक २७/०६/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Sandeep 27/06/20

9730519568

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

दुरध्वनी :- ०२५०-२५२५११०,२४६४८११,९८२२३२१६८४,७७७५०४२२००,८९७५३६०१०१,८८८८८६४२८३,८८८८८६४२७५

जा.क्र./वविशम/अग्नि/मु.का/ ९६ /२०२०
दिनांक :- २७/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Richi Lader,
Richi Lader, Gala No. १३ To १८,
Dhuri Industrial Complex, Sativali,
Vasai (E) Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/s. Richi Lader",** या नावाने सुरु केलेल्या **" Manufacturing of Readymade Garments & Exports"** या व्यवसायाच्या ठिकाणी वविशम/अगि/मुका/६७५/२०१८-१९, दि. २१/०९/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर हॉलच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६की.) - १४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल .
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक.८१९२५१, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक १९/०६/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
TFPC
27/6/2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/१०५/२०२०
दिनांक : ०२/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.के आणी के सुपरस्पेशालीटी हॉस्पिटल ,
शॉप नं.१/१०१,२/१०२,शांती लाईफस्पेस-२,
यशवंतविवा टाऊनशिप
डि मार्ट जवळ, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे.के आणी के **सुपरस्पेशालीटी हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषयाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तदनंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) याखी विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उतम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलल्या व्यवस्थेची वर्षातून दोनवेळा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १२ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकाची राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२५६, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक २७/०६/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असल्या बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल सुरक्षा कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Received HK Kindoor 9867282607

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

दुरध्वनी :- ०२५०-२५२५११०,२४६४८११,९८२२३२१६८४,७७७५०४२२००,८९७५३६०१०१,८८८८८६४२८३,८८८८८६४२७५

जा.क्र./वविशम/अग्नि/मु.का/ १०८/२०२०
दिनांक :- ०२/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आर्शिवाद बार आणि रेस्टॉरंट,
जय अंबे पेट्रोल पंप समोर,
चिंचोटी नाका ,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे.आर्शिव आणि रेस्टॉरंट" या नावाने सुरु केलेल्या "बार आणि रेस्टॉरंट " सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे उ अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारी **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अ देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अ कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १ नग, ए.बी.सी टाईप. (६ की.) २ नग, सि.ओ.टू टाईप २.५ कि.- १ नग, एक्सटींग्युशर्स व फायर बॉल -२ नग ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदार करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण ह नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक म असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्क करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्या अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्नि यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९२६५, पुस्तक क्रं. ८१९३, दिनांक ०२/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
02/07/2020.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१०९/२०२०
दिनांक : 02/06/2020

TO,
HOLY FAMILY COVENT
High School & Jr. College,
Evershine City, Gokhivare,
Vasai (E) 401 208.
Palghar.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **HOLY FAMILY COVENT HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE** at Evershine City, Gokhivre, Vasai (E) 401 208, Palghar. Comprised of (Gr+2 Upper floor) occupied by **HOLY FAMILY COVENT HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on 30/06/2020 in the presence of Principal of school, **SR.LIZY K.P.,** Principal of the **HOLY FAMILY COVENT HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE,** Evershine City, Gokhivre, Vasai (E) and that the building /premises is Fit for occupancy class **High School to Jr. College (English Medium)** with effect **from July 2020 to June 2021 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.6,000/- Book No. 8193, Receipt No. 819262 Dated :30/06/2020

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip Mahadev Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

O/L
8/7/2020

9975851220
NILESH

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/११०/२०२०
दिनांक : ०२/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जयसिंह इनोवेशन्स एल.एल.पी,
विराज इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
प्लॉट नं ४४, सर्व्हे नं ४२,
चिंचपाडा रोड,
गोखिवरे, वसई (पुर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.जयसिंह इनोवेशन्स एल.एल.पी"** या नावाने सुरु केलेल्या **"मॅन्युफॅक्चरींग एल.ई.डी आणि सी.एफ.एल स्ट्रीट लाईटस"** व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि /मुका/१०७ दि.१७/०५/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०८ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यांस हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांती गृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्र. ८१९२५८, दिनांक २७/०६/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/मुक्ता/आस्थी/११३/२०२०
दिनांक : 03/06/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आरती हॉस्पिटल,
शॉप नं. १०१, १०२, पहीला मोळा,
फलक रेसिडेंन्सी, गोखीवरे रोड,
संतोष भवन, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" आरती हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अंन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंध जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणांकडुन तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविन्यात यावेत.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी व त्याचे वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०६ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसाय स्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक, जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहीजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रना बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारतीमधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिका-यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधन कारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणा-या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरन यांना हानी पोहोचनार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकामास कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रुपये ५०००/-, पावती क्रमांक-८१९१०१, पुस्तक क्रमांक ८१९२, दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडुन अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/१२३/२०२०
दिनांक : १०/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. राज कॅास्मेटीक्स .
गाळा नं. ११४/११५, दिवाण ॲन्ड शाह इंड .,
इस्टेट नं.१, बॅक ॲाफ बडोदा समोर,
नवघर, वसई (पू)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. राज कॅास्मेटीक्स ."** या नावाने सुरु केलेल्या **" कॅासमेटीक्स साहीत्य "** व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि /मुका/१००८ दि.१६/०२/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्‌नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०५ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॅाटेल्‌बाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्‌नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९२७२, पावती क्रमांक. ८१९२७३, पुस्तक क्रमांक.८१९३ दिनांक ०६/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

Chirag V. Gada 18/07/20

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२७/२०२०
दिनांक : १०/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. राजटेक
गाळा नं. ११२/११३/१२४/१२५ दिवाण ॲन्ड शाह इंड .,
इस्टेट नं.१, बॅक ऑफ बडोदा समोर,
नवघर, वसई (पू)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. राजटेक"** या नावाने सुरु केलेल्या **" नेल पॉलीश व कॉसमेटीक्स साहीत्य "** व्यवसायासाठी ववविशम/अग्नि /मुका/१००९ दि.१६/०२/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१० की.) - ३ नग,१ कि.-१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९२७४, पावती क्रमांक. ८१९२७५, दिनांक ०६/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१२५/२०२०
दिनांक : १०/०७/२०२०

(1)

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अनुसया हॉस्पीटल,
पहिला मजला,सिध्दीविनायक बिल्डींग,
मकवाना काम्प्लेक्स जवळ,विर सावरकर रोड
विरार (पूर्व),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.अनुसया हॉस्पीटल** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) १ नग,फायर बॉल-१.३ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा-नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२८०, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक १०/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

13/7/2020
9823020436

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१३०/२०२०
दिनांक : १४/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.विरार होमिओपॅथिक मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल,
गौरांगि अपार्टमेंट,विर सावरकर मार्ग,
पाचपायरी समोर, विरार (पुर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.विरार होमिओपॅथिक** मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल **"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय. मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ कि.) ६ नग, सी.ओ.टू (४ कि.) १ नग, (२ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हरतचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक-८१९१०३, पुस्तक क्रमांक-८१९२ दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१३१/२०२०
दिनांक : १४/०७/२०२०

41 (1)

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. श्री कृष्णा हॉस्पिटल,
सातीवनी नाका, सातीवली,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" श्री कृष्णा हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अंन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंध जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणांकडुन तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविन्यात यावेत.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी व त्याचे वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०४ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसाय स्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक, जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहीजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रना बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारतीमधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिका-यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधन कारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणा-या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरन यांना हानी पोहोचनार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकामास कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रुपये ५०००/-, पावती क्रमांक- ८१०९९, पुस्तक क्रमांक ८१९१, दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडुन अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

14/7/20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/१३९/२०२०
दिनांक : १६/०७/२०२०

(1)

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वानि हॉस्पीटल ,
सोपारा इंग्लिश शाळे जवळ,समेळपाडा,
नालासोपारा (पश्चिम), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.वानि हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ६ नग,सि.ओ.टू.टाईप (४.५ की.) १ नग, (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२६३, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक ३०/०६/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

0/C
24/7/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१४०/२०२०
दिनांक : १६/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. युनायटेड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल,
सी विंग, १ला मजला, पाच्छा प्लाझा,
सपेलपाडा, नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. युनाटेड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१८१, दि.०६/०६/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग,सि.ओ.टू टाईप-२ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (ग्युलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२७९, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक ०८/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

03.08.2020
9967967370
Pankaj Rai

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(१)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१४१/२०२०
दिनांक : २१/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जी.जी. इंडस्ट्रिज,
१२१, मर्चंट इंडस्ट्रियल इस्टेट २, वालीव रोड,
गोलानी कॉम्प्लेक्स जवळ, वालीव, वसई (पू.)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.जी.जी. इंडस्ट्रिज "** या नावाने सुरु केलेल्या **"प्लॅस्टिक मोल्डींग कन्पोनंटस बनविणे "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०७ नग, (५ की.) ३ नग, सी.ओ.टू. (२ की.) ५ नग, मेकॅनिकल फोम (९लि.) ५ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१८२७७, पुस्तक क्रमांक. ८१८३ दिनांक ०६/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/७४२/२०२०
दिनांक : २७/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. पाम स्विचगिअर्स प्रा.लि.,
१२५, मर्चंट इंडस्ट्रियल इस्टेट नं.२,
वालीव रोड, सिंडीकेट बँकेजवळ, वालिव,
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. पाम स्विचगिअर्स प्रा.लि.**" या नावाने सुरु केलेल्या " **स्विचगिअर्स बनविणाच्या**" व्यवसायासाठी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३ नग, (६ की.) - २ नग, सी.ओ.टू (२ की.)- ०२ नग व मेकॅनिकल फोम (९ लि.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ८१९२७६ , पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक ०६/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर म

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/१४३/२०२०
दिनांक : २१/०७/२०२०

H/190

1

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.एकापेला फुडस अँन्ड रेस्टॉरंन्ट प्रा.लि,
गाळा नं. ३०१, ३०२, तानिया प्लानेट,
बाभोळा, "डी " मार्ट समोर,
सांडोर, वसई रोड (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.एकापेला फुडस अँन्ड रेस्टॉरंन्ट प्रा.लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **"बार अँन्ड रेस्टॉरंन्ट"** व्यवसायासाठी ववि़शम/अग्नि/मुका/२०३०, दि.०९/०१/२०१९ अंन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवान्ग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०९ नग, मेकॅनिकल फोम टाईप (९ ली.) - ०१ नग, (२ ली.) - ०२ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) - ०१ फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तरोच मे. जीवदानी फायर सर्विस या कंपनीमार्फत ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी दाखल येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तरोच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. २०००/- पावती क्र. ८१९१५७, पुस्तक क्रं. ८१९२, डी.डी क्रं.००१४८९, (सारस्वत बँक), दिनांक: २७/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/७४४/२०२०
दिनांक : २१/०७/२०२० (1)

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. राई फुड्स आहारे कोलकाता,
गाळा नं.११३,डोम्स इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
विजया बँकेच्या वर,रेंज ऑफीस,
गोखिवरे,वसई (पू)
ता.वसई जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. राई फुड्स आहारे कोलकाता "** या नावाने सुरु केलेल्या **"हॉटेल "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०१ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र.७९८८२, पुस्तक क्र. ८१९ , दिनांक ०२/03/२०२० रोजीचा भरणा.

Received

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७४५/२०२०
दिनांक : २७/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.टोयो इंक इंडिया प्रा.लि.,
गाळा नं.६,७, आणि ८ सेठिया इंडस्ट्रीयल पार्क
वालीव, वसई (पूर्व) .ता.वसई जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.टोयो इंक इंडिया प्रा.लि."** या नावाने सुरु केलेल्या **"छपाईची शाई"** व्यवसायासाठी सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधणकारक राहील .

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी मॅकेनिकल फोम टाईप (५० लि.) ३ नग,क्लिन एंजन्ट मोडयुलर (२ कि)-४ नग,(४ कि.)४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१८६९३, पुस्तक क्रमांक ८१८७, दिनांक ०६/११/२०१९ रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Resumed

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/३४६/२०२०
दिनांक : २१/०७/२०२०

TO,
St. Xavier's High School,
Unitech West End Complex, Nr. Tirupati Nagar,
M.B. Estate, Virar (West.)
Tal – Vasai, Dist - Palghar

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **St. Xavier's High School** at Unitech West End Complex, Nr. Tirupati Nagar, M.B. Estate, Virar (West.) Tal – Vasai, Dist – Palghar Comprised of (Gr+2) occupied by **St. Xavier's High School** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 20/03/2020 in the presence of principal of school, **Mrs. Prajna Shenoy** Principal of the **St. Xavier's High School** Virar (W.) and that the building /premises is Fit for occupancy class Nursery to 10th (English medium) with effect from **March 2020 to February 2021 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.5,000/- Book No. 8192, Receipt No. 819153 Dated : 20/03/2020.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai-Virar City Municipal Corporation

Received
Patil

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१४९/२०२०
दिनांक : २३/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.संस्क्रीती हॉस्पिटल,
युनिट नं.५/६/७,रोमाना कॉम्प्लेक्स,
वसई फाटाच्या बाजुला
वसई (पूर्व),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. संस्क्रीती हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ८ नग,सि.ओ.टू टाईप २ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इगारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२८१, पुस्तक क्रमांक. ८१९३ दिनांक १०/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/११०/२०२०
दिनांक : २३/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सेंट मदर तेरेसा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
वेलंकिनी अपार्टमेंट,ग्रामपंचायत ऑफीस समोर
सत्पाळा नाका,विरार (पश्चिम),.
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.सेंट मदर तेरेसा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ७ नग,सि.ओ.टू. टाईप ४.५ कि.-१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक [illegible]वर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्कालीन [illegible]संगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२८७, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक १८/०७/२०२० रोजीचा भरणा
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/७५३
दिनांक : २७/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डेडिकेटेड कोव्हिड हॉस्पिटल,
चंदनसार,विरार (पूर्व)
वसई विरार शहर महानगरपालिका,
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकच्या वैदयकीय आरोग्य सेवा विभागाने अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "डेडिकेटेड कोव्हिड हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या सेवेच्या ठिकाणी सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना कार्यान्वित ठेवावी

१. सदर इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. सदर असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. सदर ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) ५ नग,सि.ओ.टू टाईप (४.५ कि.) ५ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. रुग्णसेवे संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **सदर इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. सदर इमारतीमधील, स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवयात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. सदर ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. सेवेसंबंधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार यांचेवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१४. शासन निर्णयांत होणारे बदल बंधनकारक राहील.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

प्रत मिळाली
वैद्यकीय आरोग्य विभाग
वसई विरार शहर महानगरपालिका
दिनांक 28.07.2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१५६/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.जी.एम.ब्रेवरीज लिमीटेड,
स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग,
साई मंदिर जवळ,सातीवली,
विरार (पूर्व),ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.जी.एम.ब्रेवरीज लिमीटेड" या नावाने सुरु केलेल्या "देशी दारु/मद्द यांचा कारखाना साठा व विक्री" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि /मुका/३७८ दि.३१/०७/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.)-३५ नग,६कि.-१ नग,२ कि.-३ नग,९ कि.-१ नग,सि.ओ.टू टाईप २ कि.-१ नग,४.५ कि.- १ नग,वॉटर सि.ओ.टू टाईप ५० लि.-१५ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.फायर बर्ड फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक.उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून एक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/ पावती क्रमांक.८१६३०१ , पुस्तक क्रमांक ८१६४ , दिनांक २८/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
For G. M. Breweries Ltd.
Manager (Factory) 28/7/2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/१५७/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Khushi Foods,
गाळा नं.४ ए,सर्व्हे नं.१२८,सेक्टर नं.६
निक्की कंपाऊंड,एव्हरशाईन सिटी
वसई (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "M/s.Khushi Foods" या नावाने सुरु केलेल्या " **बेकरी प्रोडक्ट्रस** " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यातआले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९२८८, पुस्तक क्रं. ८१९३, दिनांक १८/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./~~अग्नि/मुका~~/५५९/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

(1)

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S.Galaxy Coating Industry,
प्लॉट नं.२८,सेक्टर -२,गौराईपाडा,
वसई (पूर्व)ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/S.Galaxy Coating Industry" या नावाने सुरु केलेल्या "कलर बनविणे" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अ-नुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग,६ कि.- २ नग,९ कि.-१० नग, मॅकेनिकल फोम टाईप-५० लि.- ०५ नग,सि.ओ.टु टाईप-२ कि.- ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कंर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२८३, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक १४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१६०/२०२०
दिनांक : २८/०६/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मंगलमुर्ती हॉस्पिटल,
बी ३२/००१,००२,००३, मंगलमुर्ती नगर,
तुंगार फाटा, सातिवली, वसई (पू.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. मंगलमुर्ती हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायास **वविशम/अग्नि/मुका/९९४/२०१८ दि.३०/११/२०१८** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, सी.ओ.टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक.८१९१५६, पुस्तक क्रमांक ८१९२, दिनांक २७/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१६७/२०२
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. साने नर्सिंग होम,
पाटणकर पार्क, स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. साने नर्सिंग होम"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायास **वविशम/अग्नि/मुका/४०७१/२०१९ दि.०८/०३/२०१९** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ४ नग, सी.ओ.टू (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९१५५, पुस्तक क्रमांक ८१९२, दिनांक २७/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१६२/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वैष्णव क्रिएशन,
१३५, वोरा इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं.- ०४,
ओनिडा कंपनीजवळ, नवघर, वसई (पूर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"वैष्णव क्रिएशन"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"चांदीकाम"** करण्याकरिता करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०६ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशा दर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वानी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटका नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यंत्रणे आग विझविणे अगिशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकानां कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यावित ठेवणे अपणांवर बंधाकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक- ८१९२९७, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक: २४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अगिशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महाागरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१६३/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हॉटेल नित्यानंद बार अँन्ड रेस्टोरंन्ट,
शॉप नं. ०२, निळेमोरे स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"हॉटेल नित्यानंद बार अँन्ड रेस्टोरंन्ट"** या नावाने सुरु केलेल्या **"बार अॅन्ड रेस्टोरंन्ट"** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) ०१ नग, एम. फोम टाईप (०९ ली.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. मे. जय जिवदानी फायर सर्व्हीसव्दारे कंपनी याव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९२९३, पुस्तक क्रं. ८१९३, दिनांक २४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१६५/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हील व्हिव ढाबा अँन्ड बार,
मालमत्ता नं. ५१५, खैर पाडा,
टोकरे, विरार फाटा, विरार (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"हील व्हिव ढाबा अँन्ड बार"** या नावाने सुरु केलेल्या **"ढाबा आणि बार"** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०२ नग, सीओटू टाईप (०२ ली.) ०१ नग व एम.फोम टाईप (०९ ली.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. मे. जय जिवदानी फायर सर्व्हीसव्दारे कंपनी याव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९२९६, पुस्तक क्रं. ८१९३, दिनांक २४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yaho

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/
दिनांक :२८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॉटेल शगुन,
शॉप नं.८/९ व १०९,क्रिष्णा कुंज अपार्टमेंट
बिलालपाडा,पेल्हार रोड,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई जि.पालघर

वसई-विरार शहर महागरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.हॉटेल श सुरु केलेल्या " हॉटेल" व्यवसायासाठी बविशम/अग्नि/मुका/३९५, दि.०३/०८/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखल होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अगिशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्य शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तां देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसाय ठिकाणी (४ की.) - ४ नग, AFFF टाईप (९ लि.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.तसे जिवदानी फायर सर्विस या कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्रा ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुच तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसं पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग रा आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर उ यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९२९५ पुस्तक क्र. ८१९३, दिनांक २४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालि

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१६८७/२०२
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.विशाल प्लास्टीक,
गाळा नं.अ/१ ते ७,सर्वे नं.७४,
मिरा इंडस्ट्रीयल इस्टेट,पेल्हार सोपारा फाटा
नालासोपारा (पू) ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.विशाल प्लास्टीक" या नावाने सुरु केलेल्या "ग्राइंडिंग आणि रीप्रोसेसर्स" व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि /मुका/१०९२ दि.०४/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग,AFFF Type (९ लि.)-२ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२९४, पुस्तक क्रमांक ८१९३, दिनांक २४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१६८/२०२०
दिनांक : २८/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आस्था हॉस्पीटल,
राईस आर्केड, १ ला मजला अलहाबाद बँके समोर,
पालघर वाडा रोड, मनोर,
ता.जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "आस्था हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अंन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी. सी. टाईप (४ की.) ०३ नग, सी.ओ टू टाईप (२ कि.) ०२ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२९८, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक २४/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१७००/२०२०
दिनांक : २९/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. शिबा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
पहिला मजला,सिध्देश्वर उदयोग नगर
अवधूत आश्रम समोर,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. शिबा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसाय सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६की.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर [illegible]ोक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९२८६, पुस्तक क्रमांक. ८१९३, दिनांक १८/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OK
31/7/2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/१८०/२०२०
दिनांक : ०३/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Indian leather Creations,
संदिप इंडस्ट्रीयल इस्टेट,तळ मजला
गाळा नं.१ व २,पहिला मजला गाळा नं.३ व ४,
गोखिवरे गांव,वसई (पू)
ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s.Indian leather Creations " या नावाने सुरु केलेल्या "Leather Footwerar उत्पादन व विक्री" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी - नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ५ नग,स्मोक डिटेक्टर-०८ नग, हुटर-३नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.फायर बर्ड फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३०५, पुस्तक क्रमांक ८१९४, दिनांक ०३/०८/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्ता/१८३/२०२०
दिनांक : ०६/१०/२०२०

(1)

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Efficient Engineering,
प्लॉट नं.४९,एच.डी.आय.एल.इंडस्ट्रीयल पार्क,
विरार अहमदाबाद हायवे रोड,चंदनसार,
विरार (पूर्व),ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s.Efficient Engineering " या नावाने सुरु केलेल्या "Plastic Rigid Pachaging of Caps & Closvers" व्यवसायासाठी सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.)-३ नग,४कि.-२३ नग,५ कि.-३ नग,६ कि.-६ नग,सि.ओ.टू टाईप ४.५ कि.-१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.फायर बर्ड फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.५०००/- पावती क्रमांक.८१९३०३ , पुस्तक क्रमांक ८१९४ , दिनांक ३१/०७/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Rajnish.. 10/08/20

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१८४/२०२०
दिनांक : ०६/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सागर बार ॲन्ड रेस्टॉरंट,
एच-५७१, ससूपाडा, नवघर नॅशनल हायवे -८,
वसई (पूर्व.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. सागर बार ॲन्ड रेस्टॉरंट" या नावाने सुरु केलेल्या " बार ॲन्ड रेस्टॉरंट" या व्यवसायाच्या ठिकाणी वविशम/अग्नि/मुका/९८, दि.०३/०५/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साटा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, फायर एक्स बॉल (१कि.) ४ नगए फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्र. ८१९३१०, पुस्तक क्रं. ८१९४, दिनांक ०५/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

5

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/२५/२०२०
दिनांक : ०६/८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.गुप्ता आय हॉस्पीटल,
गणेश शॉपिंग सेटर,शॉप नं.१
निळे गांव, नालासोपारा (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.गुप्ता आय हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववविशम/अग्नि/मुका/२७०, दि.२७/०६/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९३११,रु.३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३१२, पुस्तक क्रमांक.८१९४ दिनांक ५/८/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

OIC

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१८६/२०२०
दिनांक : ०६/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. अम्रिता आर्ट,
गाला नं.जे-३, जे-४, शालीमार इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
वाकणपाडा, पेल्हार, नालासोपारा (पु)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. अम्रिता आर्ट" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी " HAIR PINS MANUFACTURING & PACKAGING" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि /मुका/१५४ दि.२४/०५/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. कारखान्यातील व्यवसायानुसार रासायनिक प्रक्रिया अथवा रसायन वापराबाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी एबीसी टाईप (६ कि.) ३ नग, ५ कि.-१ नग,सी.ओ.टू टाईप (२ कि.) ३ नग, ठेवण्यात आले आहेत ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९३१४, पुस्तक क्रमांक ८१९४, दिनांक ०५/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/१८७/२०२०
दिनांक : ०६/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. धनश्री प्रोडक्टस् ,
गाळा नं. ४, पार्श्वनाथ इन्डंस्ट्रीयल इस्टेट,
बिलालपाडा, गौराईपाडा, वालीव, वसई (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. धनश्री प्रोडक्टस्" या नावाने सुरु केलेल्या "परफ्युमच्या" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि /मुका/३०४३ दि.०८/०२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ कि.) - १२ नग,मॅकेनिकल फोम टाईप (५० लि.)- ०२ नग, सी. ओ. टू.टाईप (४.५ कि) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९३१३; पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक ०५/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुळा/२१४/२०२०
दिनांक : १८/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . SIEPMANN'S CARD SYSEMS. PVT. LTD.
प्लॉट नं. ०२, सर्व्हे नं. ७४, माही पॅराडाईज बिल्डींग नं. ०१-सी,
आयपॉल इंडस्ट्री जवळ, वालीव,
वसई, (पु), ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S. SIEPMANN'S CARD SYSEMS. PVT. LTD"** या नावाने सुरु केलेल्या **" स्मार्ट टोकन कार्डच्या "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०६ की.) १४ नग, (०५ की.) ०२ नग, सी.ओ.टू टाईप (३.२ की.) ०२ नग व (४.५ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९३२१, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, डी.डी.क्रमांक. ५०१९६६ (द कॅथलिक सिरीयन बँक लि.) दिनांक १३/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
Copy

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानग[illegible]

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुळा/२१५/२०२०
दिनांक : १८/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . SIEPMANN'S CARD SYSEMS. PVT. LTD.
युनिट II, प्लॉट नं. १३६ आणि १३७, पापडी इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
उमेळा फाटा, वसई, (प), ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S. SIEPMANN'S CARD SYSEMS. PVT. LTD"** या नावाने सुरु केलेल्या **"स्मार्ट कार्ड व पॅन कार्ड "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) ०६ नग, (०४ की.) ०६, (०६ की.) ०७ नग, मॅकॅनिकल फोम (५० ली.) ५ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) १२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९३२२, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, डी.डी.क्रमांक. ५०१९६७ (द कॅथलिक सिरीयन बँक लि.) दिनांक १३/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/२७२/२०
दिनांक : २७/०३/२०२०

To,
M/s. Shivai Shikshan Prasarak Sanstha,
Tansa Global School,
Sayali Rice Mill Compound,
At-Ghonsai, Post-Met,
Ambadi Wada Road,
Tal-Wada, Dist-Palghar:421 312.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Tansa Global School** of **M/s. Shivai Shikshan Prasarak Sanstha, Sayali Rice Mill Compound, At-Ghonsai, Post-Met, Ambadi Wada Road, Tal-Wada, Dist-Palghar:421 312.** comprised of Ground Floor and 2 upper floor occupied by **Tansa Global School, M/s. Shivai Shikshan Prasarak Sanstha** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **20/03/2020** in the presence of **Mr. Dinesh Vishwanath Katle** Principal of Tansa global School and that the building /premises is fit for occupancy Grade 1st to 12th with effect from March'2020 to February' 2021 for period of **1(One)** year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

The party has paid Rs. 5000/-, Receipt No:819144, Book No. 8192, DD.No. 013710, Dated:20/03/2020 of Bassein Catholic Bank.

9158884748

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip Mahadev Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Munciple Corporation

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३०४/२०२०
दिनांक : २०/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S-Reliance Projects & Property Management Services Ltd,
Suntek west world, Plot No.1
Phase II, Village-Tivari
Tal-Vasai, Dist-Palghar .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S-Reliance Projects & Property Management Services Ltd"** या नावाने सुरु केलेल्या **"Grocery Business (Super Market) & Retail sale of Apparels"** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी मे. समयप्रा टेक्नोसोल्युशन्स प्रा. लि, मुंबई, लायसंन्स क्रं. MFS-LA/2019/RF-407 / MFS-LA2019/RD-379 या एजंन्सी मार्फत करण्यात आलेली फायर ऑडीट अहवालानुसार स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप व सी.ओ.टू टाईप फायर एक्सटींग्युशर आवश्यकतेनुसार ठेवण्यात यावे. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रुपये ५०००/-, पावती क्रमांक-९११३२९, पुस्तक क्रमांक०१९४, डी.डी.क्रमांक. ००३२०७ (एस.व्ही.सी बँक ली.), दिनांक १९/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/३०५/२०२०
दिनांक : २०/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. रिस्क केअर हॅास्पीटल,
दुबे अपार्टमेंट, पहिला माळा,
फुलपाडा रिक्षा स्टँड, विरार (पुर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.रिस्क केअर हॅास्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीसमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए बी सी टाईप (०६ की.) ०१ नग व (०२ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३२६, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक १७/०८/२०२० (कर्नाटका बँक लि.) रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

20/8/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३०६/२०२०
दिनांक : २०/०८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आनंदवन वेलनेस फाऊंडेशन हॉस्पीटल,
०३, विदुला अपार्टमेंट,राम लक्ष्मण मार्ग,
पांचाळ नगर, नालासोपारा (प)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.आनंदवन वेलनेस फाऊंडेशन हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए बी सी टाईप (०२ की.) १७ नग व (०१ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय [illegible] व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९३२७, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक १७/०८/२०२० (कर्नाटका बँक लि.) रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३५७/२०२०
दिनांक : ०१/०९/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अमुल डेअरी,
कनेर वैतरना रोड,
व्हीलेज-टोकरे, विरार (पु),
ता.वसई, जि.पालघर ४०१ ३०३.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे.अमुल डेअरी "** या नावाने सुरु केलेल्या **"डेअरी प्रोडक्ट व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस. ६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की. ते १० की. पर्यंत) ५० नग, मेकॅनिकल फोम टाईप (०९ लि. ते ५० ली. पर्यंत) ०६ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) १९ नग फायर एक्सटींग्युशर व फायर बकेट ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. डेअरीचे स्वयंपाकघर स्वतंत्र असावे व वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये.५०००/-, पावती क्रमांक-८१९३०२, पुस्तक क्रमांक-८१९४, डी.डी.क्रं. ००१५७५ (एक्सीस बँक) दिनांक ३१/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C Rajesh 01/09/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३६३/२०२०
दिनांक : ०२/०९/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.रेमी इलेक्ट्रोटेक्नीक लि,
सर्व्हे क्रं. ६५/१,
वालीव, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.रेमी इलेक्ट्रोटेक्नीक लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **"मोटर आणि इंस्ट्रुमेंट प्रोडक्शन"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण-करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.

३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.

४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०१ की.) ०१ नग, (०६ की.) ०१ नग, (०९ की.) ०६ नग, डी.सी.पी टाईप (०५ की.) ०१ नग, (५० की.) ०१ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) ०४, (६.५ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.

५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.

६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.

७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.

८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.

१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.

१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.

१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.

१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.

१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.

१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

१९. दाखला फी रुपये ३०००/-, पावती क्रमांक-८१९१५२, पुस्तक क्रमांक-८१९२, डी.डी.क्रमांक.१०४४४२ (स्टेट बँक ऑफ इंडीया), दिनांक २०/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

03/09/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८०/२०२०
दिनांक : ११/०९/२०२०

H/252

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.स्पर्श मॅटर्निटी होम,
आकार बिल्डींग,तळ मजला,
ॲक्सीस बँक जवळ,१०० फुट रस्त्या समोर
अंबाडी रोड,वसई (प)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे.स्पर्श मॅटर्निटी होम " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ५ नग, सी. ओ. टू .(४.५ की.) १, (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.फायर बर्ड फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना धोका पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला / अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील. याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९३४२ पुस्तक क्रमांक ८१९४, दिनांक १०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अ्ग्नि/मु.का./३८९/२०२०
दिनांक : २७/८/२०२०

3

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मधुरा नर्सिंग होम,
पहिला मजला, सुखमणी पॅलेस,
वीर सावरकर नगर, नवघर, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. मधुरा नर्सिंग होम" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१८६, दि.०७/०६/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकित दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ६ नग, सी. ओ. टू .(२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांमह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला / अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५१ पुस्तक क्रमांक ८१९४, दिनांक २४/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/३८७/२०२०
दिनांक : २४/०९/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s FEVER AND BRAIN HOSPITAL (OPC) PRIVATE LIMITED
गौरव विला, जुचंद्र, नायगाव (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **M/s FEVER AND BRAIN HOSPITAL (OPC) PRIVATE LIMITED** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १२ नग, व सी. ओ. टू टाइप (४.५ कि) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी** भागात ठेवले पाहिजे.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या ताकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुतल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकावर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५२, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक २४/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/५.१/३८८/२०२०
दिनांक : २८/८/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सिटी हॉस्पीटल,
साई प्लाझा, यश विद्या निकेतन स्कुल समोर,
मनवेल पाडा, विरार (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. सिटी हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, सीओटू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकावर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९३५३, पुस्तक क्रमांक.८१९४, दिनांक २४/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Somanath P. Kokade
7218327178

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु./३८८/2020
दिनांक : २१/८/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आप्पाशेठ थोरात मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल
ॲण्ड क्रिटीकेअर सेंटर,
शांती निवास, निदान डायग्नोस्टिक समोर,
वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. आप्पाशेठ थोरात मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल ॲण्ड क्रिटीकेअर सेंटर"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यावसायाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त व कार्यक्षेत्रातील इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकित दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एम.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, (४ की.) २ नग, (२ की.) १ नग सी. ओ.टू टाईप (४.५ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवणे पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. वर्ष रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला / अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील. याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५०, पुस्तक क्रमांक ८१९४, दिनांक २४/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अ.शि.मु./१००/२०२०
दिनांक : २१/९/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . चैतन्य हॉस्पीटल ,
ए विंग, दुसरा मजला, मातापिता अपार्ट,
संत नगर, मनवेल पाडा रोड, मनवेल पाडा,
विरार, (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . चैतन्य हॉस्पीटल** " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी **वविशम/अग्नि/मुका/४९८, दि.२०/०८/२०१९** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करून देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, सी .ओ. टू टाईप (२ कि.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस,** दवाखाना इत्यादींचे **ठळक अक्षरात दर्शनी** भागात **ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३४९, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक २४/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

8087216366
8/10/20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु./१०१/2020
दिनांक : 28/९/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. जेमसंन्स प्रेशियन इंजिनियरींग प्रा. लि.,
प्लॉट नं. ९, देवान शाह उद्योग नगर,
आयपॉल कंपनीच्या समोर,
वालिव, वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. जेमसंन्स प्रेशियन इंजिनियरींग प्रा. लि.,**या नावाने सुरु केलेल्या **" Radar,Oil & Gas, Valve & Regulator, Areospace & Motion. Medical Parts & Precision CNC Machined Components & Assemblies"** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/६६३, दि.२४/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २०नग, (२ की.) - ९ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपत्कालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा..दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आर्णीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९३४८, पुस्तक क्रमांक.८१९४, दिनांक २४/०९ /२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु/802/2020
दिनांक : 28/9/2020

3

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. बॅरीयर पॅकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड,
प्लॉट नं. ०६, अग्रवाल इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
सातिवली रोड, वसई (पूर्व)
जि. पालघर - ४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. बॅरीयर पॅकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड",** या नावाने सुरु केलेल्या **" प्रिंटेड लॅमिनेटेड पाऊच आणि रोल बनविणे "** या व्यवसायाच्या ठिकाणी वविशम/अग्नि/मुका/५९० दि. ३१/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन** तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे **बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६की.) - १ नग, ए.बी,सी.टाईप मोडयूलर (५ की.) २ नग, मेकॅनिकल फोम (९ लि.) ४ नग, (५० लि.) २ नग, सीओटू (४.५ की.) १ नग, (२ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना** / पोलीस / फायर **ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक** अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार राही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल .
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३४७, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक २३/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

3

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४०७/२०२०
दिनांक : ३०/०९/२०२०

H/50

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. शेषवंशी क्षत्रिय भंडारी समाज विश्वस्त मंडळ,
शेषवंशी क्षत्रिय भंडारी समाज विश्वस्त मंडळाचे
अनंतराव ठाकूर नाटयगृह, देशपांडे वाडा,
पारनाका, वसई (प.) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "शेषवंशी क्षत्रिय भंडारी समाज विश्वस्त मंडळ " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/६१८, दि.०९/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १० नग, ए.बी.सी टाईप (४.५ की.) १ नग व सी.ओ.टू टाईप नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा-नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९३६०, पुस्तक क्रमांक. ८९९४, दिनांक२९/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

8530236999

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु.अग्नि/४०८/2020
दिनांक : 30/9/2020

H/36

ना हरकत दाखला

प्रति,
Mr. Haseeb Khan,
A/२०४, Jitesh CHSL,
Vishal Nagar, Vasai (West)
Tal. Vasai, Dist. Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"First Care Medical Store"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
१. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
७. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
८. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
९. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१०. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
११. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१२. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१३. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१४. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१५. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१६. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३६५, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
१९. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

7664790633

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु./अग्नि/१००९/2020
दिनांक : 30/9/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. ZING INTERNATIONAL,
C/10, Prime Est, Shgpada Road, Devdalvill,
Vasai (East) Tal- Vasai, Dist- Palghar. 401208.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" ZING INTERNATIONAL "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Floors Cleaners and Disinfectants"** व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय **देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०४ नग, (५ की,) २ नग, (४ की.) ३ नग, फोम टाईप (९ लि.) १ नग, फायर बॉल (०२) नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३६२, पुस्तक क्रमांक. ८१९४ दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST PALGHAR

OIC
9823227048

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु./अग्नि/७१०/2020
दिनांक : 30/9/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. SHREE JAM HOSIERY WORKS PVT.LTD.,
Gala no 11-17, Paras Industrial Complex,
Building no 2, Waliv Phata, Sativali Road,
Vasai (East) Tal- Vasai, Dist- Palghar. 410210.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" SHREE JAM HOSIERY WORKS PVT.LTD "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Knitted fabrics & all types of Garments"** व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय **देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०३ नग, (५ की,) २ नग, (२ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / अॅम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३६३, पुस्तक क्रमांक. ८१९४ दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

O/C
9823737298

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अ.नि./१११/२०२०
दिनांक : 30/6/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . कलापी प्रिटींग प्रेस,
प्लॉट नं.२३, सेक्टर नं-१, वसई तालुका इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
गौराईपाडा, वसई (पूर्व), ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. कलापी प्रिटींग प्रेस" या नावाने सुरु केलेल्या " प्रिटींग प्रेस " व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/४०५७/२०१९, दि.०८/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीचा अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) - २ नग, (६ की. ~~B~~) नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नांगरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५५, पुस्तक क्रमांक. ८१९४ दिनांक २९ /०९/२०२० रोजीचा भरणा.

8692920451

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.मु/अग्नि/892/2020
दिनांक : 30/9/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आशिर्वाद नर्सिंग होम,
सिमा कॉम्प्लेक्स, तुळींज रोड,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.आशिर्वाद नर्सिंग होम" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३९८/२०१९, दि.०६/०८/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, (२ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९३६६, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Dr. Deshpand

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु./अग्नि/१९१/२०
दिनांक : 30/9/2020

To,
Matrix Academy School,
Gulmohar Heritage, Kharodi Naka,
Bolinj, Virar (West)
Tal – Vasai, Dist - Palghar
Pin - 401 303.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Matrix Academy School** at Gulmohar Heritage, Kharodi Naka, Bolinj, Virar (West) Palghar 401303. Comprised of one Basement (s) & Gr.+5 (Upper floor) occupied by Matrix Academy School Vishnu Pratibha Education Trust have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 28/09/ 2020 in the presence of principal of school, **Mrs. Seema Shivkumar Behel** Principal of the Matrix Academy School, Virar (West) and that the building /premises is Fit for occupancy class 01st to 12th (English medium) with effect **from 31st March 2021** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The Party has paid Rs.5,000/- Book No. 8194, Receipt No. 819368 D.D. No. 351381, Dated : 30/09/2020 .

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

Ravi
20/10/20

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/मु.अग्नि/०३५/2020
दिनांक : 30/9/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. INDUSTRIAL PLANTS AND
WASTE TREATMENT CORPORATION,
Plot 71, Vasai Taluka Industrial Estate,
Village Achole, Po. Gokhiware,
Tal- Vasai, Dist- Palghar. 401208.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/s. INDUSTRIAL PLANTS AND WASTE TREATMENT CORPORATION,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" Aviation Fuelling Vehicles and Components "** **व्यवसायाच्या** ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय **देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक** राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १२ नग, (४ की,) ४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५८, पुस्तक क्रमांक. ८१९४ दिनांक २९/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

Received.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/मु./अधि/४३५/२०२०
दिनांक : ०५/१०/२०२०

H/70

ना हरकत दाखला

प्रति,
Faasos Food Services Pvt. Ltd.
दुकान नं. ५,६,७, तेजल अपार्टमेंट, साईराम नगर,
ओम नगर, अंबाडी रोड, वसई रोड,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Faasos Food Services Pvt. Ltd."** या नावाने सुरु केलेल्या हॉटेल व्यवसायास ववि़शम/अग्नि/मुका/३३३/२०१९, दि.१७/०७/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या **कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०२ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदाराकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा व्यवसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९३६१, पुस्तक क्रमांक ८१९४, दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

दुरध्वनी :- ०२५०-२५२५११०,२४६४८११,९८२२३२१६८४,७७७५०४२२००,८९७५३६०१०१,८८८८८६४२८३,८८८८८६४२७५

जा.क्र./वविशम/अग्नि/मु.का/४२७ /२०२० दिनांक :-०७/१०/२०२०

दाखला / अभिप्राय

प्रति,
मे. सेव्ह ग्रीन एनर्जिस,
मु.देवदल गांव,
पो.कामण, ता.वसई, जि.पालघर- ४०१२०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.दवेग्रीन एनर्जिस एल.एल.पी** या नावाने देवदल, कामन येथे सुरु करण्यात येणाऱ्या **" बायोडिझेल साठा व विक्री "** या व्यवसाय ठिकाणी दिनांक: ०१ ऑक्टोंबर, २०२० रोजी अग्निशमन विभागाकडुन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अंन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने परिशिष्ठ "अ" मध्ये नमूद बाबी नूसार अग्निशमन यंत्रनेबाबत अंमलबजावणी करुन बायोडिझेल साठा व विक्री गोडाऊन करिता अग्नि व जीवसंरक्षक उपाययोजनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

तदनंतर सदर व्यवसाय ठिकाणाचा व तेथे बसविण्यात आलेल्या सर्व यंत्रणांचे फोटो काढून ते साक्षांकीत करावे तसेच सदर व्यवसाय ठिकाणाचे फायर ऑडीट रिपोर्ट तयार करुन अग्निशमन विभागास अर्जासह सादर करावे.

विभागाच्या खालील अटी व शर्तीची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत कालावधीसाठीच तात्पुरता दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे. यातील नमूद बाबींची पुर्तता केल्यानंतर अग्निशमन विभागाकडे अर्ज व कागदपत्रे सादर करुन ना हरकत दाखला प्राप्त करुन घेण्यात यावा.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. दाखला /अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी उपरोक्त बायोडिझेल साठा शासनाच्या नियमा नूसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपत्कालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसण (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१९३९०, पुस्तक क्रमांक ८१९४, डी.डी. क्रमांक ००१८९६ (बसिन कॅथोर्लीक कॉ.ऑ.बँक), दिनांक ०७/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

9158899327

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

परिशिष्ठ "अ"

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अंन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने खालील नमूद अग्निशमन यंत्रनेबाबत अंमलबजावणी करुन बायोडिझेल साठा व विक्री गोडाऊन करिता अग्नि व जीवसंरक्षक उपाययोजनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

FIRE FIGHTING REQUIREMENTS AND PROVISIONS:-

AUTO MATIC SPRINKLER / DRENCHERS:-

1. Automatic sprinkler / drenchers shall be installed in prominent places.

SMOKE DETECTORS / BEAM DETECTORS :-

2. Smoke detector / Beam detector shall be installed in prominent place.

1. **PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS:-**
   Required on site (ABC Type 6 Kg) with IS-2190 & also Electric meter room. At pump room & at other required places.

2. **HOSE REEL HOSE:-**
   Fire fighting. Hose reel shall be connected directly to riser main and diameters of the hose reel shall not be less than 19 mm with Is 884;1985.

3. **HOSE BOX :-**
   15Mtrs. Flax RRI hose fitted with male & female coupling of 63mm dia with one nozzle shall be in separate hose box on site.

4. **SIAMESE CONNECTION:-**
   One Siamese connection (2 Way) shall be provided at entrance gate of company .

5. **WET RISER:-**
   Wet Riser of Internal Diameter of 100 mm of G.I"C" Class pipe shall be provided with a Double Hydrant outlet & Hose Reel on each Floor. So as not to exceed on the pressure of 5.5 Kgs. / Sq.cm. A Fire Service inlet on the static tank directly fronting Courtyards shall be provided to connect the mobile pump of fire service to the Wet Riser. The Wet Riser should be pressurized type & automatic in operation, with jockey pump suitable capacity.

6. **COURTYARD HYDRANT:-**
   External courtyard hydrants shall be provided in the company area on the site at prominent places

7. **UNDERGROUND WATER TANK:-**
   Underground static water storage tank of 75,000 litter's capacity shall be provided at ground level for fire fighting as per designs specified in the rules with buffle wall and fire brigade collecting breaching. The tanks shall be provided in such a manner that its manholes are easily accessible to fire appliances and the depth of the tank from manhole level shall not be more than 3.5 mtrs.

8. **OVER HEAD WATER TANK:-**
   A separate 5,000 litter's over head water Storage tank shall be provided at terrace level purely kept for fire fighting. The tank shall be connected to down comer through booster pumps through non return and gate valve.

9. **ELECTRIC PUMP :-**
   Provide required number of sets of pumps each consisting of one electric pump of capacity 1620 LPM and one stand by pump of same capacity and one electric pump of capacity 180 LPM.

10 BOOSTER PUMP:-

Booster pump at the terrace level of 450 liters/minutes capacity, giving a pressure of not less than 3.5 kg/cm2 at the top most hydrants out of the down comer.

11 DIESEL GENERATOR SET:-

Diesel Generator should be installed to supply power at company area lighting circuit & stand by pump in case of failure normal electric supply.

12. LIGHTENING ARRESTOR :-

The company area should have lightening arrestor system carried out by licensing electrical contractor authorized by Maharashtra State PWD- Electrical cell.

13. MANUAL OPERATED ELECTIRC FIRE ALARM SYSTEM:-

The Company area shall be provided with manual fire alarm system with main control panel at ground floor and pill boxes and hooters at each floor level. The layout of fire alarm system shall be in accordance to relevant I.S. specification. The system to be installs in accordance with (IS-2189/1999) code Practice of Automatic fire alarm system.

The Chief Fire Officer Reserves right to amend any additional recommendations deemed fit during the stage wise inspection due to the statutory provisions amended from time to time and in the interest of the protection of the people.

Before starting work of Fix Fire Fighting Installation such plan should approved from under signed authority.

उपरोक्त नमूद यंत्रणा बसविण्याची प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर सदर व्यवसाय ठिकाणाचा, बसविण्यात आलेल्या संपुर्ण यंत्रणेचा फोटो साक्षांकीत करुन अर्ज व फायर ऑडीट रिपोर्टसह अग्निशमन विभागाकडे सादर करावा. तदनंतर ना हरकत दाखल्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका
अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

CHIEF FIRE OFFICER
VASAI VIRAR CITY MUNCIPAL CORPORATION

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४२८/२०२
दिनांक : ०७/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ. दिलीप साळुंखे.
मे. साई समर्थ हॉस्पीटल ,
ए विंग, दुसरा मजला, मातापिता अपार्ट,
संत नगर, मनवेल पाडा रोड, मनवेल पाडा,
विरार, (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे . साई समर्थ हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी **वविशम/अग्नि/मुका/५०४४, दि.२८/०३/२०१९** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, (२ की.) १ नग, सी .ओ. टू टाईप (२ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बाधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३६७, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

9097848457

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/४२९/२०२०
दिनांक : ०७/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . नेत्रम आय केयर सेंटर,
बी/०५,रजनीगंधा बिल्डींग,
वृंदावन कॉम्प्लेक्स,जे.बी.लुधानी स्कुल समोर
एव्हरशाईन सिटी,वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे . नेत्रम आय केयर सेंटर " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) २ नग,सि.ओ.टू टाईप-२ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी** भागात **ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३८४, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक ०६/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received.
DR. JITENDRA SUTHAR
M.B.B.S., M.S. (EYE SURGEON)
REG. NO. MMC - 2005/03/1613

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४३०/२०२०
दिनांक : ०७/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.जोसेफ डिसोजा
मे. डिसोजा हॉस्पीटल,
रसेदी ,धोबली, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. डिसोजा हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/४०२२/२०१८-१९, दि.०१/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकीत दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, (५ की.) ५ नग, (२ की.) १ नग,सि.ओ.टू टाईप-२ कि.१ नग,४.५ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/-, पावती क्रमांक. ८१९३७४, दिनांक ०३/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४३१/२०२०
दिनांक : ०५/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.निओ हॉस्पीटल,
कनेकर मेन्शन,विट्ठल मंदीर,शालीमार हॉटेल
वालीव,वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.निओ हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२०२१/२०१८-१९, दि.०८/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आधुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, (४ की.) ४ नग, ,सि.ओ.टू टाईप-२ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/-, पावती क्रमांक. ८१९३७५, दिनांक ०३/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

08/10

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अति/ह.ना/४३६/२०२१
दिनांक : ९/१०/२०२०

H/64

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.रमाकांत शिलबाराव देसाई,
मे.डॉ रमाकांत देसाई चिल्ड्रन हॉस्पीटल,
शारदा पॅलेस, नवघर, वसई रोड (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "**मे.डॉ.रमाकांत देसाई चिल्ड्रन हॉस्पीटल**" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. १२०००/- पावती क्रमांक.८१९३९२ , पुस्तक क्रमांक. ८१९४, डी.डी.क्रं. ०४०६८१ (वसई विकास सहकारी बँक लि.) दिनांक ०९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/कु./४३७/२०२१
दिनांक : ९/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.महावीर नर्सिंग होम,
०१ ला माळा, तुळजेश्वरी हील,
तुळींज रोड जवळ, बँक ऑफ महाराष्ट्र,
अंबावाडी, नालासोपारा (पू),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.महावीर नर्सिंग होम" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, (२ की.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणाचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. व्यवसायस्थळी ठळक ठिकाणी **अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्रमांक. ८१९३९५, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, डी.डी क्रं. ०००२९४ (वसई विकास सहकारी बँक) दिनांक ०९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Commit
9021468970

OIC

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु./अग्नि/४३८/२०२१
दिनांक : ९/१०/2020

H/30

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.क्रिष्णादिप हॉस्पिटल,
दुसरा माळा, किणी आर्केड,
प्लॅट नं २०३, 'बी' विंग, 'सी' विंग,
मेरी व्हीला रोड, बऱ्हामपूर, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "क्रिष्णादिप हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.) १ नग, (४ की.) ३ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्रमांक. ८१९३९४, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, डी.डी क्रं. ०००७५० (बसीन कॅथलिक को.ऑ.बँक) दिनांक ०९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु./अधि/४३८/२०२१
दिनांक : ८/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मनोरमा नर्सिंग होम,
५०२,५०४,५०५ श्री. ओमकार सोसायटी,
प्रिन्स पार्क, बिल्डिंग-५ - I, लक्ष्मी नगर,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मनोरमा नर्सिंग होम" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/४०/२०१९, दि.११/०४/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९३९३, पुस्तक क्रमांक.८१९४, डी.डी.क्र. ००४८०२ (एच.डी.एफ.सी बँक) दिनांक ०९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

08/10

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/मु.अग्नि/०१५/२०२१
दिनांक : १५/१०/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. फ्लेमिंगो मार्केटींग,
श्री जी बिल्डिंग १- ई, १ ला मजला, के.टी इन्ड पार्क,
गौराईपाडा, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. फ्लेमिंगो मार्केटींग"** या नावाने सुरु केलेल्या **" टॅाईज पॅकींग व मार्केटींग "** व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/८८/२०१९, दि.२४/०४/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १४ नग, (५ की.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५६, पुस्तक क्रमांक. ८१९४ दिनांक २९/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE Dist. Thane

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अ.वि./१४६/2020
दिनांक : 21/10/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. आनंद इंटरनॅशनल,
बिल्डिंग नं. १० बी, ब्ल्यू चिप इंड. इस्टेट जवळ,
सातिवली रोड, वालीव, वसई (पूर्व)
ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. आनंद इंटरनॅशनल ", या नावाने सुरु केलेल्या " एक्सपोर्ट बॉलपेन, पेन आणि गिफ्ट सेट " या व्यवसायासाठी वर्गिकरण/अग्नि/मुका/१४७/२०१८, दि. १५/०५/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच **अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत** असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे **बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ३ नग, (५ की.) ३ नग, (४ की.) १२ नग, (२की.) २नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९३५४, पुस्तक क्रमांक. ८१९४, दिनांक २९/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGAED
Dist. Thane.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्त/४४७/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

To,
Smt. Taramai Vartak Memorial Academy,
New Jivdani Paanch Payri,
Naringi, Virar (East)
Tal – Vasai, Dist - Palghar

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Taramai Vartak Memorial Academy** at New Jivdani Paanch Payri, Naringi, Virar (East) Tal. Vasai, Dist –Palghar. Comprised of one Ground Floor & 3 Upper floor occupied by **Taramai Vartak Memorial Academy** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 11/08/2020 in the presence of **Mrs. Rachna Sharma** Acting Principal of School and that the building /premises is Fit for occupancy class 1st to 10th (English medium) with effect **from August 2020 to July 2021 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.5,000/-, Book No. 8184, Receipt No. 819323, D D No. 007131 (Saraswat Bank) Dated :13/08/2020 Issued on at Virar.

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGAED
Dist. Thane.

12/10/2020
OIC

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४४९/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.मुकेश एम.पाटील
M/s.Dr.Mukesh patils's Center for Womens Health,
दत्तानी व्हिलेज बिल्डींग नं.२,दत्तानी मॉलच्या मागे,
वसई (पश्चिम),ता.वसई जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "M/s.Dr.Mukesh patils's Center for Womens Health" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/५००८/२०१८-१९, दि.१८/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकीत दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप ग्रांडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग, (४ की.) ७ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/-, पावती क्रमांक. ८१९४०७ दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५०/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S. TSTAR AEROSOL,'
युनिट नं. १९/२०, राज प्रभा परम इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
नाईक पाडा, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/S. TSTAR AEROSOL" या नावाने सुरु केलेल्या " **Aerosol sprays & filling machineries** " व्यवसायासाठी वरिशम अगि/मुका/३६३/२०१८-१९, दि.०१/०८/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे आवश्यक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक** अक्षरात **व्यवसायाचे** जागेवर **सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आर्णाबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९३६४ , पुस्तक क्रमांक. ८१९४ दिनांक ३०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.व दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९४०१ , पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक १० /१०/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निमुका/४५१/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मनोज एक्सपो इंटरनॅशनल,
भानू इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं.५,बिल्डींग नं.३,
धुमाळ नगर,प्लॉट नं.३६/१४,
वालीव,वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.मनोज एक्सपो इंटरनॅशनल " या नावाने सुरु केलेल्या " कपडे उत्पादन व विक्री" व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/१९८/२०१८-१९, दि.११/०६/२०१ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीच अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतणीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपलोक्त ठिकाणी ए.बी.सी लाईप (६ की.) - ७ नग, (१०की.) ८ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आर्णीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९४०५ , पुस्तक क्रमांक.८१९५ दिनांक १२ /१० /२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५२/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

१

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA)
SM Center,6th Floor,Makwana Road,Marol Naka,Andheri (E)
Above parel Academy & Next to Marol Naka Metro Station,400 059

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA) या नावाने सुरु केलेल्या " DOMINOS PIZZA"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता:-शॉप नं. १ ते ५,हॅप्पी टॅरेस बिल्डींग,प्लॉट नं.२३,ॲक्सीस बँकच्या बाजुला,पंचवटी नाका,अंबाडी रोड,वसई (प) ता.वसई जि.पालघर व्यवसायाच्या वविशम/अग्नि/मुका/१०४९ दि.०९/१२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला देण्यात आला होता. करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २ नग, (२ की.) -१ नग, (१ की.) -३ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - १ नग फायर एक्स्टींग्युशर्स ठेवण्यात आले,आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक** अक्षरात **व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जारी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९४०४, पुस्तक क्रं. ८१९५, दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

Bhatekar

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./~~अग्नि/मुका~~/४५३/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA)
SM Center,6th Floor,Makwana Road,Marol Naka,Andheri (E)
Above parel Academy & Next to Marol Naka Metro Station,400 059

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA) या नावाने सुरु केलेल्या " DOMINOS PIZZA"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता:-शॉप नं. ए/१ ते ४,तळमजला व अे.२५-२६,२७ ए/१०१,पहिला मजला,श्रीप्रस्थ कॉम्प्लेक्स,बिल्डींग नं.७,प्लॉट नं.१९७,१९८,फनफिस्टा थिएटर जवळ,व्हिलेज निळेमोरे,नालासोपारा (प),ता.वसई जि.पालघर व्यवसायाच्या बाबतीत/अग्नि/मुका/२२६३ दि.२०/०२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १ नग, (२ की.) -३ नग, (१ की.) -१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारें दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९४०६, पुस्तक क्रं. ८१९५, दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५४/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA)
SM Center,6th Floor,Makwana Road,Marol Naka,Andheri (E)
Above parel Academy & Next to Marol Naka Metro Station,400 059

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA) या नावाने सुरु केलेल्या " DOMINOS PIZZA"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता:-शॉप नं.८,९,१० ,ॲमराल्ड बिल्डींग,जी.जी.कॉलेज रोड,वसई डेपो जवळ,पाम इंन्फ्रास्ट्रक्चर ,वसई (प) ,ता.वसई जि.पालघर व्यवसायाच्या वविशम/अग्नि/मुका/१०५१ दि.०९/१२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १ नग, (२ की.) -२ नग, (१ की.) -१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्कळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९४०२, पुस्तक क्रं. ८१९५, दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५५/२०२०
दिनांक : १२/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA)
SM Center,6th Floor,Makwana Road,Marol Naka,Andheri (E)
Above parel Academy & Next to Marol Naka Metro Station,400 059

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार M/s.Jubilant Foodworks ,(DOMINOS PIZZA) या नावाने सुरु केलेल्या " DOMINOS PIZZA"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता:-शॉप नं.१,तळमजला,अे-विंग,गगन सुप्रिम ड्रीम कॉम्प्लेक्स,वसंतनगरी,नालासोपारा (पूर्व),ता.वसई जि.पालघर व्यवसायाच्या वर्गीकरण/अग्नि/मुका/१०५० दि.०९/१२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १ नग, (२ की.) -२ नग, (१ की.) -२ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झिट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९४०३, पुस्तक क्रं. ८१९५, दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४५८/२०२०
दिनांक : १३/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ऑरेंजेनसन मल्टीं ट्रेड प्रा.लि,
गाला क्रं. १०४-१०५, राजप्रभा इनक्लेव्ह,
भोईदापाडा, गोखिवरे, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर- ४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.ऑरेंजेनसन मल्टीट्रेड प्रा.लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **"फुटवेअर उत्पादन बनविने व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०९ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविनें अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रुपये.५०००/-, पावती क्रमांक-८१९३१९, पुस्तक क्रमांक-८१९४, डी.डी.क्रं.००४७७५ (एच.डी.एफ.सी. बँक), दिनांक १२/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/४५८/२०२०
दिनांक : १३/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Sap Print Solution Pvt. Ltd.,
Plot no 3, Sector no. II,
The Vasai Taluka Industrial Co-op Estate Ltd.
Gauraipada, Vasai (East)
Tal- Vasai, Dist- Palghar. 401208.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Sap Print Solution Pvt. Ltd "** या नावाने सुरु केलेल्या **" बुक, ॲप्लिकेशन फॉर्म, कॅलेंडर, डायरी"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/६०७/२०१९ दिनांक ०५/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन शहून **केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०७ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९४१०, पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

Received

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/मु/अग्नि/१७४/२०२१
दिनांक : २५/१०/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. BOMBAY OIL SEALS COMPANY,
Sanghvi House, Bldg no 4, Unico Industrial Park.
Tungar Phata, Tungareshwar Road, Village Sativali,
Vasai (East) Tal. Vasai, Dist-Palghar. 401 208.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/s. BOMBAY OIL SEALS COMPANY,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" OIL SEALS "** व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहू [redacted] सांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच **अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १२ नग, (४ की.) ४ नग फायर एस्टिंग्यूशर ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक: ८१९३५७, पुस्तक क्रमांक: ८१९४, दिनांक २९/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म.मु/अग्नि/४७५/२०२१
दिनांक : १६/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.निओ मल्टीस्पेशलीटी हॉस्पीटल,
गाळा नं.३३८०,तळ मजला,नॅशनल हॉटेल बाजुला,
नालासोपारा फाटा,पोलीस चौकी,नालासोपारा (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.निओ मल्टीस्पेशलीटी हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३०११/२०१९, दि.०५/०२/२० १९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यवसायाच्या स्वरुपाच्या अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ एक्स्टीग्यशुर ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन ने-आण करण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९४२९, पुस्तक क्रमांक.८१९५ दिनांक १६/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

OIC

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२११०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/मु/आ(अ)/४७६/2020
दिनांक : 9/10/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.क्षितिज विजन सेंटर आणि आथिटिस क्लिनिक
सी-०३,इंद्रप्रस्था कॉ.ऑ.ही.सोसायटी
एस.टी.डेपो रोड,नालासोपारा (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.क्षितिज विजन सेंटर आणि आथिटिस क्लिनिक" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१९०/२०१९, दि.१०/०६/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त्त व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेंचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९४२८, पुस्तक क्रमांक.८१९५ दिनांक १६/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

10/10/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अधि/१७०/२०२१
दिनांक : १६/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Fuji-Cosmo Products,
युनिट नं.३३,३४,३५ आणि ३७,जिवन सुंदर इंडस्ट्रीयल इस्टेट
तळ मजला,बिल्डींग नं.३,नाईकपाडा,वेस्टर्न हायवे जवळ,
वसई (पूर्व),जि. पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **M/s.Fuji-Cosmo Products** " या नावाने सुरु केलेल्या **"सौदर्य प्रसाधने "** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या **तारखेपासून ३१/०३/२०२१ पर्यंत कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) - ८ नग, मेकॅनिकल फोम (९ लि.) ३ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.) २ नग, फायर बॉल (१.३ की.) ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार राही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून ३१/०३/२०२१ कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल .
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९४२७, पुस्तक क्रमांक. ८१९५, दिनांक १६/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

17/10/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./मु/आगी/४५८/२०२१
दिनांक : २६/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Rebel Foods Pvt,Ltd.,
Plot No. 1 to 8, Village - Nilemore ,
Nallasopara (W) Tal- Vasai, Dist - Palghar .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार M/s. Rebel Foods Pvt. Ltd. या नावाने सुरु केलेल्या "तयार अन्नपुरवठा करणे"या व्यवसायासाठी दि.०५/११/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर ठिकाणी कराव्ययाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **दिनांक ३१ मार्च, २०२१** पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे .
८. व्यवसायस्थळी वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी .
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती अशावी .
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून ३१/०३/२०२१ पर्यंत कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९४२३ पुस्तक क्रं. ८१९५, दिनांक १५/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४७९/२०२०
दिनांक : १९/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. जनार्दन द्वारकानाथ पाटील,
रा. मालोली, धुप्पलवाडी, वसई,
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " एकविरा फायर वर्क" या नावाने सुरु केलेल्या **"फटाके विक्री"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ०९ नग, (२ की.) ०२ नग, ए.बी.सी.मोडयूलर टाईप (५ की.) - ०५ नग, फायरबॉल (१.३ की.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार राही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रातीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा
१७. कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९४३०,८१९४३१, पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक १९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

9730385000

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुख्य/४८०/२०२०
दिनांक : १९/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. SAAB FOOTWEAR PVT.LTD.,
Unit no.2, Geeta Udyog Bldg. No 2,
Alphonso Nagar, Near Range Office,
Vasai (East)
Tal- Vasai, Dist- Palghar. 401208.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s. SAAB FOOTWEAR PVT.LTD," या नावाने सुरु केलेल्या " **Leather Footwear** " व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) २ नग, (६ की.) ०८ नग, (५ की.) १४ नग, (४ की,) २ नग, (२ की.) ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / अॅम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पूर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९४३२, पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक १९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२११०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४८७/२०२०
दिनांक : १९/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. एशियन आय इंस्टिटयुट &
लेझर सेंटर प्रा.लि.,
११२.११३,२१२ पुष्प प्लाझा, पहिला मजला,
मनवेल पाडा रोड, विरार (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. एशियन आय इंस्टिटयुट & लेझर सेंटर प्रा.लि." या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/६८१/२०१९, दि.२६/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९४३४, पुस्तक क्रमांक. ८१९५, दिनांक १९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

7045302772

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४८२/२०२०
दिनांक : १९/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. रिबेल फुडस् प्रा.लि.,
(फॉर्मली फॅसोस फुड सर्व्हिसेस प्रा.लि.)
शॉप नं. ३ ते ८, याशवंत सुत टॉवर,
बाय.के. नगर, एन एक्स विरार, (प),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "रिबेल फुडस् प्रा.लि. (Formerly फासोस फुड सर्व्हिसेस प्रा.लि.)" या नावाने सुरु केलेल्या हॉटेल व्यवसायास वविशम/अग्नि/मुका/६१६. दि.०९/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन-राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून ३१ मार्च २०२१ कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०३ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवस्थापाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत कंत्राटदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त ३१ मार्च २०२१ कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा अणणांवर कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९४३६ , पुस्तक क्रमांक८१९५ , दिनांक १९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४८४/२०२०
दिनांक : २०/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. स्पर्श हॉस्पीटल
एकता मंजिल, महिला मजला
साईनिधी व्हेज हॉटेल जवळ,
रेल्वे ब्रिजच्या बाजुला,विरार (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. स्पर्श हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१९१/२०१९, दि.१०/०६/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुखिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९४३७, पुस्तक क्रमांक. ८१९१, दिनांक १९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OK

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४८८/२०२०
दिनांक : २१/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हितम हॉस्पीटल
बी/०१,ब्राईट लॅण्ड प्लाझा,
वसई जनता बँक मागे,एस.टी.डेपो रोड,
नालासोपारा (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. हितम हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकित दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ६ नग. सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुखिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागास ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक अभेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९४३९, पुस्तक क्रमांक. ८१९५, दिनांक २०/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/४९४/२०२०
दिनांक : २३/१०/२०२०

H/72

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. AASIYA FOOTWEAR,
Gala no 60/61, Akshay Industrial,
Navghar, Vasai (East)
Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s. AASIYA FOOTWEAR " या नावाने सुरु केलेल्या " Footwear " व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०३ नग, (५ की.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९४३३, पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक १९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म.प/अग्नि/मुका/४८८/२०२०
दिनांक : २३/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . ग्रेस ऑरगॅनिक्स प्रा.लि.,
सास्ववली,गाळा नं.२७,२८,२९,३०,३१,३२
तुंगारेश्वर इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स,नं.१,सातीवली
वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.ग्रेस ऑरगॅनिक्स प्रा.लि." या नावाने सुरु केलेल्या **" मॅन्युफॅक्चर टेक्सटाईल प्रिंटर बायंडर "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/४५२/२०१९ दि.२२/०८/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ७ नग, (२ की.) १,सि.ओ.टू टाईप ४.५ कि. २ नग, (२ की.) १ नग,मॅकेनिकल फोम टाईप ५० लि.२ नग,९ लि.२ नग,वॉटर सि.ओ.टू टाईप ५० लि.१ नग,९ लि.१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९४५०, पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक २२ /१०/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु का/५११/२०२०
दिनांक : २७/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S. JUBILANT FOODWORKS, (DOMINO'S PIZZA
शॉप नं.२, तळमजला, किंगस्टन टॉवर,
बिल्डिंग नं १९,प्लॉट क्रं १ ,बोळिंज व्हिलेज,विरार (प.).

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **प्रा.लि. M/S. JUBILANT FOODWORKS, (DOMINO'S PIZZA) "** या नावाने सुरु केलेल्या **"DOMINO'S PIZZA"च्या** व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता:**शॉप नं.२, तळमजला, किंगस्टन टॉवर ,बिल्डिंग नं १९,प्लॉट क्रं १ बोळिंज व्हिलेज ,विरार (प.) ता.वसई ,जि.पालघर** येथे व्यवसायाच्या ठिकाणी **वविशम/अग्नि/मुका/६३२,दि.०९/१२/२०१९** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता त्या अनुषंगाने अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे उपायाच्या अनुषंधाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर सदरचा ना हरकत दाखला नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ०१, (१ की.) ०२ ,(२ की.) ०३, सी.ओ.टु टाईप (४.५ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात** व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यावसायाच्या ठिकाणी रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायाबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला बंधनकारक असेल.नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक ८१९४०८, पुस्तक क्रमांक ८१९५, दिनांक १२/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/५७२/2020
दिनांक : २०/१०/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. जिम कॅटरर्स,
शॉप नं. ०३, कल्पेश अपार्टमेंट,
आदित्य होंडा मेनगेट समोर, स्टेला,
वसई (प.) ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. जिम कॅटरर्स**, या नावाने सुरु केलेल्या **"कॅटरींग सर्व्हिसेस"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन-यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदाराकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जारी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये. आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च,२०२१ कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अण्णांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९४६४, पुस्तक क्र. ८१९५, दिनांक २६/१०/२०२० रोजीचा भरणा.

30/10/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५१३/२०२०
दिनांक : २७/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आर.पी.इंडस्ट्रीज,
हिस्सा नं.प्लॉट नं, डी.एस नं. २ आणि ६६,
सातीवली,वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.आर.पी.इंडस्ट्रीज"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"प्लॅस्टिकचे उत्पादन (बॉटल आणि कॅप)"** बनविनेच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी मे. रे फायर प्रोटक्शन सर्विसेस, वसई लायसंन्स क्रं. MFS-LA/2019/RD-64 / MFS-LA2019/RF-59 यांनी स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा बसवलेली आहे. सदर ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) १० नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) ०२ नग व अग्निशमन वाळुने भरलेल्या बादल्या ०४ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा.• दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ५०००/-, पावती क्रमांक-८१९४, पुस्तक क्रमांक-८१९३१८, डी.डी.क्रं.३६०५७४ (इंडीयन ओव्हरसीस बँक) दिनांक ११/०८/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५२०/२०२०
दिनांक : २८/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s . झीन एंटरप्रायसेस (झेड इंक्स इंडिया),
युनिट नं. ९, बिल्डिंग नं. ०२,मर्चंड इंड इस्टेट,
वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा - पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "झीन एंटरप्रायसेस (झेड इंक्स इंडिया)"या नावाने सुरु केलेल्या " प्रिंटिंग ॲन्ड पॅकेजिंग पाउच"या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.)- १ नग, मेकेनिकल फोम टाईप (९ ली.) - ५ नग, सी.ओ.टु.टाईप (४.५ कि.) -१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जारी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९४६८, पुस्तक क्रमांक.८१९५ दिनांक २८ /१०/२०२० रोजीचा भरणा.

Jakhan
902265164 9

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/५२१/२०२०
दिनांक : २८/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .वैयजंती हॉस्पिटल,
श्याम अपार्टमेंट बिलालपाडा,
पेत्हार रोड, नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे .वयजंती हॉस्पिटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकित दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, (६ की.) ३ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९४६७, पुस्तक क्रमांक. ८१९५, दिनांक २८/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

31/10/20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु.का./५३५/२०२०
दिनांक : ३०/१०/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s . G P Petroleums Limited,
Plot No ५ To १४,
Behind Diwan & Saha Indl Estate,
Vasai (w.),Tal-Vasai,Dist-Palgher.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " G P **Petroleums Limited** "या नावाने सुरु केलेल्या " **Manufacturing of Lubricant oil and Greas**"या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तदनंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.एफ.एफ.एफ.टाईप (९ लि.) १ नग,(४५ लि) ७ नग, डी.सी.पी. (१० की) २७ नग, (५० की) १४ नग, ए.बी.सी टाईप (०५ की.)- ३, नग, (१० की) ७ नग, सी.ओ.टु.टाईप (२ कि.) ७ नग, (३ कि.) २ नग, (३० कि.) २ नग, (९ कि.) ४ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. फायर फायटिंग सिस्टीम (स्थायी अग्निशमन यंत्रणा) बसविण्यात आली आहे.ती सदैव कार्यान्वीत ठेवण्यात यावी.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार राही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जारी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९४७७, पुस्तक क्रमांक.८३९, दिनांक.३० /१०/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म. अग्नि/मु.का./५३६/२०२०
दिनांक : ३०/१०/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेट, (U.S.Steriles)
गाळा नं ३२ आणि ३३,सर्वे नं.६२/१ बी,वालिव,
वसई (पूर्व) ता. वसई, जिल्हा - पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेट"**या नावाने सुरु केलेल्या **" Disinfactants Chemicals product "**या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तदनंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.)- २ नग, (६ की.)- १ नग मेकेनिकल फोम टाईप (९ ली.) - ३ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाद्वारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरांत व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तदनंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९४६९, पुस्तक क्रमांक.८१९५ दिनांक २८ /१०/२०२० रोजीचा भरणा.

Javed Khan

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/५४७/२०२१
दिनांक : ०१.२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे सोपारा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल,
गाळा नं ३३८०,तळमजला,
नॅशनल हॉटेल बाजुला,नालासोपारा फाटा,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे सोपारा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३९८/२०१९, दि.०६/०८/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ध्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून, दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुविजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९४८४ पुस्तक क्रमांक. ८१९५, दिनांक ०२/११/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nidsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अ.प्र./अ.प्र.वि./४४९/२०२०
दिनांक : 03/11/2020

ना हरकत दाखला

प्रति.
मे.गोल्ड कॉईन फॅशन,
प्लॉट नं २४,सेक्टर नं ०१,
गौराईपाडा, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.गोल्ड कॉईन फॅशन" या नावाने सुरु केलेल्या "रेडीमेड गारमेंट" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/७८९/२०१८-१९, दि.१२/१०/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी कशवयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ८ नग, (५ की.) १ नग, (२ की.) ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.६०००/- पावती क्रमांक.८१९४८५ पुस्तक क्रमांक. ८१९५ दिनांक ०२/११/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अ.नि./५५०/२०२१
दिनांक : 03/09/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. कृष्णा मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल,
प्रभु निवास, बी- ७१, के .टी स्कीनेज,
सीना नगर, गेटर बॅकच्या समोर,
वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे .कृष्णा मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आधुषंगाने अग्निशमन यंत्रणे तपासणी करा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशम तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरूपी मोकळे राहतील याची दक्षता व्यापी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हांकित दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रूफ व आगप्रतिबंध खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त परवा लेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र व्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरित व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती अभावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय तिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ३ नग. (४ की.) २ नग, सी. ओ. टू. (४ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवणे पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हात चलित इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन यंत्रणा पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा प्रमाणात साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या सदस्यांने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, साडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशा पदार्थांमुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना धोका पोहोचणार नाही याची दक्षता व्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम असल्यास आहे ते तसे फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी सादर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणा बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला / अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. अशी केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निराकरण (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांनुसार फीमध्ये बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/-,१०००/- पावती क्रमांक. ८१९४१ व ८१९४२, दुसरा क्रमांक ८१९५, दिनांक ३९/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसेन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेचे प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafiresafety.co.org किंवा www.vvcmindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२११०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६७५/२०२०
दिनांक : २०/११/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बाबास फुड लिंक,
यशवंत गॅलेक्सी ,
शॉप नं.०२,वाय के. नगर, विरार , (प),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.बाबास फुड लिंक " या नावाने सुरु केलेल्या"रेस्टॉरंट" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून ३१ मार्च २०२१ कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ०१ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसायाच्या ठिकाणी रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त ३१ मार्च २०२१ कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा अपणांवर कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ८१९५५७ , पुस्तक क्रमांक८१९६ , दिनांक १८/११/२०२० रोजीचा भरणा.

Dugesh B. Mhatre
8554810104

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६७८/२०२०
दिनांक : २०/११/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सफायर फुडस् ,
डी.के प्लाझा,तळमजला,सर्वे नं.०३,विरार (प.),
ता.वसई,जिल्हा-पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार प्रा.लि. "मे.सफायर फुडस् " या नावाने सुरु केलेल्या "पिझा हट"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता:तळमजळा, डी.के प्लाझा,विरार (प.) ता.वसई ,जि.पालघर येथे व्यवसायाच्या ठिकाणी वविशम/अग्नि/मुका/३३१,दि.१७/०७/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता त्या अनुसंघाने अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे उपायाच्या अनुसंघाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर सदरचा ना हरकत दाखला नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग, (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना** / पोलीस / फायर ब्रिगेड **इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यावसायाच्या ठिकाणी रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आर्णिबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला बंधनकारक असेल.नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक ८१९५५८, पुस्तक क्रमांक ८१९६, दिनांक १८/११/२०२० रोजीचा भरणा.

8459911426.
Prem

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७१९/२०२०
दिनांक : २०/११/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.कोहीनुर नर्सिंग होम-१,
रेणुका नगर ,स्टेशन रोड,
वाकणपाडा, नालासोपारा (पू),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.कोहीनुर नर्सिंग होम" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २ नग व सी.ओ.टु. (२ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा-नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९५१६, पुस्तक क्रमांक. ८१९६, दिनांक १८/११/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

27/11/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६२७/२०२०
दिनांक : २६/१/१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
"मृड लॉजिंग ॲन्ड बोर्डींग."
हाउस नं. १७६२ ते १७८६, सातिवली नाका,
कामण रोड, शिवसेना ऑफिस जवळ,
वसई (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मृड लॉजिंग ॲन्ड बोर्डींग." या नावाने सुरु केलेल्या " लॉजिंग ॲन्ड बोर्डींग " ठिकाणी **वविशम/अग्नि/मुका/९०६/२०१८-१९.** दि.३१/१०/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील .

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. ड फायर प्रोटक्शन कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. अपे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादीचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्र. ८१९५६५, पुस्तक क्रं. ८१९६, दिनांक २५/११/२०२० रोजीचा भरणा.

Received
1/2020

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६२९/२०२०
दिनांक : २६/११/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वज्रेश्वरी हॉस्पीटल ॲण्ड आयसीयू
मोहक सोसा. पहिला माळा, रश्मी गार्डन समोर,
विरार नालासोपारा लिंक रोड, मनवेल पाडा,
विरार (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. वज्रेश्वरी हॉस्पीटल ॲण्ड आयसीयू" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०३६/२०१८, दि.१३/१२/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक बाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर, परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकावर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८ सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१९५६३, पुस्तक क्रमांक. ८१९६, दिनांक २४/११/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mahanda.gov.in संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

M. Pappu Yadav
Mo No. 9984097202.

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्निमुका/६३३/२०२०
दिनांक : ०१/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ . कौशिक जसप्रकाश जोशी,
जे.पी.हॉस्पीटल ॲन्ड डायग्नोस्टिक,
पारनाका, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "जे.पी.हॉस्पीटल ॲन्ड डायग्नोस्टिक, या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/९६/२०१७-१८, दि.०९/०५/२०१७ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, फायर बॉल (१.३ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्रमांक.८१९५७४, पुस्तक क्रमांक.८१९६ , दिनांक ३०/११ /२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Sheetul. Rajesh. Vekariya.
7276490291 Sheetal

OIC

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६३६/२०२०
दिनांक : ०२/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . ओझेन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल,
गगन ड्रीम बिल्डिंग, रश्मी जवळ,
वसई विरार न्यू लिंक रोड,
वसई फायर ब्रिगेडच्या पुढे, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . ओझेन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/९२२, दि.०६/११/२०१९ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी सी ओ टू टाईप (२ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९५७५, पुस्तक क्रमांक. ८१९६, दिनांक ०१/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

7447414080

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६३७/२०२०
दिनांक : ०२/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अंकुर हॉस्पिटल,
२०४, ठाकुर टॉवर, राजा सी.एस.मार्ग,
विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. अंकूर हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/००८/ दि.०५/०४/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, (५ की.) १ नग, (६ की.) १ नग ,सी.ओ.टु. (२ की.) ९ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९५७०, पुस्तक क्रमांक. ८१९६, दिनांक २६/११/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

प्रेमाल यादव 8806593787
प्रेमाल यादव

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुख्या/६३८/२०२०
दिनांक : ०२/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.टेकवे फुड एक्सप्रेस.
आमचो कोळीवाडो,
आगाशी,चाळपेठ,दाखलचाडी जैन मंदीर जवळ.
विरार (प.) ता-वसई,जि-पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.टेकवे फुड एक्सप्रेस.** या नावाने सुरु केलेल्या **" Restaurant"** च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **पत्ता: आगाशी,चाळपेठ,दाखलचाडी जैन मंदीर जवळ. विरार (प.) ता-वसई, जि-पालघर.** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी. टाईप (४ की.) - ४ नग, सी.ओ.टू. टाईप (४.५ की.) - १ नग, चे फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असें मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील..तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९५६९, पुस्तक क्र. ८१९६, दिनांक २६/११/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६३९/२०२०
दिनांक : ०२/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.भास्कर वामन ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स,
विवा कॉलेज रोड,विरार (प.),
ता.वसई,जिल्हा-पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **प्रा.लि. "मे.भास्कर वामन ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स "** या नावाने सुरु केलेल्या महाविद्यालयाच्या ठिकाणी **"अल्कोहोल साठा" ठेवणेकरीता पत्ता:विवा कॉलेज रोड,विरार (प.) ता.वसई ,जि.पालघर** या ठिकाणी वविशम/अग्नि/मुका/१०६३, दि.२९/१२/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे उपायाच्या अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर सदरचा ना हरकत दाखला नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, (५ की.) १ नग, (२ की.) १ नग, (१ की.) १ नग,मेकेनिकल फोम (९ लि.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यावसायाच्या ठिकाणी रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११.अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२.व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३.अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५.सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला बंधनकारक असेल.नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१६.दाखला फी रु.६०००/- पावती क्रमांक ८१९५६८, पुस्तक क्रमांक ८१९६, दिनांक २६/११/२०२० रोजीचा भरणा.

8805024284

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६५३/२०२०
दिनांक : ०७/१२/२०२०

TO,
SHETH VIDYA MANDIR ENGLISH HIGH SCHOOL,
Sector IV, Vasant Nagri, Vasai (East)
Tal – Vasai, Dist – Palghar 401 208.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **SHETH VIDYA MANDIR ENGLISH HIGH SCHOOL** at Sector IV, Vasant Nagri, Vasai (East) Tal – Vasai, Dist – Palghar-401208. Comprised of (Gr+2) Two Building occupied by **SHETH VIDYA MANDIR ENGLISH HIGH SCHOOL** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 07/12/2020 in the presence of principal of school, **Mrs. Kriti Juss** Principal of the **SHETH VIDYA MANDIR ENGLISH HIGH SCHOOL** Vasai (E.) and that the building /premises is Fit for occupancy class 1st to 10th (English medium) with effect from **7 December, 2020 to 31st March, 2021** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.5,000/- Book No. 8197, Receipt No. 819601 Dated : 07/12/2020.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai-Virar City Municipal Corporation

PRINCIPAL
SHETH VIDYA MANDIR
ENGLISH HIGH SCHOOL
(Affiliated to C.B.S.E.)
Sector-4, Vasant Nagri, Vasai (E).

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६५५/2020
दिनांक : 0८-१२-2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सनी स्पोर्टस इंडस्ट्रीज एल.एल.पी,
सी - १ ते सी - ५, हिराहरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ,
विश्वकर्मा बागेच्यामागे
पेल्हार, नालासोपारा (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. सनी स्पोर्टस इंडस्ट्रीज एल.एल.पी "** या नावाने सुरु केलेल्या **" कॅरम बोर्ड बनविणे व विक्री व्यावसाय"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/७००/२०१९, दि.०४/१०/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - २१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९५८०, पुस्तक क्रमांक. ८१९६ दिनांक ०३/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

20/01/2021.
9901036841

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६५९/२०२०
दिनांक : ०९/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे .पुर्वी इंटरप्रायजेस,
पद्मीबाई टॉवर, शॉप नं. ४०५,
सबवे समोर, विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे .पुर्वी इंटरप्रायजेस," या नावाने सुरु केलेल्या "सर्जीकल " व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२०८१/२०१९, दि.२८/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक.८१९५८२ पुस्तक क्रमांक.८१९६, दिनांक ०४/११/२०२० रोजीचा भरणा.

निरज कापडीया
8329815782

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/६६०/२०२०
दिनांक : ०९/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वेलकेअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
गगनगिरी अपा.ओल्ड पोस्ट ऑफिस बाजुला,
जी.एम.फॅक्टरी जवळ,चंदनसार रोड,
विरार (पु.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. वेलकेअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ६ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पुस्तक क्रमांक. ८१९६, पावती क्रमांक. ८१८५८३, दिनांक ०४/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.nfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्त/६६३/2020
दिनांक : ०९/१२/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. श्रेयस हॉस्पिटल ,
ड्रिम हाउस,साई नगर,
अंबाडी रोड, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. श्रेयस हॉस्पिटल ,**या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२७/२०१९-२०२०, दि.१०/०४/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ३ नग, (४ की.) १ नग, (५ की.) १ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९६०७ , पुस्तक क्रमांक.८१९७, दिनांक ०८/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Ashu M Wadhwa
9890137415

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

H
38

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६६४/२०२०
दिनांक : ०९/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

1800266 4545

प्रति,
M/s.Breath Care Hospital
एन-१/४,गिरीविहार को.ऑ.हौ.सोसायटी
आनंद नगर,महादेव मंदिराच्या पूढे,
वसई (प),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s.Breath Care Hospital" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/७०३/२०१९-२०, दि.०९/१०/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९६०८, पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक ०८/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Rajj.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म. / अग्नि/मुक्त /६६५/2020
दिनांक : ०९/१२/2020

1

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.युनिक इंटरप्रायझेस,
करोल बाग हॉटेल,शुभलक्ष्मी शॉपींग सेंटर
वंसत नगरी.वसई (पु.),
ता-वसई,जि-पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.युनिक इंटरप्रायझेस,"या नावाने सुरु केलेल्या " हॉटेल"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ७ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील..तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९५९९, पुस्तक क्रं. ८१९६, दिनांक ०७/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

9/12/20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुक्त/६६७/२०२०
दिनांक : ०९-१२-२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. M.J.Displays,
D-१३ Saniya Industrial Estate,
Bhiwandi Road,Kaman.
Tal-Vasai,Dist-Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s.M.J.Displays"या नावाने सुरु केलेल्या " Display production"या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी. टाईप (४ की.) - ५ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील स्सायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९५९७, पुस्तक क्रमांक.८१९६ दिनांक ०७ /१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

DIC

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६६८/२०२०
दिनांक : १०-१२-२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आरुष हॉस्पिटल,
गाळा नं.१ ते ५,
सुरुची अपार्टमेंट,रश्मी गार्डन बाजुला,
वि.वा.जांगिड कॉम्प्लेक्स,मोहक सिटीच्या बाजुला,
विरार (पुर्व),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.आरुष हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि/मुका/ १०२२/२०१९-२०, दि.०५/१२/२०२० अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप(५ की.)३ नग,सी.ओ.टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९५९६, पुस्तक क्रमांक. ८१९६, दिनांक ०७/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
१९. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./आयो/सुका/ ६७०
दिनांक : ९/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S-Biopapro Cutleries Pvt. Ltd,
Plot No-१४ Sethia Industrial Premices,
Vasai Phata,S-No-३९,Vasai (E.),
Tal-Vasai,Dist-Palgher.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/S-Biopapro Cutleries Pvt Ltd,"या नावाने सुरु केलेल्या "वुडन कटलरी "या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.)- ४ नग, (४ की.)- २ नग,वॉटर टाईप (९ लि.) २ नग,फायर बॉल (१.३ कि.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९५८१, पुस्तक क्रमांक.८१९६ दिनांक ०३/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

O/C

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुळा/६७५/२०२०
दिनांक : १०/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s .Rexpro Enterprises Pvt Ltd,
बिल्डींग नं.२ ए आणि बी विंग
सर्व्हे नं.३६,हिस्सा नं.१३,
दामा इंडस्ट्रीयल इस्टेट जवळ
धुमाल नगर,वालीव
वसई (पूर्व) ता. वसई, जि.-पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s .Rexpro Enterprises Pvt Ltd "या नावाने सुरु केलेल्या " **Manufacturing the Retail Fixtures of Furniture** "या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप १० कि.३ नग,६ कि.२७ नग,५ कि.२,४ कि.७नग,२ कि.१ सि.ओ.टू टाईप ४.५ कि.९ नग मेकेनिकल फोम टाईप (९ ली.) - १ नग, फायर बॉल - ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९६१०, पुस्तक क्रमांक.८१९७ दिनांक ०८ /१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Kunal
Kunal Shridhar Raut
9762412326

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/६७७
दिनांक : 30/12/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. DAHISAR DISTILLERIES PVT.LTD.,
सातिवली, एन एच नं. ०८,
वसई (पूर्व), जिल्हा- पालघर ४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/s. DAHISAR DISTILLERIES PVT.LTD.,"** या नावाने सुरु केलेल्या **" देशी दारु बनविणे "** व्यवसायास जा.क्रं. वविशम/अग्नि/मुका/६००, दि.०५/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. देशीदारु /मद्य साठा शासनाच्या नियमानुसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, (६ की.) २ नग, (५ की.) १४ नग, (१० की.) ५ नग ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा कंपनीबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१/०३/२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अग्निशमन असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांस बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक:८१९३४१, पुस्तक क्रमांक:८१९४. दिनांक १०/०९/२०२० रोजीचा भरणा.

Hupsh
17/12/20

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/६८८/२०२०
दिनांक : १५/१२/२०२०

TO,

Smt. Shyampatidevi Mishra Educational Trust,
Village Dhaniv Baug, Nalasopara (E) ,
Tal - Vasai, Dist - Palghar.
Pin -401209,

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **SMT. SHYAMPATIDEVI MISHRA EDUCTIONAL TRUST, IRIS INTERNATIONAL SCHOOL & JUNIOR COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE** at Village – Dhaniv Baug, Nalasopara (East) , Tal - Vasai, Dist - Palghar Pin -401209, Comprised of Ground + 3rd Floor occupied by **SMT. SHYAMPATIDEVI MISHRA EDUCTIONAL TRUST, IRIS INTERNATIONAL SCHOOL & JUNIOR COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 09/12/2020 in the presence **Ms. Niraj Dilip Sharma** Principal of the **SMT. SHYAMPATIDEVI MISHRA EDUCTIONAL TRUST, IRIS INTERNATIONAL SCHOOL & JUNIOR COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE,** Village – Dhaniv Baug, Nalasopara (East) , Tal- Vasai, Dist -Palghar, Pin -401209 and that the building/premises is Fit for occupancy class Nursery to Std. XII (English medium) for **period of 31 march 2021** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

Issused on 05/11/2019 at Nalasopra (E)

The party has paid Rs.37,500/- Book No. 8197, Receipt No. 819602 DD.No. 002087, Dated : 08/12/2020.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

(Dilip M.Palav)
Chief Fire Officer
Vasai Virar CityMunciple Corporation

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/भुका/६९९/२०२०
दिनांक : १५/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. एस.एम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल,
साई परीवार निवास अपा.९०फीट रोड,
प्रगती नगर,नालासोपारा(पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. एस.एम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या _व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) - १ नग, (४ की.) - ७ नग,सी.ओ.टु.टाईप (२ की.) १ नग,फायर बॉल (१.३ की) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र / ॲम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९६१८, पुस्तक क्रमांक. ८१९७ दिनांक ११/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Dilip Jaiswal
8483899735

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७००/२०२०
दिनांक : १५/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मीरा चिल्ड्रन हॉस्पीटल ॲन्ड वॅकीनेशन,
गंगोत्री गोकुळ टॉवर को.ऑप.सो.लि.,
तुळींज रोड,नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.मीरा चिल्ड्रन हॉस्पीटल ॲन्ड वॅकीनेशन," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **दिनांक ३१ मार्च, २०२१** पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, सी.ओ.टु.टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९६१४ पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक १०/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received Copy
Dr. Sushant Patil
7738433966

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२२०३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/७०१/२०२०
दिनांक : १५/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Dr.Hollis Disouza,
Grace Oncology,
Dialmeida ,Near Hanuman Mandir,
Manickpur,Vasai (W.),
Tal-Vasai.Dist-Palgher.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "M/s **Dr.Hollis Disouza , Grace Oncology** " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/-, पावती क्रमांक. ८१९६४४ दिनांक ११/१०/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Received
Dr Hollis
22/12/20.

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/७०२/२०२०
दिनांक : १५/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S .Fine Airsys Clean Air Techniques,
Plot No.१६,Vasai Muncipal Ind.Estate,
Papdi,Umela Phata,Vasai(W.),
Tal-Vasai,Dist-Palgher.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **M/S .Fine Airsys Clean Air Techniques** "या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की. व ६ की)- ८ नग, (२ की.) १ नग, सी.ओ.टु.टाईप (४.५ कि.) -१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९६१६, पुस्तक क्रमांक.८१९७ दिनांक १०/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Received
02/01/2021
Atul Vartak 9324945204

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

H/93

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७०३/२०२०
दिनांक : १५/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री साई मल्टीस्पेशालिटी ॲण्ड आयसीयु,
दया निवास को.ऑप सो. ब-हामपुर
पहिला मजला,दुसरा मजला,तिसरा मजला,वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "**श्री साई मल्टीस्पेशालिटी ॲण्ड आयसीयु** "या नावाने सुरु केलेल्या व्यावसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, (६ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९६१९ पुस्तक क्रमांक ८१९७, दिनांक ११/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

26/12/2020

अग्निशमन दल ०१८

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७०५/२०२०
दिनांक : १६/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॉटेल रिजेन्सी,
शॉप नं १ ते ४ व १८ ते २७,
मेहता चेंबर,रेल्वे स्टेशन जवळ,
आचोळे,नालासोपारा (पु.),
ता-वसई,जि-पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.हॉटेल रीजेन्सी,"या नावाने सुरु केलेल्या " हॉटेल"च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १ नग, (५ की.) - १ नग,मेकेनिकल फोम (९ लि.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील..तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु.५००० /- पावती क्र.८१९६५० , पुस्तक क्रं.८१९७, दिनांक १६/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Received 17/12/20

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

OIC

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७०६/२०२०
दिनांक : १६/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s .Victor Chem LLP,
बी/१०१,ब्ल्यु बेल इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
चिंचपाडा,वालीव,वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा - पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s . Victor Chem LLP "या नावाने सुरु केलेल्या " **Manufactures of Air Fresheners and Various aerosol**"या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी मेकेनिकल फोम टाईप (९ ली.) - १ नग, फायर बॉल - ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९६११, पुस्तक क्रमांक.८१९७ दिनांक ०९ /१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Vilas Tawhare 7447380334

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७०८/२०२०
दिनांक : १६/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S .Dilliwala Unique Asscessories.
गाळा नं.१८,निरव नं.३,बिल्डींग नं.४ इंड इस्टेट,
गावदेवी इंडस्ट्रीयल इस्टेट सातिवली, वसई (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/S .Dilliwala Unique Asscessories "** या नावाने सुरु केलेल्या **"ऐरोसोल "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/७४६/२०१९, दि.१६/१०/२०१९अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी संबंधीत विभागाच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ९ नग, मेकेनिकल फोम (९ लि,) १ नग,सी.ओ.टु. (२ कि.) १ नग, मॉडुलर ए.बी.सी.(५ कि.) ३ नग, फायर बॉल (१.३ कि.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात यावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपत्कालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वपूर्ण सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. नजिकचे इस्पितळ / पोलीस स्टेशन / अग्निशमन केंद्र, अॅम्ब्युलन्स इत्यादींचे ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावेत.**
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क प्रमाणीत असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणेसाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना देण्यात आलेल्या जागेमध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन नाहरकत दाखला नुतनीकरण करणे तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक.८१९५७६ पुस्तक क्रमांक.८१९६, दिनांक ०१/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

जुबेर
9918344301

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./~~अग्नि~~/~~मुका~~/७०९/२०२०
दिनांक : १६/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Gitanjali Display Pvt Ltd,
हिस्सा नं.२६३९,स.नं.२२/३ पार्ट २१/१/१
गोखिवरे,रेंज ऑफीस, वसई (पूर्व)
ता. वसई, जि.- पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s.Gitanjali Display Pvt Ltd " या नावाने सुरु केलेल्या " रिटेल ॲण्डव्हटायझींग"या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.)- ११ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९६०९, पुस्तक क्रमांक.८१९७ दिनांक ०८ /१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Read
8454044882

OIC

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/ई-/२०२३
दिनांक : 21/12/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S JAINAM INVAMED PVT LTD,
गाळा नं. १०/११/१२,शुभ इंण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
चिंचपाडा बस स्टॉप जवळ,
पालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/S JAINAM INVAMED PVT LTD " या नावाने सुरु केलेल्या " Manufacturing Disposable Surgical Product" या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अर्जाची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक २१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तदनंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ५ नग,ओ.एफ.एफ.एफ.टाईप (२ लि.) -३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्क ठ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे स्त्रोतांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघड्यावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर तत्काळ नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे नुकसानीची निरसन (रद्दतारा) करण्याची जबाबदारी राहणार राही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच हा अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९५२१ , एसक क्रमांक. ८१६६ दिनांक ०९/११/२०२० रोजीचा भरणा.

Received
21/12/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./आयो/मुका/ ७४१
दिनांक : 28/12/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.नाकोडा जनरल हॉस्पीटल
शॉप नं.३२/१८५ व १८६,जे-अव्हेन्यू
रुस्तमाजी एव्हरशाईन ग्लोबल सिटी,
विरार (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.नाकोडा जनरल हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग ठेवण्यात आले आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. दाखला फी रु. ५०००/-, पावती क्रमांक. ८१९६५६, पुस्तक क्रमांक ८१९७, दिनांक १८/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
१९. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Yewale Tushar Sugriv -9527983301

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/७४७/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Hindustan Perfumer,
Gala No. 7, 1st Floor, Perfect Ind. Estate,
Tungareshwer Road, Sativali, Vasai (E)
Tal- Vasai, Dist - Palghar,

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/s. Hindustan Perfumer"** या नावाने सुरु केलेल्या **" कॉस्मेटीक्स बनविणे"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/९९१/२०१९, दि.२८//११/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुना या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) -५ नग,सि.ओ.टू टाईप (४.५ की.) -१ नग,मेकॅनिकल फोम टाईप (९ ली.) -२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९६६६, पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक २३/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Noc received
thanks

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/७४८/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.रेडीलेंन्स ऑप्टीकल
गाळा नं.११-१४,शितल इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स नं.-२
गोखिवरे ,वसई (पूर्व)
ता.वसई जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.रेडीलेंन्स ऑप्टीकल" या नावाने सुरु केलेल्या " रेडीलेंन्स ऑप्टीकल " व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/४०९१/२०१९, दि.१५/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुना या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्‌नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (१ की.)-१ नग, (४ की.)-२ नग, (५ की.)-२ नग, (६ की.)-१४ नग, (१० की.)-१ नग,सि.ओ.टू टाईप (४.५ की.) -१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्‌नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९६६५, पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक २३/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७४८/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s .Sai Beauty Creation LLP,
Gala no.25, Parmar Industrial
Permises Co-op Soc.Ltd,Phase-I
वसई (पूर्व) ता.वसई, जि.- पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s .Sai Beauty Creation LLP "या नावाने सुरु केलेल्या " **इमिटेशन ज्वेलर्स**"या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/४०९०/२०१८-१९, दि.१५/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्‌नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ३ नग सि.ओ.टू टाईप (४.५ कि.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्‌नंतर अग्निशमन यंत्रणा क ार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९६६७, पुस्तक क्रमांक.८१९८ दिनांक २३ /१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७५०/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. फिरकी ॲसेसरीज प्रा. लि .
के. बी. आय. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
सर्व्हे नं. ३७/ ८, रश्मी बंगल्याच्या मागे, धुमाल नगर,
वालिव, वसई (पूर्व) ता. वसई, जि.- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. फिरकी ॲसेसरीज प्रा. लि.,** या नावाने सुरु केलेल्या **" पादत्राणे "** व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/२००७, दि.२१/१२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - १ नग, (६ की.) - ३४ नग, (४ की.) - ४ नग, व सी. ओ. टू. टाईप (४.५ की,) १ नग (२ की,) २ नग,मोडयुल एबीसी टाईप (५ की,) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९६६८, पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक २३/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुळा/७५३/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s .CPS Oil and Gas Equipments Pvt.Limited,
युनिट नं.०१,सर्व्हे नं.२४४,ऑरचिड इंडस्ट्रीयल इस्टेट
चिंचपाडा,वसई (पूर्व)
ता. वसई, जि. - पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/s .CPS Oil and Gas Equipments Pvt.Limited "या नावाने सुरु केलेल्या "Manufacturing Oil and Gas Equipments "या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी. टाईप (६ कि) - ३ नग, (४ कि) - ४ नग,सि.ओ.टू टाईप (२ की.) - ४ नग,मेकॅनिकल फोम टाईप (५० लि.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१९६७५, पुस्तक क्रमांक.८१९७ दिनांक २४ /१२/२०२० रोजीचा भरणा.

N CHENDAN
+91-7338985912

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७५४/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वसई प्लाझा फॅमिली रेस्टॉरंट,
सर्व्हे नं.३०,हिस्सा नं.१/२,धूमाळ नगर नाका
वालीव, वसई (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "**मे.वसई प्लाझा फॅमिली रेस्टॉरंट** " या नावाने सुरु केलेल्या " **फॅमिली रेस्टॉरंट** "व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/४६४/२०१९, दि.२२/०८/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३ नग, (४ की.) - १ नग सी. ओ. टू टाईप (२ कि.) १ नग,मेकॅनिकल फोम टाईप (AFFF) (९ ली.) -१ नग एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. फायर बर्ड फायर सर्विसेस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१९६५४, पुस्तक क्रं. ८१९७ दिनांक १८/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

O/C

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२११०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/७५५/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

1

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . सुश्रुत हॉस्पीटल ,
सत्यम कॉम्प्लेक्स,स्टेशन रोड
नालासोपारा (पश्चिम), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. सुश्रुत हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२१२६/२०१९ दि.०६/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ७ नग, (५ की.) १ नग, सी. ओ. टू टाईप (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९६५३, पुस्तक क्रमांक ८१९७, दिनांक १८/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
१९. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/७५६/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . प्लॅटिनम हॉस्पीटल,
श्री. संकल्प सिध्दी कॉम्पलेक्स,
गोखिवरे रोड, रेंज ऑफीस समोर,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . प्लॅटिनम हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/६०८/२०१९, दि.०५/०९/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता. व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **दिनांक ३१ मार्च, २०२१** पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ११ नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५ कि) ४ नग,मॅकेनिकल फोम टाईप (९ लि.) १ नग - ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९६५५, पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक १८/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
१९. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२१२०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७५७/२०२०
दिनांक : २४/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.डॉ.गोयल चिल्ड्रन आणि जनरल हॉस्पीटल,
बि-१,२,३ ए-०४ ईसी-३६,साई आंगन
ब्रॉडवे मॉल जवळ,एव्हरशाईन सिटी,वसई (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.डॉ.गोयल चिल्ड्रन आणि जनरल हॉस्पीटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/२२८/२०१९, दि.१७/०६/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **दिनांक ३१ मार्च, २०२१** पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, (४ की.) १, (२ की.) १ नग, (१ की.) १ नग नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१९६५७ पुस्तक क्रमांक. ८१९७, दिनांक १९/१२/२०२० रोजीचा भरणा.
१९. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

अग्निशमन दल वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

विभागीय कार्यालय, वसई
वसई, जि. ठाणे, पिन ४०१ २०१.

दूरध्वनी : ०२५०-२३०९०२०/२३२२२५८/२३२३३४३
२३२२०२१, रूग्णालय : २३२२११०
फॅक्स : ०२५०-२३०९८३५

जा. क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/७७१/२०२०
दिनांक : ३०/१२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S.Nagesh Homeo pharmacy,
१०१ प्रिया इंड.इस्टेट,नं.४,के.टी इंडस्ट्रीयल पार्क
फेज-२,खैरपाडा,वालीव, वसई (पुर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " M/S.Nagesh Homeo pharmacy " या नावाने सुरु केलेल्या " Homeo pharmacy " या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

<u>अटी व शर्ती</u>

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १५ नग,ए.बी.सी.मोडयुलर टाईप (५ कि.) -२ नग,फायर बॉल (१.३ कि.) -५ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठीच वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांके.८१९६८२ , पुस्तक क्रमांक. ८१९७ दिनांक २९/१२/२०२० रोजीचा भरणा.

Amol Vakwa
9702577753

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२११२/१९
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सिल्वो प्लास्ट,
गाला नं.१०६,१०४,मर्चंट इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं.०२,
गोलानी नाका,वालीव,वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.सिल्वो प्लास्ट** या नावाने सुरु केलेल्या "plastic Injection,Blow Moulded items & IBM Bottles" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी मॅकेनिकल फोम टाईप (९ ली.) - १ नग,सि.ओ.टू.टाईप-२ कि.१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस यांनी फायर ऑडीट केले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.५०००/- पावती क्रमांक ८१८९०२, पुस्तक क्रमांक. ८१९०,(डि.डी.क्र.८३५७७८ युनियन बँक) दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निशमन/२७७३/१८
दिनांक : ०६/०१/२०२०

१

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वेदांत लाईफ सायन्स,
गाला नं. १०४,अनिला शांती इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
धुमाळनगर,वालीव,वसई (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.वेदांत लाईफ सायन्स** या नावाने सुरु केलेल्या "कॉस्मेटीक्स" व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ कि.) - ४ नग, फोम टाईप (९ ली.) - १ नग, सि.ओ.टू.ठाईप- २ कि.- १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस यांनी फायर ऑडीट केले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, धुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.५०००/- पावती क्रमांक ८१८९०३, पुस्तक क्रमांक. ८१९०,(डि.डी.क्र.०३५६३९ आय.सी.आय.सी. बँक) दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

9922056235

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२७५५/१८
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वैष्णवी कॉसमेटिक्स,
युनिट नं. २०३,बिल्डींग नं.३,
शितल सुप्रिम इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
साई बाबा टेंम्पलच्या समोर
सातीवली रोड,वालीव,वसई (पू)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. वैष्णवी कॉसमेटिक्स** या नावाने सुरु केलेल्या **" नेल पॉलीश मॅन्युफॅक्चरींग "** व्यवसायासाठी **वविशम/अग्नि/मुका/५०१, दि.२६/०९/२०१६** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधणकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, फोम टाईप - ९ लि.२ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ९०००/- पावती क्रमांक ८१८९०४, पुस्तक क्रमांक. ८१९० (डि.डी.क्र.२८५९४२ बँक ऑफ बरोडा) दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२११६
दिनांक : ०६/०१/२०२०

1

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॉटेल वी. वी फॅामेली रेस्टॅरंट ॲन्ड बार ,
राजा छत्रपती शिवजी मार्ग, नियर रेल्वे स्टेशन, विरार, (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " हॉटेल वी. वी फॅामेली रेस्टॅरंट ॲन्ड बार " या नावाने सुरु केलेल्या " रेस्टॅरंट ॲन्ड बार " व्यवसायाठी वविशम/अग्नि/मुका/९१४, दि.३०/१०/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३ नग, (४की.) १ नग, फायर बॅाल १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस यांनी फायर ऑडीट केले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१८९२६, पुस्तक क्रं. ८१९०, दिनांक ०६/१/२०२० रोजीचा भरणा.

9923056235

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्नि/मुका~~/२७९/१८
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s . UDIPI KHANA KHAZANA FAMILY RESTAURANT & BAR,
Goradia Chs, Agashi Road, Opp Vijaya Bank, Virar (W)
Tal- Vasai, Dist- Palghar ,.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"UDIPI KHANA KHAZANA FAMILY RESTAURANT & BAR"** या नावाने सुरु केलेल्या **"BAR & RESTAURANT"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, सीओटू टाइप (२.५की.) १ नग, फायर बॉल १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८७३३, पुस्तक क्रं. ८१८८, डीडी. नं.००४६०७ दिनांक १८/११/२०१९ रोजीचा भरणा.

O/C
06/01/2020

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१२०/१९
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
HOTEL SAMRUDDHI PALACE,
Raasleela Building, १०० ft, Road,
Ambadi Road, Vasai (W) Tal- Vasai, Dist -Palghar .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"Hotel Samruddhi Palace "** या नावाने सुरु केलेल्या **"BAR & RESTAURANT"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए. बी. सी. टाईप (४की.) २ नग, (६की.) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र.८१८९३० पुस्तक क्रं. ८१९० , दिनांक०६/०१ /२०२० रोजीचा भरणा .

O/C
06/01/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२०२५/१९
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

25

प्रति,
मे . वेदांत हॉस्पीटल,
घर क्रं. ७१०, धानिव बाग, मित्तल धर्मकाटा जवळ,
धानिव नाका, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. वेदांत हॉस्पीटल,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, सीओटू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१८१७८, पुस्तक क्रमांक. ८१८० , दिनांक 29/12/२०१९ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

0/C

DHANVIBAUG, NALLASOPARA (E) VEDANT HOSPITAL 11.1.2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१२६/१९
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. सुश्रुत हॉस्पीटल,
सत्यम कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड,
नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. सुश्रुत हॉस्पीटल," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायास वविशम/अग्नि/मुका/२०३८/२०१९ दि.१४/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसेन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ६ नग, (५ की.) १ नग, सी.ओ.टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८१८, पुस्तक क्रमांक ८१९०, दिनांक २१/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
11/01/2020
01:05 PM

SUSHRUT HOSPITAL
Satyam Complex, Station Road,
Nalasopara (West).
Reg. No. VVCMC/C-II-90

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२९२८/१९
दिनांक : ०६/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. विजय लक्ष्मी स्विट ॲण्ड ड्रायफ्रुट,
शॉप नं. ए-०५, सुख आंगण सोसायटी,
एस.टी. डेपो समोर, निलेमोरे,
नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. विजय लक्ष्मी ॲण्ड ड्रायफ्रुट" या नावाने सुरु केलेल्या " स्विट ॲण्ड ड्रायफ्रुट" व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८९१६, पुस्तक क्रं. ८१९०, दिनांक ३१/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

O/C

9975940063

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक/२१३४/२०
दिनांक : १४/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वेदिकेअर केरला आर्युवेद
पंचकर्म चिकित्सालय,
ए-१, फार्म, पताला तलाव,नवापुर रोड,
उंबरगोठन, विरार (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "वेदिकेअर केरला आर्युवेद पंचकर्म चिकित्सालय " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ७ नग ठेवण्यात आले आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/-, पावती क्रमांक. ८१८९३८, पुस्तक क्रमांक ८१९०, दिनांक ०९/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
8830308867

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१३५/२०
दिनांक : १४/०१/२०२०

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **JYOTI-KAILASH EDUCATIONAL TRUSTS (REGD.)MUMBAI (JIVDANI VIDYAVARDHINI HINDI HIGH SCHOOL** at Yasubai Compound,Behind Ganpati Mandir, Narangi Phata, Virar East Tal-Vasai, Dist - Palghar have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, "Maharashtra Fire Prevention & Life Safety Measures Act 2006" and verified by the officers concerned of Fire service on 31 / 12/ 2019 in the presence of principal of school, **Mr.Shashi Kumar Pande , Principal of the Jivdani Vidyavardhini High School Virar (E)** and that the building /premises is Fit for occupancy class 1 To 10 with effect **from January 2020 to December 2021 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs.5000/- Book No. 8190, Receipt No. 818909, Dated: 31/12/2019.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

o/c
Recd

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निमुक्ता/२७३८/२०
दिनांक : १४/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.खोडीयार केमिकल्स,
सागपाडा, जाबर पाडया जवळ,
नालासोपारा फाटा, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर- ४०१२०३

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.खोडीयार केमिकल्स** या नावाने सुरु केलेल्या **"हायड्रोलिक ॲसिड, सल्फुरीक ॲसिड, नायट्रीक ॲसिड, ॲसेटीक ॲसिड, कौसअीक सोडाफ्लेक्स, सॉलवन केमिकल सप्लायर्स या व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी उपरोक्त ॲसिड साठा शासनाच्या नियमा नूसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०६ की.) ०३ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये ३०००/- पावती क्रमांक-८१९९२५, पुस्तक क्रमांक.८१९०, डी.डी. क्रमांक ००७७४० (सारस्वत बँक), दिनांक ०६/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७३९/२०
दिनांक : १४/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
वसई सागरी कोळी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित,
पाचूबंदर, ता.वसई, जि.पालघर-४०१२०१.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **वसई सागरी कोळी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित** या नावाने सुरु केलेल्या **"डिझेल साठा व विक्री यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. डिझेल साठा शासनाच्या नियमाचे नूसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०९ की.) ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. पेट्रालियम पदार्थ साठा व वितरण कक्ष यामध्ये पुरेसे सुरक्षित अंतर व संरक्षक भिंत असावी. आपाद प्रसंगी साठा व वितरण तात्काळ खंडीत करण्याची व्यवस्था असावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये ३०००/- पावती क्रमांक-८१८९१४, पुस्तक क्रमाक.८१९०, दिनांक ३१/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

21/1/2020
8830600985

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१७७/१८
दिनांक : १४/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. श्रीधर रघुनाथ ठाकुर,
मे . इन्फिगो आय केअर हॉस्पीटल,
शॉप नं. १० आणि १२ ते २०,
बी विंग, ट्विन टॉवर, विजय सेल्सच्या बाजुला,
तिरुपती नगर, विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . इन्फिगो आय केअर हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/१०००/२०१८, दि.०५/१२/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ४ नग, (४ की.) ७ नग, (२ की.) ७ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८९३६, पुस्तक क्रमांक. ८१९०, दिनांक ९/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

9923056235

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१४२/२०
दिनांक : १४/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. प्रियदर्शनी नर्सिंग होम,
दुसरा माळा, एम. बारीया इस्टेट,
कारगील नगर रोड, मनवेल पाडा तलावाच्या बाजुला,
विरार (पु.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. प्रियदर्शनी नर्सिंग होम,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ५ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पुस्तक क्रमांक. ८१९०, पावती क्रमांक. ८१८९३७, दिनांक ०९/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received.
16/1/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२१५८/२०
दिनांक : १८/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Ms. Saketh Exim Ltd,
युनिट नं. १/बी, बद्रीनाथ, तळ मजला,
तुंगारेश्वर इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, सातीवली,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"पाईप क्लॅम्प प्रोडक्शन व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०१ नग, (०५ की.) ०१ नग, (०६ की.) ०४ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१८९४२, पुस्तक क्रमांक-८१९०, डी.डी. क्रमांक ०६११६९ (बँक ऑफ इंडिया, दिनांक १७/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१५७/२०
दिनांक : १८/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Ms. Saketh Exim Ltd,
युनिट नं. २, ए.पी.एल हाऊस,
तुंगारेश्वर इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स,
सर्व्हे क्रं.०१, हिस्सा क्रं.०८, सातीवली,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर-४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"पाईप क्लॅम्प प्रोडक्शन व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) ०२ नग, (०६ की.) ११ नग, (०९ की.) ०५ नग, सी.ओ.टू टाईप (०२ की.) ०१ नग व मॅकेनिकल फोम (०९ लि.) ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१८९४३, पुस्तक क्रमांक-०१९०, डी.डी. क्रमांक ०६११६७ (बँक ऑफ इंडिया, दिनांक १७/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्नि/मुका~~/२७५८/१९
दिनांक : १८/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Ms. Craftway Engineers Limited,
५३/ए, ससुनवघर, अहमदाबाद हायवे,
वर्सोवा ब्रिज, दर्यासागर हॉटेल मार्ग,
नायगांव (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"Manufacturing and repairs of FRP & Rigid Inflatable Boats"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०९ की.) ०८ नग, मेकॅनिकल फोम (०९ ली.) ०४ नग, डी.सी.पी टाईप (०४ की.) ०१ नग, (०५ की.) ०३ नग, (०६ की.) ०१ नग व सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) ०९ नग, (६.५ की.) ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ३०००/- पावती क्रमांक-८१८९४५, पुस्तक क्रमांक-८१९०, डी.डी. क्रमांक ३९५४२१ (युनियन बँक) दिनांक १७/०७/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
Received
Signature
21/01/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्निशमन~~/अ.नि/ना.ह/२५९/१९
दिनांक : १८/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S-Raw Elementz,
१९-२०, हिरा हरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
विश्वकर्मा बाग मंदिराच्या मागे, पेल्हार,
नालासोपारा (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"कॉस्मेटीक संवर्धक प्रसाधने व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ११ नग, (०२ की.) ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (०२ की.) ०१ नग, फायर बॉल (१.३ की.) ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक- ८१८९४६, पुस्तक क्रमांक-८१९०, डीडी क्रमांक.०३१९४७ (एच.डी.एफ.सी बँक) दिनांक १७/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल — वसई-विरार शहर महानगरपालिका — मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१६०/१९
दिनांक : १८/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.मिश्रा मिथिलेश कुमार
मे.अर्थ हॉस्पीटल,
मॅटर्निटी सर्जिकल ॲण्ड कॉस्मेटीक सेंटर
रश्मी विला नं.१,वसंत नगरी
अग्रवाल सर्कल जवळ,लिंक रोड
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.अर्थ हॉस्पीटल** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०८८, दि.०३/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ४ नग, ५ कि.१ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८९२९, पुस्तक क्रमांक. ८१९०, दिनांक ०६/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

VVCMC C-n-15/2012

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१६४/२०
दिनांक : २२/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.अरवा प्लास्टिक्स आणि इलेक्ट्रीकल्स प्रा.लि.
युनिट नं.२,गाळा नं.७,इडी इडस्ट्रीयल इस्टेट,
सर्वे नं.२२/६९,सागपाडा गांव ,देवदल कोल्ही
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.अरवा प्लास्टिक्स आणि इलेक्ट्रीकल्स प्रा.लि.** या नावाने सुरु केलेल्या **" प्लास्टीक मिक्सर बॉडी बनविण्याचा "** व्यवसायासाठी **ववि़शम/अग्नि/मुका/६८०, दि.२६/०९/२०१८** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी - नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ११ नग, मेकॅनिकल फोम टाईप ९ लि.१ नग, व सी. ओ. टू. टाईप (२ की,) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस यांनी फायर ऑडीट केले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१८९०५, पुस्तक क्रमांक. ८१९०, दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Received 23/1/20

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७६५/१९
दिनांक : ९२/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बेवॉन कॉस्मेटीक्स युनिट नं. II
गाला नं. १०१/१०२, ए .व्ही.उद्योग इंन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
बिल्डंग नं. २, राजप्रभा उद्योग नगरच्या मागे,
गोलानी नाका, वालीव, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.बेवॉन कॉस्मेटीक्स युनिट नं. II "** या नावाने सुरु केलेल्या **"नेल पॉलीश व सौदर्य प्रसाधने उत्पादन व विक्री "** व्यवसायासाठी ~~वसिशन/अगि/मुका~~/३८६, दि.०४/०८/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) - ६ नग, २ कि.२ नग,६ कि.१ नग,सि.ओ.टू.टाईप २ कि.२ नग,सि.ओ.टू टाईप-३ कि.१ नग,मेकॅनिकल फोम टाईप - ९ लि.२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८९००, पुस्तक क्रमांक. ८१८९(डि.डी.क्र.००१३८७ बॅसीन कॅथोलीक कॉ.ऑ.बँक लि.) दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्नि~~/मुका/२१६६/१९
दिनांक : २२/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. ममता मॅटर्निटी व सर्जिकल नर्सिंग होम,
३२, गुरुकृपा अपार्टमेंट,
साई नगर, नवघर, वसई (प.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. ममता मॅटर्निटी व सर्जिकल नर्सिंग होम," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०८६/२०१७-१८, दि.०६/०३/२०१८ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/-, पावती क्रमांक. ८१८९५२, दिनांक १८/०१/२०२०, रु. ३०००/- पावती क्रं. ८१८९६५ पुस्तक क्रमांक ८१९०, दिनांक २०/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.



दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७०२/१९
दिनांक : २७/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.साई केअर सर्विसेस प्रा.लि,
शॉप नं. १२६,
लँन्डमार्क टॉवर, बाभोळा रोड,
वसई (प) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"पेस्ट कंट्रोल मॅनेजमेंट व्यवसाय"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. दुकानामध्ये साठवण व्यवस्था दोन ओळींमध्ये पुरेसे अंतर ठेवुन विभाजक भिंतीमध्ये २.५ मिटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्यामध्ये (ढिगामध्ये) करावी.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक- ८१८९३९, पुस्तक क्रमांक-८१९०, डीडी क्रमांक.००१४६० (सारस्वत बँक) दिनांक:०९/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

27-1-2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७८३/२०
दिनांक : ३१/०७/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Disha's Pizza Inn Bar & Restaurant
Kharodi Naka, Aagashi Road,
Virar (West) Tal. Vasai, Dist. Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **M/s. Disha's Pizza Inn Bar & Restaurant** " या नावाने सुरु केलेल्या " **Bar & Restaurant**" च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: **Kharodi Naka, Aagashi Road, Virar (West) Tal. Vasai, Dist. Palghar.** येथे करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी. टाईप (४ की.) - २ नग, सी.ओ.टू. टाईप (४.५ की.) - १ नग, फायर बॉल १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८७२५ पुस्तक क्र. ८१८८, दिनांक १८/११/२०१९ रोजीचा भरणा.

O/C
3/11/2020

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGAED
Dist. Thane.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१८१/२०
दिनांक : ३१/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. साई प्लाझा फॅमिली रेस्टॉरंट ॲण्ड बार,
शॉप नं. ०६, बाबा प्लाझा, तुळींज नाका,
नालासोपारा (पुर्व) ता. वसई, जि. पालघर.

वसई-विरार शहर महागरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. साई प्लाझा फॅमिली रेस्टॉरंट ॲण्ड बार " या नावाने सुरु केलेल्या " फॅमिली रेस्टॉरंट ॲण्ड बार " च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं. ०६, बाबा प्लाझा, तुळींज नाका, नालासोपारा (पूर्व) ता.वसई, जि.पालघर येथे अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने करावयाची खबरदारीचे अनुषंगाने अगिशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी सी.ओ.टू. टाईप (२.५ की.) - १ नग, ए.बी.सी.टाईप (४ की.) १ नग, (५ की.) - १ नग, फायर बॉल १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८९३१ पुस्तक क्र. ८१८७, दिनांक ०६/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
Gamsutkar
vighnesh
31/01/2020

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
Dist. Thane

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७८५/१९
दिनांक : ३१/०१/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Hotel Gopal Krishna Bar & Restaurant,
Vartak Grampanchayat House,
Shop No. १५,१६ Umbar Gotan, Aagashi,
Virar (W),Tal - Vasai , Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Hotel Gopal Krishna Bar & Restaurant "** या नावाने सुरु केलेल्या " रेस्टॅरंट ॲन्ड बार " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - १ नग, (६की.) १ नग, फायर बॉन १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८३८३, पुस्तक क्रं. ८१८४, दिनांक २८/०८/२०१९ रोजीचा भरणा.

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGAED
Dist. Thane.

O/C
31/1/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२१८९/१९
दिनांक : ०१/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . Sohanlal Shantilal Jain,
प्लॅट नं. ६, स.नं. २४१, हि.नं.१, गाव - गोखिवरे,
चिंचपाडा, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S . Sohanlal Shantilal Jain"** या नावाने सुरु केलेल्या " टायर कटिंग करुन पॅकींग बनविण्याच्या " व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/३५८/२०१८-१९, दि.३१/०७/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा नाहरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ५ नग, (५की.) १नग, मेकेनिकल फोम (५० लि.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुबीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.८१८८९९ , पुस्तक क्रमांक. ८१९९ दिनांक२७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२००/१९
दिनांक : ०७/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

(1)

प्रति,
मे.डि-सील्स बियर शॉप,
रॉबी मॅग हाऊस,होळी बाजार,
होळभाटवाडी,वसई (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.डि-सील्स बियर शॉप** या नावाने सुरु केलेल्या **" बियर शॉप "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटीं व शर्तीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशगन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८८५ , पुस्तक क्रं. ८१९० , दिनांक ०६/०२ /२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
9764919867
8412061234

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२०१/१९
दिनांक : ०६/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. हॉटेल शालीमार इन,
जय नगर, विठ्ठल मंदिराच्या समोर,
वसई फाटा, वसई (पूर्व.), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. हॉटेल शालीमार इन " या नावाने सुरु केलेल्या "रेस्टॉरंटच्या" व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/११२/२०१८, दि.०९/०५/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, (५ की.) - ०१ नग, (६ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१८९५८, पुस्तक क्रं. ८१९०, दिनांक १८/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२०२/१०
दिनांक : ०७/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S . Excel Cosmetics,
गाळा नं. १०१, १०२ व १०३,
आर के गोल्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट,
बिलाल पाडा, वसई (पुर्व) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "M/S. Excel Cosmetics" या नावाने सुरु केलेल्या "सौंदर्य प्रसाधन व नेल पॉलिश" व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/२०३३/२०१८, दि.१४/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ७ नग, (५की.) ३नग, मेकेनिकल फोम (९ लि.) १ नग, (४५ लि.) १ नग, सी.ओ. टू टाईप (२ की.) ६ नग, ए.बी.सी. मोडयूलर (५ की.) ४ नग, फायर बॉल (१.३ की.) ४ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८९५६, पुस्तक क्रमांक. ८१९० दिनांक १८/०१/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२०३/१९
दिनांक : ०७/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. ग्लोरी प्रोडक्ट,
गाला नं ११४, पहीला माळा,
सागर सिग्नेचर कॉम्प्लेक्स,
वालीव फाटा, सातीवली रोड,
वसई (पुर्व), ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. ग्लोरी प्रोडक्ट, या नावाने सुरु केलेल्या "नेल पॉलीश बनविनेच्या " व्यवसायासाठी वविशम/अगि/मुका/२०३१/२०१८, दि.०९/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी एबी सी टाईप (६की) ३नग, मेकॅनिकल फोम (९ ली.) - ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.)- ०१ नग, एबीसी मोडयूलर (५की.) ४ नग, फायर बॉल (१.३ की.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायेठिकाणी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१८९५७, पुस्तक क्रमांक ८१९०, दिनांक ०५/११/२०१८ रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२२०९/१९
दिनांक : १२/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बेवॉन कॉसमेटिक्स,
गाळा नं १०४ व १०५, पहिला माळा,
अे.व्ही.उद्योग इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
गोलानी नाका, वालीव,
वसई रोड (पुर्व),
ता. वसई, जि.- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. बेवॉन कॉसमेटिक्स"** या नावाने सुरु केलेल्या **" नेल पॉलीश व सौंदर्य प्रसाधने "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२३८, दि.१९/०६/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुना या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतीकरण करुन देण्यात येत असुना तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०७ नग, (६ की.) - ०३ नग, सी.ओ.टू (४.५ की.)- ०२ व मेकॅनिकल फोम (५० लि.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१००४ , पुस्तक क्रमांक. ८१९१ , दिनांक १२/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

Pawan Singh
13-2-2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२२१०/१९
दिनांक : १२/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

D

प्रति,
मे.पर्ल हाइजीन,
गाळा नं.डी-८,१३,१४ व १५,
शालिमार इंडस्ट्रीयल इस्टेट-२,
वाकणपाडा,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.पर्ल हाइजीन "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"हाऊस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्टस"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसायाच्या ठिकाणी साठवण व्यवस्था दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्यांमध्ये करावी.
४. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा व ए.बी.सी टाईप (६की.) ४ नग, ठेवण्यात आले आहेत तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझवणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रातीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८००३ , पुस्तक क्र. ८१९१ , दिनांक १२/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

Bonum Singh
12-2-2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२२११/१९
दिनांक : १२/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.महावीर क्लीनिंग प्रोडक्टस,
गाळा नं.डी- एफ/०१,
शालिमार इंडस्ट्रीयल इस्टेट-२,
वाकणपाडा,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.पर्ल हाइजीन "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"हाऊस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्टस मॅन्युफॅक्चर्स "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसायाच्या ठिकाणी साठवण व्यवस्था दोन ओळीत पुरेसे अंतर ठेवून विभाजक स्थितीमध्ये २.५ मीटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्यांमध्ये करावी.
४. व्यवसाय ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा व ए.बी.सी टाईप (६की.) ९ नग, ठेवण्यात आले आहेत तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसायस्थळी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझवणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रातीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यात यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९००२ , पुस्तक क्र. ८१९१ , दिनांक १२/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

Bhavan Singh
13-2-2020

अग्निशमन दल
वसई-विरार शहर महानगरपालिका
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२१२/१९
दिनांक : १२/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.यु के कलर,
६६५ (ए),ओम साई इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
कनेर फाटा, टोकरे गांव,खैरपाडा,
विरार (पुर्व),ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.यु के कलर "** या नावाने सुरु केलेल्या **"सौदर्य प्रसादने "** व्यवसायासाठी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुना या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतीकरण करुन देण्यात येत असुना तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (९ की.) - ०६नग, फायर बकेट - ६ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत तसेच मे.फायरबर्ड फायर सर्विस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक ८१८९८२ , पुस्तक क्रमांक. ८१९० , दिनांक ०३/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
8390233601

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(6)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२२१३/२०
दिनांक : १२/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.हॉटेल गोल्डन ट्री,
सर्वे नं.६९,सिटी स्टुडीओच्या समोर,
मालजीपाडा,वसई (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.हॉटेल गोल्डन ट्री " या नावाने सुरु केलेल्या " बार रेस्टॉरंट (ईटिंग हाऊस)"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - ६ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. सदरची इमारत स्थायी स्वरुपाची अगिशमा यंत्रणा बसविण्यात आलेली आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवी नची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र.८१९००५ , पुस्तक क्रं.८१९१, दिनांक १२ /०२ /२०२० रोजीचा भरणा.

Pravin Singh
13-2-2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२२१८/१८
दिनांक : १२/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED,
१००१-१००२, टॉवर ३,१०वा मजला, इंडिया बुल्स फायनान्सं सेंटर,
सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टंन रोड, मुंबई ४०० ०१३.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मेसर्स- HARDCASTLE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED "** या नावाने सुरु केलेल्या **" McDonalds Family Restaurant"** व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: गाऊंड ॲन्ड पहीला मजला, तानिया हॅरीझोन, स्टेशन रोड, नालासोपारा (प) ता.वसई, जि.पालघर येथे व्यवसायास जा.क्रं. वविशम/अग्नि/मुका/६८२/२०१८, दि.२६/०९/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी के क्लास टाईप (६ की.) - १ नग, डी.सी.पी टाईप (६ की.) - ३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१८८८ पुस्तक क्र. ८१८७ , दिनांक ०५/११/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

P. Patkar
8879809779

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक।/२२२३/२०
दिनांक : २४/०२/२०२०

To,
John XXII School,
The Immaculata Education Society,
Opp. Y.K. Nagar, Dongar Pada Road,
Virar (West) 401 303.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **John XXII School at Virar, Tal-Vasai, Dist-Palghar** comprised of (Gr+6th upper floor) occupied by **John XXII School** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **24/01/2020** in the presence of Principal of School, **Mrs. Avita Demeloo, Principal of the John XXII School, Virar** and that the building / premises is fit for occupancy class Nursery to 10th (English Medium) with effect from Februay, 2020 to January 2021 for period of **1(One)** year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

The party has paid Rs. 5000/-, Book No.8191, Receipt No:819009, DD.No. 006238, Dated: 14/02/2020 of Bank of India.

Issued on at Virar.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip Mahadev Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Munciple Corporation

Received
for
24/02/20.

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२२८/१९
दिनांक : १५/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Milan Rubber Industries,
1/16, Merchant Ind. Estate, Near Golani,
Waliv, Vasai (E) Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/s. Milan Rubber Industries "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Manufacturing of Automotive as well Industrial Rubber Parts"** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) - २ नग, फोम टाइप (९ लि.) २ नग, फायर बॉल (१.५ कि.) २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०१० , पुस्तक क्रमांक. ८१९१ दिनांक १४/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
15/2/2020

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGAED
Dist. Thane

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY DEPARTMENT

Tel. No.: 0250-2525110,2464811,9822321684,7775042200,8975360101,8888864283,8888864275

VVCMC/FIRE/HQ/2225/2020 DATE: 15/02/2020

ना हरकत दाखला

H
38

प्रति,
मे . जनता बाझार ,
Shop No,६/२B Near Navghar Nagar Palika,
Vasai Road (West), Tal.Vasai,Dist. Palghar ,

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे.जनता बाझार" या नावाने सुरु केलेल्या "कापडे विक्रीच्या " व्यवसायास वविशम/ अगि/मुका/१०८/२०१८-१९, दि.३०/१०/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग,सी. ओ. टू टाईप (४.५की.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा
१७. कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८०१३ , पुस्तक क्रमांक. ८१८१ दिनांक१४/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

O/C
15/2/2020

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२२७/१९
दिनांक : १५/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . जनता बाझार ,
शॉप नं. ४ ते ६ व १०४ ते १०९, आणि ११६व ११७,
अंरिहंत सागर सोसायटी, नियर नवघर माणिकपूर विभागीय कार्यालय ,
स्टेशन रोड, वसई रोड (पश्चिम) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे.जनता बाझार" या नावाने सुरु केलेल्या "कापडे विक्रीच्या " व्यवसायास वविशम/ अगि/मुका/९०७/२०१८-१९, दि.३०/१०/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०२ नग,सी. ओ. टू टाईप (४.५की.) - ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा
१७. कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९०१६ , पुस्तक क्रमांक. ८१९ दिनांक १४/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
15/02/2020

अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२३५/१९
दिनांक : १५/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. मल्हार अमृततुल्य,
वृंदावन गार्डन, "एन" विंग, शॉप नं. ०१,
"डी" मार्ट, न्यु लिंक रोड,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" चहाचा वयवसाय "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस. ६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. हॉटेलचे स्वयंपाक घर स्वतंत्र असावे व वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
११. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तदनंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१९९०, पुस्तक क्रमांक-८१९० , डी.डी. क्रमांक १५४९६३ (भारतीय स्टेट बँक) दिनांक ०६/०१ /२०२० रोजीचा भरणा.

Rajnish - 15/02/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२३५/१९
दिनांक : ०२/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.ग्लोब इंडस्ट्रीज,
प्लॉट नं. ४२ आणि ४३, सेक्टर- २,
गौराईपाडा, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर- ४०१२०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.ग्लोब इंडस्ट्रीज** या नावाने सुरु केलेल्या **" स्पेशालिटी केमिकल्स (सरफेक्टन्ट आणि स्टेबलाइजर) "** या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी उपरोक्त ॲसिड साठा शासनाच्या नियमा नूसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) १७ नग (०४ की.) ०६ नग, (०९ की.) ०६ नग, डी.सी.पी टाईप (०९ की.) ०१ नग, (५० की.) ०१ नग, क्लिन एजंट टाईप (०४ की.) ०१ नग व सी.ओटू टाईप (०२ की.) ०४ नग, (३.२ की.) ०३ नग, (४.५ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१९०७१, पुस्तक क्रमांक.८१९१, डी.डी. क्रमांक १०४४७० (स्टेट बँक ऑफ इंडीया), दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

06/03/20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२३६/२०
दिनांक : ०२/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ.कुलूर हॉस्पिटल,
सहयागीरी, नवघर
वसई (प),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "डॉ. कुलूर हॉस्पिटल" या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (२ की.) ६ नग; सी.ओ.टू टाईप (३.२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. २०००/- पावती क्रमांक. ८१९०८९, पुस्तक क्रमांक.८१९१, दिनांक ०२/०३/२०२० रोजीचा भरणा. व रुपये ३०००/- ,पावती क्रमांक. ८१८९९७, पुस्तक क्रमांक.८१९० दिनांक ०६/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२२३६/१८
दिनांक : १५/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s.Nakki Hospitality Pvt.Ltd. (Royal Hill)
मुंबई अहमदाबाद हायवे,चिंचोटी नाका,
कोल्ही गांव,वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रांलगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "M/s.Nakki Hospitality Pvt.Ltd. (Royal Hill)" या नावाने सुरु केलेल्या " हॉटेल व लॉजिंग बोर्डींग " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील .**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ५ नग,मॅकेनिकल फोम ५० लि.१ नग,सि.ओ.टू टाईप-४.५ कि.२ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. फायरबर्ड फायर सर्विस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१८८८ , पुस्तक क्रं. ८१८० , दिनांक ०६/०२ /२०२० रोजीचा भरणा.

Received
15/02/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२३९/२०
दिनांक : १७/०२/२०२०

1

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. नागोरी नुरी डेरी स्वीट्स सेंटर,
शॉप नं. ६, राजहंस सोसायटी, मेन रोड,
तुळींज, नालासोपारा (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार मे. नागोरी नुरी डेरी स्वीट्स सेंटर," या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/७२४/२०१८-१९, दि.०६/१०/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१८९८०, , पुस्तक क्रं. ८१९०, दि. ०१/०२/२०२० व दि. /०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
Mustaque
7219533606

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक/१२२७०/१९
दिनांक : १७/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. डॉ.विश्वकर्मा हॉस्पिटल आणी
डायग्नोस्टीक सेंटर,
प्लॅटिनम हॉस्पिटल जवळ,रेंज ऑफीस,
गोखिवरे,वसई (पुर्व),
ता.वसई, जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. डॉ.विश्वकर्मा हॉस्पिटल आणी डायग्नोस्टीक सेंटर, "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
५. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०१९ , पुस्तक क्रमांक ८१९१ , दिनांक. १७/०२ /२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

o/c
9867444023

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२२११/१९
दिनांक : १७/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.चिरायु बालरुग्णालय आणि औषधालय,
पहिला मजला,सांडोर गांव,बाभोळा
वसई (प),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.चिरायु बालरुग्णालय आणि औषधालय " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग,सि.ओ.टू.टाईप २ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०२० , पुस्तक क्रमांक. ८१९१ , दिनांक १७/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C Nupur

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२२७९/१९
दिनांक : १८/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

(1)

प्रति,
मे.माजीसा मेडीकल ॲण्ड जनरल स्टोअर,
शॉप नं.१,रिषभ रेसीडेन्सी,रमेदी
वसई (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.माजीसा मेडीकल ॲण्ड जनरल स्टोअर " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक.८१८९५१ , पुस्तक क्रमांक ८१९०, दिनांक १८/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C
7558703485

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२६३/१८
दिनांक : २०/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/S. JUBILANT FOODWORKS , (DOMINOS PIZZA)
SM Center, 6th Floor, Makwana Road,
Above Parel Academy & Next to Marol Naka Metro Station,
Marol Naka, Andheri (E) ४०००५९,

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M/S- JUBILANT FOODWORKS , (DOMINOS PIZZA)"** या नावाने सुरु केलेल्या **" DOMINOS PIZZA "** व्यवसायाच्या ठिकाणी पत्ता: शॉप नं. ए/१ ते ४, तळमजला व अे- २५-२६, २७ ए/१०१, पहिला माळा, श्रीप्रस्थ कॅम्पलेक्स, बिल्डिंग नं. ७, प्लॉट नं. १९७,१९८ फनफिएस्टा थिएटर जवळ, व्हिलेज निळेमोरे, नालासोपारा (प.) ता.वसई, जि.पालघर येथे व्यवसायास जा.क्रं. वविशम/अग्नि/मुका/६३५/२०१८, दि.१२/०९/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी एबीसी टाईप (१ की.) - १ नग, (२ की.) - ३ नग, एबीसी टाईप फायर एस्टिंग्युशर (६ की.) - १ नग सी.ओ.टू टाइप (४.५ की) १ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्र. ८१८८० पुस्तक क्र. ८१८८, डी डी नं.००७५७ दिनांक ०५/११/२०१९ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./आग्नी/३७/२२५५
दिनांक : 22/02/2020

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Limra English School** at Renuka Krushna Nagar, Wakanpada (Dhaniv) Station Highway Road, Nallasopara (E) Tal-Vasai,Dist - Palghar Comprised of Ground Floor occupied by Limra English School, Nasiha Education & Welfare Trust have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire service on. 18/02/2020 in the presence of principal of school, **Miss. Nasera Shekh, Principal of the Limra English School Nallasopara (E)** and that the building /premises is Fit for occupancy class 1st To 12th Class (English medium) with effect **from January 2020 to Decmber 2020 for period of 1 (One) Year** in accordance with rule and subject to compliance of the condition .

The party has paid Rs. 6,000/- Book No. 8191, Receipt No. 819026, D.D. No. 033209 (Axis Bank) Dated: 17/02/2020.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

Dilip M.Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Municipal Corporation

22/02/2020

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२७१/१९
दिनांक : २७/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Ms. Jehovah Jireh Packaging & Insulation,
कोल्ही ग्राम पंचायत ऑफीस समोर,
चिंचोटी, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मोल्डींग व थर्मल बॉक्स बनविणेच्या "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०३ नग, (०६ की.) ०१ नग, (०२ की.) ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (४.५ की.) ०१ नग, फायर स्टँन्ड बकेट (०९ ली.) ०६ नग व फायर बॉल ०३ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ३०००/- पावती क्रमांक-८१८९९६, पुस्तक क्रमांक- ८१९० , डी.डी. क्रमांक ०००८६५ (आय.सी.आय.सी.आय बँक) दिनांक ०६/०२ /२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२२७२/२०
दिनांक : २४/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Ms. Omega Corrugators Pvt Ltd,
प्लॉट नं.८५-८६, सर्व्हे नं.२२, हिस्सा नं.१,
पोमन, के.आय.डी.सी, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Corrugated Paper Board Containers "** या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०६ की.) ०३ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०२ नग, (४.५ की.) ०२ नग, वॉटर टाईप सी.ओ.टू (५० ली.) ०५ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक- ८१८८४, पुस्तक क्रमांक- ८१८० , डी.डी. क्रमांक ०४०३५५ (कोटक महिंद्रा बँक) दिनांक ०६/०१ /२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/२२७३/१९
दिनांक : २४/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. वसई इंजिनियरींग वर्क्स,
२, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं. ०२,
नवघर, वसई रोड (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Manufactures, Fabricators, Supplier of Sheet Metal & Engineering Items "** या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०६ की.) ०२ नग, (०९ की.) ०१ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०२ नग, (४.५ की.) ०२ नग, फायर बकेट (०९ ली.) ०४ नग व फायर बॉल (१.३ की.) ०४ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१८९६३, पुस्तक क्रमांक-८१९० , डी.डी. क्रमांक १५४९६३ (बँक ऑफ बडोदा) दिनांक ०६/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/२२७४/२०
दिनांक : २८/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
Ms. Sap Print Solution Pvt Ltd,
प्लॉट नं. ३०, सेक्टर २,
द वसई तालुका इंड इस्टेट, गौराईपाडा,
वसई (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर- ४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" बुक, मॅक्झीन, डायरी, कॅलेंडर प्रिटींग करणे "** या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. सदर ठिकाणी व्यवसायानुसार प्रोसेसिंग प्रक्रिया अथवा टर्नरीकामा बाबत कंपनीचे नियमानुसार मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०६ की.) ११ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच सदर ठिकाणी पदार्थ व रसायनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उष्णतेशी संबंध येऊन उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. व्यवसाय संबंधी सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, तसेच कर्मचारी सुरक्षेबाबत विशेष दक्ष असावे.
१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१८९९२ , पुस्तक क्रमांक- ८१९० , डी.डी. क्रमांक ००२२४७ (सारस्वत बँक) दिनांक ०६/०२ /२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म.~~अग्नि~~/मुका/२२८७/१९
दिनांक : २४/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मीरा इंटरप्रायझेस,
शॉप नं. १०९/११०, पहीला माळा,
रिध्दी सिध्दी इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स,
चंदनसार, एच.डी.आय.एल च्या समोर,
विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर- ४०१३०५.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. मीरा इंटरप्रायझेस** या नावाने सुरु केलेल्या **" बुट बनविणे "** या व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करंण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय/निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी उपरोक्त ॲसिड साठा शासनाच्या नियमा नूसार ठेवणे बंधनकारक राहील.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०९ की.) ०२ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायूवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा बाहेर ठेवू नये. उघडी आग निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
९. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविने अग्निशमन यंत्रनेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरीकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१२. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१९०५०, पुस्तक क्रमांक..८१९१, डी.डी. क्रमांक २८८३५८ (डी.सी.बी बँक), दिनांक २४/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२२८८/१९
दिनांक :२४/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. परिमल हॉस्पिटल,
मनवेलपाडा रोड,
विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" परिमल हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अंन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंध जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणांकडुन तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविन्यात यावेत.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी व त्याचे वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) ०१ नग, (०२ की.) ०२ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसाय स्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक, जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहीजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रना बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारतीमधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिका-यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधन कारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणा-या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरन यांना हानी पोहोचनार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकामास कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रुपये ९०००/-, पावती क्रमांक-८१८९५०, पुस्तक क्रमांक ८१९०, डी.डी क्रमांक. ००२६९६, (एस.व्ही.सी बँक) दिनांक १७/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडुन अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत [illegible] असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत

OK
25.2.2020

. मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२२९९/१९
दिनांक : २६/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.वाणी हॉस्पिटल,
टोपाझ ट्रेड सेंटर,
तुळींज रोड, नालासोपारा (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"वाणी हॉस्पिटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंध जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणांकडुन तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविन्यात यावेत.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी व त्याचे वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) ०३ नग, (०४ की.) ०२ नग, (०२ की.) ०१ नग व सी.ओ.टू टाईप (०२ की.) ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. व्यवसाय स्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक, जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहीजे.
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रना बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारतीमधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिका-यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधन कारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणा-या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरन यांना हानी पोहोचनार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकामास कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रुपये ३०००/-, पावती क्रमांक-८१८९५५, पुस्तक क्रमांक ८१९०, डी.डी क्रमांक ४६६९०७ (इंडीयन बँक), दिनांक १८/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडुन अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Dr. VANI
M.B.B.S. MD.
Reg. No. 2002/03/1267

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३००/२०
दिनांक : २६/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . रिशा आय हॉस्पिटल,
बी-१/२,क्रिष्णा रिटेल स्पेस,तुळींज रोड,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे . रिशा आय हॉस्पिटल** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसाय सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) १ नग, सी.ओ.टू टाईप (२कि.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०६१, पुस्तक क्रमांक. ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OK
27/2/2020
22987?

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३०७/१९
दिनांक : २६/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.बारबेक्यू नेशन हॉस्पीटीलिटी,
यशवंत स्केअर, बि. नं. ७,
तिसरा मजला, नारंगी बायपास रोड,
डोंगरे , विरार ,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अगिशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.बारबेक्यू नेशन हॉस्पीटीलिटी,"** या नावाने उपहारगृह व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३०५१, दि.१२/०२/२०२० अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे आनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अगिशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ ाये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ५ नग, (२ की.) ५ नग, सी. ओ. टू टाईप (४.५की) २ नग, के टाईप (४ लि.) ३ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीाप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना /पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजाची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटका नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अगिशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवा व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचाना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरासन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासना निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधाकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अगिशमन यंत्रणा कार्यावित ठेवणे अपघात बंधाकारक असेल.
१६. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक ८१९०५३, पुस्तक क्रमांक ८१९१, दिांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

c/o 27/02/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महाागरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./मु.का./२३७७/२०२०
दिनांक : २९/०२/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे . रॉकस्टार व्हिडीओ पार्लर,
मौजे आगाशी, हीस्सा नं. ३३/१०,
ओलांडा नाका, आगाशी
विरार (प) ता. वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. रॉकस्टार व्हिडीओ पार्लर,."** या नावाने सुरु केलेल्या **"चित्रपटगृहाच्या" स्क्रिन-१ आणि स्क्रिन-२ या** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२०५४/ दिनांक २१/१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ४ नग, सी.ओ. टू. टाईप (४.५ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी विभागाची राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी. सदर इमारतीतील स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रणा नेहमी कायान्वित ठेवावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा
१७. कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ३,०००/- पावती क्रमांक. ८१९०५४, पुस्तक क्रमांक. ८१९१ दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

27/02/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३२७/१८
दिनांक : ०२/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.श्रीजी नर्सिंग होम,
सोनल अपार्टमेंट,
पहीला मजला, आगाशी रोड,
विरार (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **''श्रीजी नर्सिंग होम''** या नावाने सुरु केलेल्या **व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/४०२३, दि.०१/०३/२०१९** अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, (४ की.) ३ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असें केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९०५६, पुस्तक क्रमांक. ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

4/3/20

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY DEPARTMENT

Tel. No.: 0250-2525110,2464811,9822321684,7775042200,8975360101,8888864283,8888864275

VVCMC/FIRE/HQ/2343/2020 DATE:09/03/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. R.R Surgicals,
11/12,Merchant Ind.Estate, Building-1,
Opp Golani Naka, Waliv,Vasai East,
Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"R.R Surgicals"** या नावाने सुरु केलेल्या **" Manufacturing of Orthopaedic Implants & Instruments"**या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५की.) - २नग, फायर बॉल (१.५ कि.) -३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यक्साय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. 819095 , पुस्तक क्रमांक.819 दिनांक 09/03/२०२० रोजीचा भरणा.

OIC
9/3/2020

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY DEPARTMENT

Tel. No.: 0250-2525110,2464811,9822321684,7775042200,8975360101,8888864283,8888864275

VVCMC/FIRE/HQ/2346/2020 DATE:09/03/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Metdern Treat,
Unit No-15,Merchant Ind.Estate, Building-1,
Opp Golani Naka, Waliv,Vasai East,
Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"Metdern Treat Metdern Treat"** या नावाने सुरु केलेल्या **" Surface Coating"** या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.)- २ नग, ए.बी.सी टाईप (४की.) - २ नग, फायर बॉल (१.५ कि.) -३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०९६, पुस्तक क्रमांक. ८१९ दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
9/3/2020

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE BRIGADE
DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY DEPARTMENT

Tel. No.: 0250-2525110,2464811,9822321684,7775042200,8975360101,8888864283,8888864275

VVCMC/FIRE/HQ/2347/2020 DATE: 09/03/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. M.E Hydraulics Pvt. Ltd,
Unit No-4,Merchant Ind.Estate, Building-1,
Opp Golani Naka, Waliv,Vasai East,
Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"M.E Hydraulics Pvt. Ltd"**या नावाने सुरु केलेल्या **" Manufacturing of metal machined parts"**या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.)- २ नग, ए.बी.सी टाईप (४की.) - २ नग, फायर बॉल (१.५ कि.) -३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०९७ , पुस्तक क्रमांक८१९७ दिनांक०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
9/3/2020

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३६७
दिनांक : १२/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. इलेव्हन ४५ इन बार आणि रेस्टॉरेंट,
शॉपींग सेंटर- ०४, शॉप नं- ५,६,७,
परेरा नगर, नायगांव (पूर्व),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" बार आणि रेस्टॉरेंट "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.

३. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलित इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.

४. लॉजिंग बोर्डींगमध्ये ज्वलनशिल / विस्फोटक साहित्याचा वापर / साठा करण्यात येऊ नये.

५. लॉजिंग बोर्डींगमधील जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.

६. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०४ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.

७. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.

८. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.

९. हॉटेलचे स्वयंपाकघर स्वतंत्र असावे व वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेऊ नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.

११. सदर लॉजिंग बोर्डींग जवळील जाण्या-येण्याचा मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१२. पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटिलेशन्स), पाणीसाठा, पर्यायी विजपुरवठा इमारतीमध्ये इमारतीमध्ये असावी. आपद प्रसंगी वापरता येण्याजोगी स्वतंत्र पाणीपुरवठा अग्निशामक पाईप पंप यंत्रणा बसविण्यात यावी.

१३. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.

१४. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१५. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.

१६. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.

१७. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१८. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.

१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-.....८१९००८८..... पुस्तक क्रमांक-.....८१९१..... , डी.डी. क्रमांक- ००१४६१ (बसीन कॅथलीक बँक) दिनांक .....०९/..०३../२०२० रोजीचा भरणा.

Pendukan
23/03/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३६८
दिनांक : १२/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.एशियन पेंन्टस लिमिटेड,
ॲपल इंडस्ट्रीयल हब,
सर्व्हे क्रं. ७२+७५/१७५/२+७७,
नॅशनल हायवे क्रं. ८, विश्वकर्मा बागे जवळ,
नालासोपारा फाटा, पेल्हार,वालिव,नालासोपारा (पू)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे. एशियन पेंन्टस" या नावाने सुरु केलेल्या **"पेंन्टस व वार्निसेस विक्री "** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/३८२ दि.४/८/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्यांचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी स्थायी स्वरुपाची अग्निशमन यंत्रना व ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ३४ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी साठवन व्यवस्था दोन ओळींमध्ये पुरेसे अंतर ठेवुन विभाजक भिंतीमध्ये २.५ मिटरपेक्षा जास्त उंची नसलेल्या टप्यामध्ये (ढिगामध्ये) करावी.
५. व्यवसाय ठिकाणी रंग व पॉलीस (थिनर) दिलेल्या जागेवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आगीशी संबंध येणार नाही यावी काळजी घेण्यात यावी.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसाय संबधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसाय संबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सूचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१०. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
११. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१२. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१३. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१४. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१५. दाखला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक ८१९०८१, पुस्तक क्रमांक ८१९१. दिनांक ०२/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
12-03-2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३७०/१९
दिनांक : १२/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सफल कॉस्मेटिक्स,
गाळा नं ०२,अवधुत आश्रमच्या मागे
कॅरम कंपनीच्या बाजुला,पेल्हार,
नालासोपारा (पूर्व)
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.सफल कॉस्मेटिक्स "** या नावाने सुरु केलेल्या **"सौंदर्य प्रसाधने"** व्यवसाय ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग, मेकॅनिकल फोम टाईप (०९ ली.) - ०५ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) - ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/-पावती क्रमांक-८१९०८४, पुस्तक क्रमांक८१९, दिनांक ०२/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२३७१/१९
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. राई फुड्रस आहारे कोलकाता,
गाळा नं.०३,डेस्टिनी कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी,
अंबाडी रोड,वसई (प)
ता.वसई जिव.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. राई फुड्रस आहारे कोलकाता "** या नावाने सुरु केलेल्या **"हॉटेल "** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून **फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ०१ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७९८७३, पुस्तक क्र. ७९ ९१ , दिनांक ०२/०३ /२०२० रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३७२/१९
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.एडोर फार्मास्युटीकल्स प्रा.लि.,
५,६,खोखानी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स -२,
साई मंदिर जवळ,सातीवली,
वसई (पूर्व),ता. वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.एडोर फार्मास्युटीकल्स प्रा.लि." या नावाने सुरु केलेल्या "इजेक्शन,आय ड्रॉप्स,इयर ड्रॉप्स " व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि /मुका/१११३ दि.१४/०३/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) २ नग,५ कि.९ नग,४ कि.१० नग,२ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसायस्थळी वापरांत येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय. मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. व्यवसाय संबंधित व्यकती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९०५९, पुस्तक क्रमांक ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
१८. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३७३/२०
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. बेल ॲवेनीर,
गाळा नं. १०२, पहिला मजला,
श्री गणेश इंडस्ट्रियल इस्टेट,
धुमाळ नगर, वालीव,
वसई रोड (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. बेल ॲवेनीर"** या नावाने सुरु केलेल्या "परफ्यूम बनविणे" व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि/मुका/१००७, दि.०७/१२/२०१८" अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - ०३ नग, सी.ओ.टू (२ की.)- ०१ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनी मार्फत फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक ८१९०६०, पुस्तक क्रमांक. ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

९९२३०५६२३५

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३७४/१९
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Parsn Builtwell Pvt.Ltd (Club One),
याझु पार्कच्या पुढे, ग्लोबल सिटी,
नारंगी बायपास रोड,
विरार (पश्चिम), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " रेस्टॉरंन्ट आणि बार " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.

३. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलित इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.

४. लॉजिंग बोर्डींगमध्ये ज्वलनशिल / विस्फोटक साहित्याचा वापर / साठा करण्यात येऊ नये.

५. लॉजिंग बोर्डींगमधील जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.

६. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) २९ नग, (०६ की.) १२ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०३ नग, (४.५ की.) ०३ नग व फायर बकेट विथ हँगर ०४ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.

७. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.

८. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.

९. हॉटेलचे स्वयंपाकघर स्वतंत्र असावे व वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेऊ नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.

११. सदर लॉजिंग बोर्डींग जवळील जाण्या-येण्याचा मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१२. पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटिलेशन्स), पाणीसाठा, पर्यायी विजपुरवठा इमारतीमध्ये इमारतीमध्ये असावी. आपद प्रसंगी वापरता येण्याजोगी स्वतंत्र पाणीपुरवठा अग्निशामक पाईप पंप यंत्रणा बसविण्यात यावी.

१३. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.

१४. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१५. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.

१६. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.

१७. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१८. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.

१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१८९९१, पुस्तक क्रमांक-८१९०, डी.डी. क्रमांक- ०१०७११ (आय.डी.बी.आय बँक) दिनांक ०६/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
Rajnish
18/03/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३०५/१९
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Parsn Builtwell Pvt.Ltd (Club One),
याझु पार्कच्या पुढे, ग्लोबल सिटी,
नारंगी बायपास रोड,
विरार (पश्चिम), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" पार्टी हॉल "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

२. एन.बी.सी भाग ४ प्रचलित, डि.सी. नियम वविशम प्रमाणे बांधकाम व अग्निशामक यंत्रणा असावी. त्यामध्ये प्रामुख्याने होजरील, वेट रायझर, स्वयंचलित स्प्रिंकलर, डिटेक्शन इत्यादी बाबींगमधील अंतर्भाव आहे.

३. बाहेर पडण्याचे मार्गाचे दरवाजे पुरेशे रुंद, मोकळे व बाहेरील बाजुस उघडणारे असावेत. हॉलमध्ये कार्यक्रम असतांना ते कडीबंद करण्यास सक्त मनाई आहे.

४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) २९ नग, (०६ की.) १२ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०३ नग, (४.५ की.) ०३ नग व फायर बकेट विथ हँगर फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.

५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.

६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.

७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.

८. प्रत्येक व्दारपालास आपद प्रसंगी करावयाचे अग्निशामक कार्य हॉल रिकामे करणे व अग्निशामक उपकरणे वापरणे व हाताळणे याबाबत आवश्यक ते प्रशिक्षण असावे.

९. पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटिलेशन्स), पाणीसाठा, पर्यायी विजपुरवठा इमारतीमध्ये इमारतीमध्ये असावी. आपद प्रसंगी वापरता येण्याजोगी स्वतंत्र पाणीपुरवठा अग्निशामक पाईप पंप यंत्रणा बसविण्यात यावी.

१०. पर्यावरण विषयक सर्व नियमांचे पालन, आवश्यक ते शासकीय निमशासकीय परवाने अथवा ना हरकत दाखले घेण्यास सदर हॉलचे मालक व व्यवस्थापक जबाबदार आहेत.

११. सदर ना हरकत दाखला हॉलमध्ये करावयाचे अग्निशमन व सुरक्षा उपाय योजनांचे अधिन राहून देण्यात येत असून सार्वजनिक सुरक्षितता व आरोग्य यांना बाधा येत असल्यास तात्काळ रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभागास आहे.

१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.

१३. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.

१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.

१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.

१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

१९. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक-८१८९९५, पुस्तक क्रमांक-८१९०, डी.डी. क्रमांक- ०१०७१० (आय.डी.बी.आय बँक) दिनांक ०६/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C Rajnish 18/03/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्निमुका/२२७६/१९
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Parsn Builtwell Pvt.Ltd (Club One),
याझु पार्कच्या पुढे, ग्लोबल सिटी,
नारंगी बायपास रोड,
विरार (पश्चिम), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " बॅनक्वेट हॉल " ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

२. एन.बी.सी भाग ४ प्रचलित, डि.सी. नियम ववि‌शम प्रमाणे बांधकाम व अग्निशामक यंत्रणा असावी. त्यामध्ये प्रामुख्याने होजरील, वेट रायझर, स्वयंचलित स्प्रिंकलर, डिटेक्शन इत्यादी बाबींगमधील अंतर्भाव आहे.

३. बाहेर पडण्याचे मार्गाचे दरवाजे पुरेशे रुंद, मोकळे व बाहेरील बाजुस उघडणारे असावेत. हॉलमध्ये कार्यक्रम असतांना ते कडीबंद करण्यास सक्त मनाई आहे.

४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) २९ नग, (०६ की.) १२ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०३ नग, (४.५ की.) ०३ नग व फायर बकेट विथ हँगर फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.

५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत व ते मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.

६. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.

७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.

८. प्रत्येक व्दारपालास आपद प्रसंगी करावयाचे अग्निशामक कार्य हॉल रिकामे करणे व अग्निशामक उपकरणे वापरणे व हाताळणे याबाबत आवश्यक ते प्रशिक्षण असावे.

९. पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटिलेशन्स), पाणीसाठा, पर्यायी विजपुरवठा इमारतीमध्ये इमारतीमध्ये असावी. आपद प्रसंगी वापरता येण्याजोगी स्वतंत्र पाणीपुरवठा अग्निशामक पाईप पंप यंत्रणा बसविण्यात यावी.

१०. पर्यावरण विषयक सर्व नियमांचे पालन, आवश्यक ते शासकीय निमशासकीय परवाने अथवा ना हरकत दाखले घेण्यास सदर हॉलचे मालक व व्यवस्थापक जबाबदार आहेत.

११. सदर ना हरकत दाखला हॉलमध्ये करावयाचे अग्निशमन व सुरक्षा उपाय योजनांचे अधिन राहून देण्यात येत असून सार्वजनिक सुरक्षितता व आरोग्य यांना बाधा येत असल्यास तात्काळ रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभागास आहे.

१२. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.

१३. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१४. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.

१५. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.

१६. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१७. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.

१८. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

१९. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक- ८१९१०८ , पुस्तक क्रमांक- ८१९२ , डी.डी. क्रमांक- ०१०७५३ (IDBI बँक), दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
Rajesh
18/03/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२३७७/१९
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s. Parsn Builtwell Pvt.Ltd (Club One),
याझु पार्कच्या पुढे, ग्लोबल सिटी,
नारंगी बायपास रोड,
विरार (पश्चिम), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" लॉजिंग आणि बोर्डींग "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रनेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

१. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.

२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.

३. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलित इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.

४. लॉजिंग बोर्डींगमध्ये ज्वलनशिल / विस्फोटक साहित्याचा वापर / साठा करण्यात येऊ नये.

५. लॉजिंग बोर्डींगमधील जिना / पॅसेज इ. भाग कायमस्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.

६. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) २९ नग, (०६ की.) १२ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) ०३ नग, (४.५ की.) ०३ नग व फायर बकेट विथ हँगर ०४ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.

७. व्यवसायाच्या ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन दल इत्यादिंचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.

८. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडनी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.

९. हॉटेलचे स्वयंपाकघर स्वतंत्र असावे व वायुविजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेऊ नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१०. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे. अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.

११. सदर लॉजिंग बोर्डींग जवळील जाण्या-येण्याचा मार्ग, अग्निशमन वाहन पोहोचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.

१२. पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटिलेशन्स), पाणीसाठा, पर्यायी विजपुरवठा इमारतीमध्ये इमारतीमध्ये असावी. आपद प्रसंगी वापरता येण्याजोगी स्वतंत्र पाणीपुरवठा अग्निशामक पाईप पंप यंत्रणा बसविण्यात यावी.

१३. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.

१४. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.

१५. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द समजावा.

१६. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यात येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.

१७. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

१८. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.

१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.

२०. दाखला फी रुपये ५०००/- पावती क्रमांक- ८१९१०९, पुस्तक क्रमांक- ८१९२, डी.डी. क्रमांक- ०१०८५४ (अलाहाबाद बँक) दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
18/03/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३७८/१९
दिनांक : १९/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. कृष्णा हॉस्पिटल,
बी/आर-ए, बी/आर-बी,
पहीला माळा, साईराम को.ऑ.हौ.सो,
एस.टी.डेपो रोड, नालासोपारा (पश्चिम),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" कृष्णा हॉस्पिटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पुर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच ना हरकत दाखला देण्यात येत असुन तदनंतर नुतनी करण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अंन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंध जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणांकडुन तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे"

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविन्यात यावेत.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडुन करुन घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी व त्याचे वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०४ की.) ०९ नग व सी.ओ.टू टाईप (२ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर ठेवण्यात आले आहेत. सदर फायर एक्सटींग्युशर सहज व सुलभतेने हाताळता येईल अशा प्रकारे ठेवावेत.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसाय स्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक, जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहीजे.**
७. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
८. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रना बसविण्यात यावी.
९. आपतकालीन प्रसंगी इमारतीमधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
१०. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१२. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिका-यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधन कारक राहील.
१३. व्यवसायामुळे निर्माण होणा-या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरन यांना हानी पोहोचनार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१४. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकामास कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.
१५. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१६. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१७. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर ना हरकत दाखला पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यवसायिकावर राहील. अग्निशमन विभाग याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
१८. ना हरकत दाखलाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१९. सदर ना हरकत दाखला निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहील. तद्नंतर ना हरकत दाखला नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
२०. दाखला फी रुपये ९०००/-, पावती क्रमांक-८१९१०० , पुस्तक क्रमांक ८१९१ , दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२१. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्स प्राप्त अभिकरणाकडुन अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received Thakur

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्त/२३०९/१९
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.रामरक्षा हॉस्पिटल,
ए विंग,पहिला मजला,
पुनम पार्क,क्लबवन समोर,
ग्लोबल सिटी,विरार (पश्चिम)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.रामरक्षा हॉस्पिटल** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ३ नग, ओ. टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ७८७३४, पुस्तक क्रमांक.८१८८ , दिनांक १८/११/२०१८ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

18/3/2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३८०/१९
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.मंगेश प्रभु देसाई क्लिनिक व डे केयर सेंटर,
प्लॅ नं.जी.००२,००३,तळमजला
ओम शिवाशक्ती को.ऑ.हौ.सो.ली.
वालीव,वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.मंगेश प्रभु देसाई क्लिनिक व डे केयर सेंटर " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात लावले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबंधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९१०७, पुस्तक क्रमांक. ८१९२ दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३८५/२०
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.धन्वतंरी आयुर्वेदिक हॉस्पीटल आणि पंचकर्म सेंटर,
ए-००१,००२,विष्णू गोविंद नगर सोसायटी,कामनवाला कंम्पाऊंड
विरार आगाशी रोड ,विरार , (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे.धन्वतंरी आयुर्वेदिक हॉस्पीटल आणि पंचकर्म सेंटर''** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‍शम/अग्नि/मुका/४०८४, दि.१२/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीी खबरदारीचे आषुंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, व सी. ओ. टू टाइप (२ कि) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९१०६, पुस्तक क्रमांक. ८१९२, दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

OC

Recieved
15-03-20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३८६/१९
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.सालिहा हॉस्पिटल,
शॉप नं.१ व २,लवादिप बिल्डींग,
नवजीवन,वालीव,वसई (पूर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.सालिहा हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/३०१०, दि.०५/०२/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता.सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १, (४ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात** दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.
७. प्रत्येक मजल्यावर हरएक ठिकाणी इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपत्कालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेवरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नवीन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायाअंतर्गत कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील. याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरचे अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९१०५, पुस्तक क्रमांक. ८१९२ दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received
14/3/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३८७
दिनांक : १४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.आमंत्रण फॅमिली रेस्टॉरंट,
गाळा नं.२०/२१,प्लॅट नं.००३,
साई कुटीर,विवा जांगीड कॉम्प्लेक्स,
मनवेलपाडा रोड,विरार (पूर्व)
ता.वसई जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.आमंत्रण फॅमिली रेस्टॉरंट "** या नावाने सुरु केलेल्या **" फॅमिली रेस्टॉरंट "** च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आणुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त **१ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अगिशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. उपरोक्त ठिकाणी के क्लास टाईप (४ की.) - २ नग, सि.ओ.टू.टाईप (२ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.तयेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस कंपनीने फायर ऑडीट केले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशगन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९१९७ पुस्तक क्र. ८१९२ ,दिनांक १४/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

Pawan Singh
14-3-2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि~~/मुका/२३९२/१९
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s - Shalom Enterprises,
गाळा नं. १, सर्व्हे नं. ४३, खिंडी पाडा,
कामण गाव, वसई (पुर्व), ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" M/s - Shalom Enterprises "** या नावाने सुरु केलेल्या **"थर्माकोल मेडिसीन बॉक्स"** व्यवसायास जा.क्रं. वविशम/अगि/मुका/२०३६, दि.१४/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) ५ नग, (५ की.) ३ नग, सी. ओ. टू (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा कंपनीबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांस बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक: ८१९०५८, पुस्तक क्रमांक: ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
17/03/2020
9892089370

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२३९३/१९
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. विस्टा पॅकेजिग प्रा.लि.,
ए/१०,प्रसाद इंड.इस्टेट
वसई कामण रोड,सातिवली,वसई (पूर्व)
ता.वसई जि.पालघर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " **मे. विस्टा पॅकेजिग प्रा.लि.** " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/५००९, दि.१८/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ कि.) - २३ नग, २५ कि.-४ नग, २ कि.४ नग,सि.ओ.टु.टाईप ४.५ कि.२ नग, ए. बी. सी. टाईप (९ कि.)- ०४ नग मॅकेनिकल फोम टाईप ९ लि.४ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.तसेच मे.जय जिवदानी फायर सर्विस या कंपनीने फायर ऑडीट केले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील** अशा प्रकारे लावावेत.
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळयाचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक ८१९२२, पुस्तक क्रमांक. ८७९२ , दिनांक १७/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३९४
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. जय रामजी इंटरप्रायजेस,
हिस्सा नं. २३५६, ड्रिम इंड. पार्क, मराठी शाळे मागे,
पोमण, कोल्ही कामण, वसई (पुर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" मे. जय रामजी इंटरप्रायजेस "** या नावाने सुरु केलेल्या **"बटाटा वेफर्स, फरसाण, नमकीन"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ **दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी मेकेनिकल फोम ५० लि. -१नग, फायर बॉल (१.३) २ नग, वॉटर सी. ओ. टू (५० लि.) १ नग फायर एक्सटींग्यूशर ठेवण्यात आले आहेत. तसेच फायर बर्ड फायर सर्व्हिस कंपनी मार्फत फायर ऑडिट करण्यात आले आहे.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा कंपनीबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांस बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक: ८१९११५, पुस्तक क्रमांक: ८१९२, दिनांक १४/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
17-03-2020

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३९५
दिनांक : ०६/०३/२०२०

H
40

ना हरकत दाखला

प्रति,
डॉ. समीर बालाजी पळसकर,
मे. डॉ. पळसकर हॉस्पीटल,
बाभोळा नाका, साई बाबा मंदिराच्या मागे,
वसई (प) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. डॉ. पळसकर हॉस्पीटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/५०३९/२०१९, दि.२८/०३/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, सी.ओ.टू. (४.५ की.) १ नग, (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे. फायर बर्ड सर्विसेस यांनी फायर ऑडीट केले आहे
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु.३०००/- पावती क्रमांक. ८१९२२०, पुस्तक क्रमांक ८१९२, दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२३९६
दिनांक : १७/०३/२०२०

3

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. डॉ. राऊत मॅटर्निटी आणि जनरल हॉस्पीटल,
दर्गा नाका जवळ, पापडी, नायगांव रोड,
वसई (प) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. डॉ. राऊत मॅटर्निटी आणि जनरल हॉस्पीटल "** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/२६०, दि.०३/०७/२०१७ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ४ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.तसेच मे. मानसी फायर ॲण्ड सेफ्टि सर्विसेस यांनी फायर ऑडीट केले आहे
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु.६०००/- पावती क्रमांक. ८१८१०२, पुस्तक क्रमांक ८१९२, दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Received 17/3/2020

Dr. Raut's Maternity and General Hospital VVCMC CH-250/2017 NAIGAON (W)

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म. / अग्नि / मुका / २३९७
दिनांक : १७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. भारत पेस्ट कंट्रोल,
किल्ला बंदर, कोळीवाडा, वसई,
ता.वसई, जिल्हा- पालघर .

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. भारत पेस्ट कंट्रोल"** या नावाने सुरु केलेल्या **"पेस्ट कंट्रोल"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग फायर एस्टिंग्यूशन ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. कारखान्यात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा कंपनीबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांस बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक: ८१९१२६, पुस्तक क्रमांक: ८१९२, दिनांक १७/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

अग्निशमन दल
मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

H/40

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७०२/२०
दिनांक : २०/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.इंदु डायबेटीस स्पेशलिटी ॲण्ड डायबेटीक फुटकेअर हॉस्पिटल,
१०४,लक्की पॅलेस,नवघर,
वसई (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार "मे.इंदु डायबेटीस स्पेशलिटी ॲण्ड डायबेटीक फुटकेअर हॉस्पिटल " या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/१०११, दि.१६/०२/२०१८ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ख़बरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुा या विभागाच्या ख़ालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारख़ेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप ख़ंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती , कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
४. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ४ नग, सी. ओ. टू .(२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळानुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
५. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
६. इमारतीमध्ये मॅन्युअल कॉल पॉईंटची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. प्रत्येक मजल्याुर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (ख़ुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाख़ला फी रु. ६०००/- पावती क्रमांक. ८१८८२५ पुस्तक क्रमांक ८१८९, दिनांक १३/१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

O/C 20/03/2020

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१२१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४०५/२०
दिनांक : २०/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. निलेश पालवणकर,
मे . अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे केर सेंटर ,
२०१, माताजी कृपा, फुलपाडा रोड,
विरार (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे केर सेंटर,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी ववि‌शम/अग्नि/मुका/५५६,दि.१०/०९/२०१८ सदर ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्‌नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) ४ नग, ए.बी.सी टाईप (२ की.) १ नग, ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्‌नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८९६७, पुस्तक क्रमांक. ८१९०, दिनांक २२/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

21/3/20
V. nagpo

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

17)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२४०७/१८
दिनांक : २१/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
श्री. निलेश पालवणकर,
मे . अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे-केअर सेंटर ,
१४, दयासागर, जकात नाका, बोळींज,
विरार (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. अभिनव पेडियाट्रिक क्लिनीक व डे-केअर सेंटर,** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/५५५/२०१८-१९, दि.१०/०९/२०१८ अवये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) १ नग, सीओटू टाईप (२ की.) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१८९६६, पुस्तक क्रमांक. ८१९०, दिनांक २२/०१/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

21/3/20
V Nagre

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२७०८/२०
दिनांक : २१/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. शिवसागर देशी बार,
वाकणपाडा, धानिव बाग,
नालासोपारा (पु.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. शिवसागर देशी बार "** या नावाने सुरु केलेल्या **"देशी दारु दुकान"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीस्तीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. जय जिवदानी फायर सर्व्हिसेस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९१४५, पुस्तक क्रं. ८१९२, दिनांक २०/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४०८/१८
दिनांक : २१/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. विनोद देशी बार,
एस.टी डेपो समोर, नवघर,
वसई रोड (प.) ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. विनोद देशी बार"** या नावाने सुरु केलेल्या **"देशी दारु दुकान"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - २ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. जय जिवदानी फायर सर्व्हिसेस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९१४६, पुस्तक क्रं. ८१९२, दिनांक २०/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

o/c

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४१०/१९
दिनांक : २१/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. शिवम देशी बार,
शॉप नं. ५,६,७, साईराज क्लासिक अपार्टमेंट,
मनवेल पाडा रोड, विरार (पुर्व)
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. शिवम देशी बार"** या नावाने सुरु केलेल्या **"देशी दारु दुकान"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) - १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. जय जिवदानी फायर सर्व्हिसेस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यात आले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९१४७, पुस्तक क्रं. ८१९२, दिनांक २०/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

O/C

अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४११/१९
दिनांक : २१/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.केयुर किचनवेअर,
गाळा क्र.५ ते ९, १३, १४ बिल्डींग क्र.२ व ३,
कुणाल इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
स्टेट बँक ऑफ इंडीया जवळ,
सेक्टर नं. १, गौराईपाडा, वसई (पूर्व),
ता.वसई, जिल्हा- पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. केयुर किचन वेअर"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी **"स्टील भांडी उद्योग"** या व्यवसायाच्या व.वि.श.म./अग्नि/मुका/४०९८/२०१९, दिनांक: १५/०३/२०१९ अंन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (०५ की.) ०८ नग, (०६ की.) ०१ नग, (०९ की.) ०१ नग व डि.सी.पी टाईप (०५ की.) ०५ नग ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारीचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१३. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१४. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१५. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपघात बंधनकारक असेल.
१६. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक:८१९१३७, पुस्तक क्रमांक:८१९२, दिनांक: १८ /०३/२०२० रोजीचा भरणा.

21/03/2020
7756814955

अग्निशमन दल वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४१६/१९
दिनांक : २४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. किंग्ज कॅफे लाऊंज,
गाळा नं.१, घन्सार प्लाझा, सनशाईन टॉवर जवळ,
स्टेशन रोड, नालासोपारा (पूर्व.)
ता.वसई, जि.पालघर. ४०१ २०९.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. किंग्ज कॅफे लाऊंज** या नावाने सुरु केलेल्या **"हर्बल हुक्का पार्लर"** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) - ३ नग, फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मे. जय जिवदानी फायर सव्हिसेस कंपनीव्दारे फायर ऑडीट करण्यातआले आहे.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ७९१४९ , पुस्तक क्रं. ८१९२, दिनांक २०/०३/२०२० रोजीचा भरणा.

24/3/20

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल: vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुक्ता/२४१७/२०
दिनांक : २४/०३/२०२०

To,
St. Lawrence Education Society,
Near Balaji Hotel,
Opp Suncity Fire Station,
Vasai (W), Tal-Vasai, Dist-Palghar.

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the St. Lawrence Education Society **at Near Balaji Hotel, Opp Suncity Fire Station, Vasai (W), Tal-Vasai, Dist-Palghar** comprised of (Gr+6 upper floor) occupied by **St. Lawrence Education Society** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **14/02/2020** in the presence of Principal of School, **Mrs. Mamta Bhatt, Principal of the St. Lawrence Education Society** and that the building / premises is fit for occupancy class 1st to 10th (English Medium) with effect from March' 2020 to February' 2021 for period of **1 (One)** year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

The party has paid Rs. 5000/-, Book No.8192, Receipt No:819151, DD.No. 037083, Dated: 20/03/2020 of Axis Bank Ltd.

Issued on at Virar.

VASAI-VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGADE DIST. PALGHAR

Dilip Mahadev Palav
Chief Fire Officer
Vasai Virar City Munciple Corporation

24/3/20

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मुका/२४८/२०
दिनांक : २८/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे. के.जी.एन हॉटेल,
शॉप नं.४०, अरिहंत शॉपिंग सेंटर,
आचोळे रोड, रेल्वे स्टेशन के सामने,
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. के.जी.एन हॉटेल या नावाने सुरु केलेल्या " हॉटेल व्यवसाय "** ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. आय.एस.६१४० भाग १ सन १९८७ नुसार गॅस सिलेंडर गॅस कंपनीचे नियमाचे मंजूर एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक राहील
४. व्यवसायाचे ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (६ की.) १ नग व (४ की.) १ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
५. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
६. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
७. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस. आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
८. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
१०. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
११. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
१२. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१३. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१४. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१५. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१६. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१७. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१८. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्र. ८१९१५०, पुस्तक क्रं. ८१९२, डी.डी.क्रं. ९२९४९२ (स्टेट बँक ऑफ इंडीया) दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीचा भरणा.

O/C
नलिम अन्सारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/~~अग्नि/मुका~~/२७२९/२०
दिनांक : २७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

11/74

प्रति,
मे. आय.एम.बिल्डकॉन मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल प्रा.लि,
मुनिसीपल गार्डन जवळ,
कॉसमॉस टयुब फॅक्टरी समोर,
हत्ती मोहल्ला रोड, वसई (प),
ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **मे. आय.एम.बिल्डकॉन मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल प्रा.लि** या नावाने सुरु केलेल्या **"हॉस्पिटल"** व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/६०/२०१९-२०२०, दि.१६/०४/२०१९ अंन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करु या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिा राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तद्नंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

<u>अटी व शर्ती</u>

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ७ नग, (६ की.) २ नग, सी.ओ.टू टाईप (२ की.) २ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक.~~१९१५.१~~ पुस्तक क्रमांक.~~७९२~~, डी.डी.क्रं. ००१४८८ (सारस्वत बँक) दिनांक२०/०३/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

२७/३/२०

अग्निशमन दल

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२७२०/१९
दिनांक : २४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.नेहा कॉसमेटिक्स प्रा.लि,
युनिट नं ३०/३१,
गंगा-तुंगारेश्वर इस्टेट कॉम्पलेक्स नं. १,
सातीवली, वसई रोड (पुर्व),
ता. वसई, जिल्हा- पालघर-४०१ २०८.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे. नेहा कॉसमेटिक्स प्रा.लि"** या नावाने सुरु केलेल्या **"नेल उद्योग"** व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.**

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी क्लिन एजंट मॉडयुलर टाईप (६ की.) - ०३ नग, (०५ की.) - ०५ नग व मेकॅनिकल फोम (०९ लि.) - ०३ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रं. ८१९१४८, पुस्तक क्रं. ८१९२, डी.डी.क्रं.१५२१७८ (एच.डी.एफ.सी बँक) दिनांक २९/०३/२०१६ रोजीचा भरणा.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/माडिने/मुका/२७२१/१९
दिनांक : २७/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
M/s Omkar Ortopaedic Hospital ,
प्रथमेश,१ ला मजला, विरार आगाशी रोड,
विरार , (प), ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **M/s Omkar Ortopaedic Hospital,"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायासाठी वविशम/अग्नि/मुका/२०३७, दि.१४/०१/२०१९ अन्वये अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता सदर ठिकाणी करावयाची अग्नि सुर्रक्षततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे आषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करुन देण्यात येत असुन तदनंतर प्रतिवर्षी नुतनीकरण करणे बंधाकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

अटी व शर्ती

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (५ की.) २ नग, व सी. ओ. टू टाइप (२ कि) १ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. प्रत्येक मजल्यावर हरतचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्यांचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास. सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहून अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तदनंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ३०००/- पावती क्रमांक. ८१९०६२, पुस्तक क्रमांक. ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

Vedant Jadhav

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल

मुख्य

(1)

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (पूर्व),
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५.

दूरध्वनी : ०२५० - २५२५१०१ / ०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५० - २५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र. : व.वि.श.म/अग्नि/मुका/२४२२/१९
दिनांक : २४/०३/२०२०

ना हरकत दाखला

प्रति,
मे.दिवेकर हॉस्पिटल
सी-००१,गुलमोहर कॉम्प्लेक्स
फेज-३,बायपास रोड,बोळींज
विरार (प),ता.वसई, जि.पालघर.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **"मे.दिवेकर हॉस्पिटल"** या नावाने सुरु केलेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्निशमन व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उत्तम व कार्यक्षम इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना संबंधी केलेल्या व्यवस्थेची वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसंन्सप्राप्त अभिकरणाकडून तपासणी करुन, तसे प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडे सादर करावयाचे आहे."

१. व्यवसाय इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी व बाहेर पडण्याचे मार्ग (फायर एक्झीट) चिन्हाने दर्शविण्यात यावे.
२. व्यवसायस्थळी असणारी विद्युत व्यवस्था स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होण्याची व्यवस्था असावी व आय.एस.आय मार्क साहित्याने मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेऊन ती पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
३. व्यवसाय ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४ की.) ७,सि.ओ.टू.टाईप -३.२ कि.१ नग ठेवण्यात आले असुन ते क्षेत्रफळा- नुसार जास्त ठेवणे गरजेचे आहे.
४. व्यवसाय संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, रुग्णांना त्वरीत व सुरक्षितपणे बाहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
५. इमारतीत पुरेशी वायुव्हिजन व्यवस्था (व्हेंन्टीलेशन) व पर्यायी इमरजंन्सी लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.
६. **व्यवसायस्थळी इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात ठेवले पाहिजे.**
७. [illegible] सादर हस्तचलीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा बसविण्यात यावी.
८. आपतकालीन प्रसंगी इमारती मधील जाण्यायेण्याचा मार्ग अग्निशमन वाहन पोहचण्याच्या दृष्टीने मोकळा ठेवण्यात यावा.
९. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
१०. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
११. सर्व रुग्णालयांनी संबंधित अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्षातुन किमान एक मॉक ड्रिल करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१२. व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांची, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशा पदार्थामुळे मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१३. वसई-विरार शहर महानगरपालीकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला / अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१४. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घणेपूर्वी कॅपीटेशन फी / कर भरणे बंधनकारक आहे.
१५. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/ अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१६. व्यवसायसंबधी कुटल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहील, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१८. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तद्नंतर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय नुतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
१९. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१९०५५, पुस्तक क्रमांक. ८१९१, दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचा भरणा.
२०. मालक / भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल.

R.Dalvi

DIVEKAR HOSPITAL
Reg. No.: V.V.C.M.C / C-H-182/2013
C/001, Gulmohar Complex, Phase III,
Bypass Road, Virar (W), Dist. Palghar
Tel.: 9324151032 / 9323125314

वसई-विरार शहर महानगरपालिका अग्निशमन दल मुख्य कार्यालय

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
FIRE & EMERGENCY DEPARTMENT

Tel. No.: 0250-2525110,2464811,9822321684,7775042200,8975360101,8888864283,8888864275

VVCMC/FIRE/HQ/2437/2020 DATE: 31/03/2020

ना हरकत दाखला

प्रति,

M/s. Vastra Creations,
Shree Jam Hosiery Works Pvt. Ltd. Gala No. 11/11A,
Paras Industrial Complex 2, Waliv Phata, Sativali Road,
Vasai (E) Tal- Vasai, Dist- Palghar.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात व क्षेत्रालगत अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार **" Vastra Creations "** या नावाने सुरु केलेल्या **" Manufacturing of Garments"**या व्यवसायाच्या ठिकाणी करावयाची अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करुन या विभागाच्या खालील अटी शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून **केवळ** दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्षाच्या कालावधीसाठीच अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत असुन तद्नंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

अटी व शर्ती

१. वसई-विरार शहर महागनरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी हा तांत्रिक अभिप्राय देण्यात येत आहे.
२. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय / निमशासकीय परवानग्या घेण्यात याव्यात. अग्निशमन तात्रिंक अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणून वापरण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त ठिकाणी ए.बी.सी टाईप (४की.) - १० नग, ए.बी.सी टाईप (४की.) - २ नग, फायर बॉल (१.५ कि.) -५ नग फायर एक्सटींग्युशर्स ठेवण्यात आले आहेत.
४. व्यवसाय ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत. असे मार्गदर्शक दिशादर्शक चिन्हाव्दारे दर्शवावेत.
५. व्यवसायाचे ठिकाणी आपतकालीनप्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी **सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / फायर ब्रिगेड इत्यादींचे ठळक अक्षरात व्यवसायाचे जागेवर सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.**
६. व्यवसाय ठिकाणी वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आय.एस.आय मार्क असावीत, तसेच विद्युत जोडणी मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करुन घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
७. व्यवसायस्थळी वायुवीजनची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच इंधनसाठा उघडयावर अथवा हॉटेलबाहेर ठेवू नये, उघडी आग निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. कंपनीतील रसायन गळती, वायुगळती अथवा आगीवर चटकन नियंत्रणासाठी संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे अग्निशमन यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी.
९. व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा उपद्रव वा त्रास तसेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांना हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
१०. व्यवसायासंबंधी कुठल्याही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा हरकत घेतल्यास सदर अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय पुर्व सुचना न देता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी राहणार ाही.
११. अग्निशमन तांत्रिक अभिप्रायाचे नुतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहील.
१२. परवाना जागी पध्दत यामध्ये बदल झाल्यास हा दाखला रद्द करण्यात येईल.
१३. व्यवसायाच्या ठिकाणी तळघर अथवा पोटमाळ्याचा उपयोग विश्रांतीगृहासाठी करण्यांत येऊ नये, आणीबाणी प्रसंगी बाहेर पडण्याकरीता अतिरिक्त मार्ग (फायर एक्झीट) करण्यांत यावा.
१४. अग्निशमन यंत्रणेबरोबर बारीक वाळूने भरलेल्या बादल्यांसह पुरेशा पाण्याचा साठा ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१५. अग्निशमन यंत्रणेची केव्हाही तपासणी करणे तसेच अभिप्राय रद्द करण्याचा महत्वाचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवीत आहे.
१६. सदरहू अग्निशमन तांत्रिक अभिप्राय निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील.तद्नंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अपणांवर बंधनकारक असेल.
१७. दाखला फी रु. ५०००/- पावती क्रमांक. ८१०८१ , पुस्तक क्रमांक.८१० दिनांक १२/०१ /२०२० रोजीचा भरणा.

O/C
31/03/2020

VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION FIRE BRIGAED Dist. Thane

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका